

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月22日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.52	6.01	51.58	6.85	13.31	12.99	1.31	59886.10
1	9.91	2.03	52.33	5.91	15.90	12.12	1.31	65734.16
2	8.53	1.99	47.31	5.06	15.31	12.55	1.33	63365.07
3	8.63	2.17	61.78	6.05	13.51	12.84	1.33	64867.86
4	7.58	5.65	45.03	6.88	12.87	12.72	1.33	63654.55
5	9.61	3.80	53.75	7.20	13.30	12.70	1.29	60264.71
6	8.81	4.07	47.40	6.87	12.95	12.81	1.28	61331.66
7	10.29	4.87	49.88	7.08	13.50	12.40	1.28	64094.07
8	7.62	1.43	53.58	5.25	14.16	12.61	1.28	62022.18
9	5.31	1.02	55.06	4.21	15.71	11.86	1.28	66324.97
10	6.40	1.36	52.26	4.25	15.83	11.82	1.31	66870.44
11	4.00	2.06	49.02	4.03	15.44	11.88	1.28	65258.32
12	4.37	1.96	46.15	3.96	16.15	11.43	1.29	68200.71
13	2.78	1.88	52.93	3.48	17.17	11.32	1.30	67880.35
14	10.47	1.73	60.72	5.27	16.80	10.90	1.29	69436.06
15	9.70	5.60	36.14	4.27	15.92	11.29	1.29	63556.50
16	6.12	5.41	48.10	3.13	19.20	9.91	1.30	70242.32
17	10.29	7.58	41.41	5.11	15.80	10.53	1.30	65131.69
18	5.98	8.11	45.18	4.20	15.61	11.39	1.29	59594.08
19	8.35	1.50	47.06	3.54	19.21	10.21	1.27	66877.28
20	4.26	1.52	47.84	2.67	18.32	10.77	1.27	63887.61
21	0.09	1.76	45.30	2.46	16.63	10.66	1.28	64821.56
22	0.52	1.41	55.42	2.57	17.58	10.76	1.26	64731.41
23	3.32	2.00	50.18	3.14	17.40	11.29	1.23	61515.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.60	3.21	49.81	4.73	15.73	11.66	1.29	64564.54
最大值	10.47	8.11	61.78	7.20	19.21	12.99	1.33	70242.32
發生時間	14	18	3	5	19	0		16
最小值	0.09	1.02	36.14	2.46	12.87	9.91	1.23	59594.08
發生時間	21	9	15	21	4	16		18
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.03 %	-0.08 %	0.03 %		-0.09	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月22日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.54	3.34	39.05	3.10	18.95	8.78	1.45	84989.33
1	9.47	1.15	65.21	1.53	22.33	9.02	1.44	85201.49
2	9.62	1.72	46.19	2.88	19.94	9.17	1.43	85253.86
3	10.55	3.12	39.26	4.51	16.38	9.35	1.43	81273.32
4	9.03	5.81	50.77	5.54	14.40	9.97	1.43	78907.99
5	7.68	5.10	44.45	4.05	16.31	9.42	1.42	79943.05
6	0.49	3.64	33.49	1.75	17.50	8.99	1.42	77711.29
7	3.40	3.55	37.70	2.02	18.93	8.73	1.43	81887.90
8	17.65	2.66	47.13	3.21	18.15	9.18	1.45	81874.22
9	13.06	7.42	31.76	4.00	18.81	9.19	1.46	83207.31
10	12.88	6.34	46.15	4.35	17.21	10.01	1.45	82754.92
11	4.68	2.51	42.49	4.86	19.14	9.12	1.43	82120.90
12	7.47	2.43	46.17	4.02	18.85	9.13	1.43	81883.77
13	0.66	4.26	49.74	1.59	18.10	9.71	1.44	80020.56
14	1.00	4.69	44.22	1.65	17.89	9.19	1.44	80937.55
15	1.14	2.55	42.35	1.46	18.99	9.07	1.43	83407.19
16	1.48	2.82	45.22	1.78	17.69	9.63	1.44	80590.72
17	1.79	1.43	52.16	1.65	18.71	9.71	1.45	79792.74
18	1.49	1.33	60.25	1.45	19.16	10.19	1.45	79144.74
19	0.80	1.87	48.55	1.31	19.81	9.58	1.43	83832.97
20	5.62	2.77	45.15	1.78	19.42	9.50	1.44	85208.48
21	8.36	2.31	47.69	2.05	18.72	9.83	1.42	85410.71
22	6.08	2.18	51.75	2.16	17.88	10.22	1.41	79072.39
23	1.92	1.48	63.88	1.79	18.00	11.24	1.44	75010.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.08	3.19	46.70	2.69	18.39	9.50	1.44	81643.25
最大值	17.65	7.42	65.21	5.54	22.33	11.24	1.46	85410.71
發生時間	8	9	1	4	1	23		21
最小值	0.49	1.15	31.76	1.31	14.40	8.73	1.38	75010.57
發生時間	6	1	9	19	4	7		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.15 %	0.28 %	-0.12 %	0.06 %		-0.16	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月22日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.73	1.41	59.87	3.18	16.58	10.56	1.33	79028.53
1	10.02	1.55	63.73	3.05	17.13	10.80	1.35	77631.79
2	10.42	5.21	46.55	2.93	18.25	9.72	1.37	86829.06
3	9.75	7.78	49.02	3.24	18.17	9.27	1.35	82733.52
4	10.91	1.93	52.43	3.74	15.17	10.19	1.33	79898.72
5	7.87	2.37	53.45	2.78	16.84	10.42	1.35	80673.39
6	10.63	2.13	69.86	3.25	16.05	10.55	1.36	77144.07
7	10.51	1.85	65.58	3.26	17.05	9.89	1.37	77045.64
8	5.77	1.38	65.25	2.34	17.51	9.75	1.38	80484.24
9	8.04	1.54	59.13	2.49	17.75	9.62	1.38	82056.65
10	3.83	3.07	53.20	2.05	18.35	9.75	1.38	80808.57
11	2.59	4.93	47.99	1.92	17.36	10.12	1.47	79576.91
12	0.26	1.38	69.12	2.08	19.72	9.83	1.39	84260.17
13	1.45	4.00	52.54	1.93	17.65	10.30	1.39	84219.76
14	6.34	2.00	68.81	2.47	18.50	10.68	1.41	77648.70
15	5.50	3.14	56.92	2.05	18.41	9.71	1.38	85000.04
16	4.53	1.77	54.47	1.97	20.34	9.89	1.38	82149.19
17	2.08	2.24	53.05	1.62	21.18	8.96	1.38	85081.52
18	3.97	2.40	61.16	2.12	20.00	9.26	1.39	85382.70
19	5.87	4.70	49.59	2.14	19.31	9.58	1.39	85486.85
20	6.02	4.28	51.98	2.12	19.83	9.49	1.38	86248.85
21	3.52	4.48	43.75	1.89	17.12	10.20	1.33	77180.13
22	3.60	1.89	55.17	2.24	17.43	10.82	1.31	72082.10
23	3.07	2.99	58.05	2.43	16.50	11.26	1.33	69703.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.10	2.93	56.69	2.47	18.01	10.03	1.37	80764.77
最大值	10.91	7.78	69.86	3.74	21.18	11.26	1.51	86829.06
發生時間	4	3	6	4	17	23		2
最小值	0.26	1.38	43.75	1.62	15.17	8.96	1.30	69703.43
發生時間	12	8	21	17	4	17		23
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.46 %	-0.31 %	-0.69 %	0.09 %		-0.20	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								