

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月24日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月24日

報表日期: 114年12月24日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.90	13.71	36.13	1.14	18.87	10.02	1.06	81370.93
1	13.75	13.42	44.90	1.52	19.04	10.52	1.06	79393.20
2	13.16	12.89	40.34	1.51	18.21	10.26	1.04	78572.41
3	11.79	15.85	57.88	2.47	15.72	11.07	1.03	78399.37
4	13.53	13.10	53.61	1.17	16.80	10.84	1.02	77626.65
5	10.92	12.96	51.70	1.55	16.61	10.77	1.02	79263.86
6	12.13	13.97	57.16	3.49	16.73	10.74	1.02	79605.02
7	9.61	11.79	54.10	1.94	17.10	10.38	1.03	78662.09
8	12.10	11.94	52.49	2.23	16.40	10.68	1.05	75958.56
9	9.73	11.92	59.05	1.62	16.45	10.73	1.05	75716.92
10	13.94	13.21	45.79	2.80	15.63	10.70	1.03	76179.50
11	10.50	13.44	44.98	3.03	14.47	10.85	1.05	73206.14
12	7.36	11.90	46.80	1.73	15.93	10.64	1.06	75043.74
13	6.87	13.00	53.96	2.71	15.11	10.98	1.06	73793.39
14	9.73	12.02	64.98	2.13	15.78	10.81	1.05	75500.43
15	10.53	11.98	60.77	1.87	16.26	10.75	1.04	76225.14
16	12.88	11.89	51.33	2.22	15.78	10.51	1.02	76647.97
17	11.43	11.65	34.11	2.30	16.67	10.23	1.02	80027.47
18	12.94	12.21	41.11	1.92	16.53	10.91	1.04	79870.55
19	11.39	11.60	39.82	2.10	16.17	10.29	1.05	78991.41
20	12.55	12.10	40.45	2.27	15.87	10.60	1.06	77872.99
21	14.35	11.54	48.94	2.07	17.19	10.24	1.06	79423.59
22	11.22	11.50	50.00	1.47	17.42	10.23	1.06	81158.89
23	12.73	11.86	43.57	2.06	15.90	10.69	1.06	78159.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.50	12.56	48.92	2.06	16.53	10.60	1.04	77777.92
最 大 值	14.35	15.85	64.98	3.49	19.04	11.07	1.06	81370.93
發生時間	21	3	14	6	1	3		0
最 小 值	6.87	11.50	34.11	1.14	14.47	10.02	1.02	73206.14
發生時間	13	22	17	0	11	0		11
零點偏移(率)	-0.07 %	0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-1.87 %	-0.71 %	-0.26 %	-1.27 %		-0.08	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月24日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	12.11	11.12	45.28	2.89	17.99	9.46	1.23	72214.85
1	11.79	11.14	46.09	2.46	19.91	9.39	1.23	73280.24
2	11.81	11.27	40.73	3.31	18.27	9.27	1.23	74497.68
3	12.52	11.55	48.00	2.78	17.24	9.66	1.23	72486.86
4	12.03	11.49	47.07	2.83	17.90	9.37	1.23	73486.86
5	11.49	12.64	40.53	3.12	18.26	8.99	1.23	74106.64
6	12.30	13.74	39.69	2.66	18.05	9.29	1.23	72330.08
7	12.35	12.95	35.27	3.05	18.36	8.55	1.27	75189.93
8	14.13	11.42	38.06	2.03	16.46	9.36	1.27	71624.81
9	11.27	11.19	46.22	1.57	16.76	9.69	1.28	70024.68
10	12.30	10.71	46.54	1.60	17.10	9.45	1.27	72522.42
11	11.65	11.81	50.13	1.86	15.70	10.36	1.27	68035.45
12	11.58	11.61	48.32	1.64	15.37	10.23	1.27	68825.88
13	12.70	11.41	47.59	1.62	15.41	10.27	1.27	69533.99
14	10.95	12.10	50.19	2.94	14.13	10.30	1.27	67632.31
15	10.71	11.95	42.16	3.56	16.13	9.74	1.26	69522.26
16	10.77	11.14	32.93	2.42	16.92	9.35	1.26	71393.09
17	11.21	12.08	33.24	2.39	16.55	9.32	1.27	71512.01
18	7.27	11.55	36.01	2.02	17.37	9.11	1.27	73267.28
19	12.71	12.37	32.42	3.73	17.73	8.79	1.27	76368.34
20	11.43	12.53	35.16	3.21	16.94	8.85	1.27	73225.33
21	12.22	12.21	36.52	3.29	17.76	8.87	1.27	75645.24
22	12.21	11.93	46.38	3.21	17.81	9.26	1.27	75142.13
23	11.46	13.48	39.35	3.03	17.61	9.17	1.27	74478.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.71	11.89	41.83	2.63	17.16	9.42	1.26	72347.81
最 大 值	14.13	13.74	50.19	3.73	19.91	10.36	1.29	76368.34
發生時間	8	6	14	19	1	11		19
最 小 值	7.27	10.71	32.42	1.57	14.13	8.55	1.23	67632.31
發生時間	18	10	19	9	14	7		14
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.03 %	0.00 %		-0.05	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.01 %	-0.57 %	0.58 %	-0.52 %		0.00	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								