

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月03日

報表日期: 114年09月03日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.90	13.65	66.84	1.27	16.10	12.05	1.25	68662.40
1	9.32	12.75	54.66	1.55	18.15	11.03	1.24	74700.51
2	9.33	13.76	60.43	1.90	15.73	12.04	1.24	69241.17
3	9.72	13.09	62.38	1.79	16.52	11.48	1.23	73063.59
4	8.02	13.31	59.52	2.22	15.21	11.77	1.21	71703.89
5	12.06	13.26	57.43	2.26	15.15	11.83	1.22	70131.07
6	10.21	13.86	55.31	2.67	14.81	11.86	1.23	71059.77
7	10.72	14.84	53.65	2.95	13.56	12.19	1.25	68303.00
8	7.86	13.91	50.70	2.55	13.85	12.17	1.25	68332.41
9	9.21	13.47	54.17	2.09	15.09	12.02	1.24	68636.05
10	6.17	13.55	56.78	1.97	14.99	12.06	1.25	68351.09
11	7.13	12.04	56.25	1.69	15.26	12.07	1.24	68351.38
12	10.16	13.38	56.34	1.69	15.71	11.86	1.24	69495.83
13	7.22	13.71	55.34	2.37	15.07	12.14	1.25	68222.20
14	10.25	13.46	54.12	2.43	15.46	11.94	1.25	69326.11
15	9.71	13.37	56.21	3.12	14.56	11.97	1.24	69493.52
16	9.60	13.18	53.92	2.90	14.79	11.79	1.24	70463.55
17	9.82	13.44	63.48	2.57	15.72	11.73	1.24	70506.52
18	10.26	13.44	54.52	3.18	14.22	12.05	1.25	68969.27
19	9.16	13.44	55.58	3.31	14.13	11.94	1.25	69868.46
20	8.60	13.27	56.55	2.31	15.26	11.81	1.25	70406.76
21	9.29	13.17	55.24	2.23	15.60	11.71	1.25	71335.01
22	9.96	13.04	53.31	2.28	15.74	11.53	1.25	71704.57
23	7.27	13.15	59.49	1.90	16.12	11.60	1.25	71047.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.00	13.40	56.76	2.30	15.28	11.86	1.24	70057.30
最 大 值	12.06	14.84	66.84	3.31	18.15	12.19	1.28	74700.51
發生時間	5	7	0	19	1	7		1
最 小 值	4.90	12.04	50.70	1.27	13.56	11.03	1.20	68222.20
發生時間	0	11	8	0	7	1		13
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.02		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.18 %	-0.22 %	-0.09 %		-0.16		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年09月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月03日

報表日期: 114年09月03日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.63	13.01	59.22	2.76	17.69	9.68	1.35	79220.31
1	9.12	12.44	56.11	3.56	19.15	9.68	1.37	79505.18
2	8.64	12.01	51.09	3.35	17.61	9.47	1.37	81435.55
3	11.18	12.23	55.43	3.73	16.54	9.88	1.40	78077.20
4	9.23	12.89	57.41	3.82	15.70	10.10	1.39	79480.43
5	9.25	13.65	58.05	3.99	15.77	10.26	1.39	80684.41
6	6.81	12.52	56.95	3.59	15.69	10.34	1.41	81343.10
7	6.41	11.37	63.16	3.10	16.24	10.23	1.35	77312.55
8	6.43	11.08	50.30	2.94	16.00	9.98	1.37	78553.88
9	10.54	11.66	53.54	3.13	16.03	9.82	1.32	77700.51
10	12.97	12.88	59.48	3.34	15.91	9.90	1.36	77828.99
11	8.55	11.19	60.44	2.74	17.28	9.85	1.35	79025.31
12	9.82	13.03	52.63	2.40	17.15	9.38	1.31	75937.87
13	8.16	12.23	56.06	2.89	16.64	9.77	1.36	74425.77
14	9.17	12.07	57.51	2.94	16.71	9.63	1.31	76594.46
15	8.69	12.05	57.45	2.76	16.75	9.61	1.34	77431.90
16	8.01	12.26	52.85	2.97	16.15	9.29	1.33	79475.06
17	7.68	12.00	56.11	2.77	16.73	9.47	1.35	77444.47
18	9.15	11.77	54.92	2.82	16.28	9.55	1.33	77621.60
19	10.06	11.93	56.50	2.90	16.41	9.46	1.32	79024.39
20	12.76	12.00	56.85	3.50	15.76	9.74	1.31	80269.80
21	8.13	11.82	60.05	2.83	16.70	9.93	1.33	81988.52
22	7.30	11.90	55.73	2.67	17.42	9.57	1.34	82222.69
23	10.57	12.52	56.39	2.94	16.51	9.55	1.36	79590.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.09	12.19	56.43	3.10	16.62	9.76	1.35	78841.45
最 大 值	12.97	13.65	63.16	3.99	19.15	10.34	1.60	82222.69
發生時間	10	5	7	5	1	6		22
最 小 值	6.41	11.08	50.30	2.40	15.69	9.29	1.29	74425.77
發生時間	7	8	8	12	6	16		13
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.75 %	1.01 %	-0.16 %	0.09 %		0.10		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								