

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月21日

報表日期: 114年10月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.14	13.10	53.75	3.37	14.69	12.04	1.23	71483.38
1	7.24	12.74	58.28	0.79	17.21	12.11	1.23	70122.58
2	6.47	11.49	57.13	0.71	19.41	10.73	1.21	77279.75
3	12.61	11.92	49.18	0.90	17.98	11.32	1.20	75033.72
4	10.93	12.12	49.24	1.07	16.41	11.73	1.19	74574.09
5	9.78	12.07	52.02	2.51	15.69	11.92	1.20	73239.56
6	9.12	13.31	55.12	2.47	14.94	12.64	1.19	69288.72
7	8.43	12.52	53.16	3.50	15.93	12.02	1.20	73028.05
8	8.40	12.59	55.56	3.98	15.17	12.18	1.20	72415.27
9	9.08	12.47	57.87	3.37	15.44	12.10	1.20	73411.61
10	9.02	12.87	55.62	2.78	14.94	11.97	1.20	75313.86
11	10.49	12.25	59.64	3.11	14.62	11.99	1.20	74940.20
12	9.77	12.61	64.12	3.81	13.57	12.43	1.21	72815.76
13	9.23	12.44	59.14	1.43	14.10	12.24	1.22	73588.46
14	13.18	12.48	61.56	2.43	14.44	12.21	1.23	72976.46
15	14.22	12.19	58.19	2.86	15.78	11.84	1.22	75230.88
16	17.00	12.30	57.47	4.12	16.26	11.86	1.22	75221.02
17	13.51	12.56	56.07	2.57	15.97	12.01	1.20	74816.92
18	11.17	12.73	57.06	2.42	16.23	11.94	1.20	75739.35
19	12.06	15.58	66.78	4.43	13.35	12.45	1.20	72975.09
20	13.34	12.46	60.91	3.48	14.47	12.11	1.21	72682.95
21	3.55	12.10	61.01	2.01	14.22	11.98	1.23	72388.23
22	2.04	11.75	61.07	1.35	16.60	11.52	1.23	73841.98
23	3.42	12.02	62.90	1.29	17.06	11.66	1.24	72160.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.84	12.53	57.62	2.53	15.60	11.96	1.21	73523.69
最 大 值	17.00	15.58	66.78	4.43	19.41	12.64	1.25	77279.75
發生時間	16	19	19	19	2	6		2
最 小 值	2.04	11.49	49.18	0.71	13.35	10.73	1.18	69288.72
發生時間	22	2	3	2	19	2		6
零點偏移(率)	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.45 %	0.14 %	-0.02 %	-0.12 %		0.31	0.04	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年10月21日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月21日

報表日期: 114年10月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	7.92	12.89	48.92	1.95	18.53	10.18	1.43	76491.03
1	9.08	11.51	52.32	1.89	20.66	8.98	1.42	76318.13
2	9.57	13.66	47.48	1.98	18.98	9.04	1.40	78768.23
3	11.42	12.32	55.57	2.20	18.09	9.39	1.41	81563.54
4	8.94	14.96	60.06	2.41	16.73	9.92	1.40	80824.76
5	10.09	12.49	60.94	2.22	17.41	9.72	1.41	80862.05
6	7.86	12.76	57.41	2.01	18.62	9.53	1.40	83759.23
7	4.47	12.81	60.94	1.90	17.81	10.12	1.36	87074.68
8	8.38	12.85	52.53	2.26	16.41	10.28	1.36	80791.14
9	9.05	12.97	60.24	2.18	16.74	10.38	1.36	79008.24
10	10.18	12.91	55.23	2.05	17.85	9.94	1.37	82425.45
11	6.83	12.96	57.50	2.11	16.32	10.35	1.38	79305.76
12	10.65	13.69	57.00	2.15	17.11	10.00	1.39	83570.72
13	8.67	12.47	58.81	2.20	16.83	10.30	1.39	80957.41
14	11.67	12.21	60.87	2.59	16.22	10.68	1.39	78452.22
15	6.63	12.09	59.99	2.05	17.07	10.54	1.37	79043.17
16	10.28	11.64	67.52	2.17	17.77	10.13	1.36	81874.66
17	7.65	11.31	46.36	2.07	17.87	9.74	1.38	82701.13
18	10.00	11.57	49.97	2.14	17.82	9.71	1.39	82168.92
19	10.62	11.46	50.04	2.13	16.67	10.05	1.39	79726.11
20	14.39	12.09	51.61	2.53	16.81	10.10	1.39	79825.02
21	9.46	11.41	50.67	2.09	18.47	9.73	1.38	82006.66
22	9.19	11.42	50.27	2.03	17.67	9.90	1.39	80651.02
23	9.12	12.20	52.68	2.18	19.20	9.18	1.38	85879.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.25	12.44	55.21	2.15	17.65	9.91	1.39	81002.02
最 大 值	14.39	14.96	67.52	2.59	20.66	10.68	1.46	87074.68
發生時間	20	4	16	14	1	14		7
最 小 值	4.47	11.31	46.36	1.89	16.22	8.98	1.36	76318.13
發生時間	7	17	17	1	14	1		1
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.00 %		0.00	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.37 %	0.47 %	0.57 %	-0.96 %		0.30	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								