

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月19日

報表日期: 114年07月19日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.89	12.07	56.64	2.25	17.10	11.71	1.29	78663.67
1	8.66	11.46	51.16	2.44	17.91	11.32	1.29	81936.39
2	5.50	9.50	54.90	2.42	16.47	12.04	1.29	77484.87
3	8.58	9.13	53.42	2.58	16.98	11.68	1.29	79987.06
4	9.31	9.36	51.57	3.36	15.45	12.06	1.29	78031.11
5	13.04	9.38	58.68	3.82	15.22	12.18	1.31	76189.50
6	8.54	9.22	53.66	3.14	14.37	12.23	1.31	77533.32
7	9.24	9.24	54.08	2.11	14.55	12.22	1.32	77424.39
8	7.49	9.48	63.72	1.13	16.63	12.21	1.34	75928.29
9	8.60	9.09	51.32	1.11	17.16	11.64	1.34	80109.98
10	9.43	9.14	48.97	1.54	15.48	12.02	1.33	78012.96
11	7.85	9.26	57.23	3.32	15.28	12.19	1.34	76834.46
12	1.95	10.20	62.08	2.95	15.15	12.91	1.34	70899.95
13	3.46	9.69	36.86	2.31	15.99	11.80	1.33	79613.61
14	1.78	10.07	39.69	3.56	14.46	12.12	1.33	78116.95
15	1.26	9.53	52.74	3.35	16.17	11.98	1.31	78028.21
16	6.99	9.61	53.40	2.70	16.23	12.06	1.32	77357.62
17	1.12	10.92	73.20	1.79	15.80	13.15	1.34	68445.59
18	2.20	9.68	48.80	0.78	18.46	11.68	1.34	78704.72
19	1.76	9.49	40.09	1.62	17.32	11.57	1.34	80504.72
20	2.74	11.92	36.51	3.00	15.68	12.27	1.33	76264.42
21	1.02	5.54	48.11	2.63	15.72	12.12	1.32	77370.95
22	4.52	4.99	53.94	2.11	17.25	11.53	1.33	80947.89
23	1.07	4.93	53.11	2.48	16.11	12.12	1.31	76637.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.58	9.29	52.24	2.44	16.12	12.03	1.32	77542.86
最 大 值	13.04	12.07	73.20	3.82	18.46	13.15	1.34	81936.39
發生時間	5	0	17	5	18	17		1
最 小 值	1.02	4.93	36.51	0.78	14.37	11.32	1.29	68445.59
發生時間	21	23	20	18	6	1		17
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.02 %	0.00 %		-0.35		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.64 %	-0.47 %	0.89 %		-0.32		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

