

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月09日

報表日期: 115年07月09日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	16.24	11.28	59.38	4.51	16.43	11.33	1.25	81927.40
1	6.55	11.21	54.99	3.60	18.61	10.74	1.22	84539.05
2	9.33	11.40	56.77	4.62	18.91	10.87	1.22	83427.62
3	12.66	10.65	52.33	3.30	17.83	10.59	1.22	86657.50
4	6.13	11.87	61.16	0.65	17.07	11.67	1.24	78436.86
5	10.15	11.60	59.61	3.62	17.24	10.37	1.25	82427.38
6	10.27	14.32	46.29	5.25	15.94	11.21	1.23	83334.99
7	8.44	13.03	53.72	3.33	15.81	11.69	1.25	79605.57
8	12.24	12.65	53.97	3.35	17.42	10.97	1.25	83950.19
9	5.82	13.94	51.91	1.82	17.53	10.94	1.24	83267.43
10	10.39	14.32	44.29	3.00	15.52	11.42	1.25	81433.14
11	12.19	13.13	52.19	2.38	15.99	11.62	1.25	80024.76
12	7.65	14.08	44.32	2.69	15.06	11.71	1.24	80396.65
13	10.03	12.99	54.35	2.71	15.34	11.66	1.24	80274.06
14	9.57	13.20	61.49	1.89	16.50	11.69	1.23	79034.46
15	7.76	13.13	59.38	1.55	16.31	11.69	1.23	78970.22
16	14.61	13.38	54.04	2.19	16.65	11.22	1.23	82637.42
17	5.18	12.69	58.30	2.09	16.32	11.27	1.23	82664.90
18	6.99	12.54	60.50	2.06	17.84	10.89	1.25	84399.36
19	5.71	12.44	63.96	1.62	17.91	10.84	1.24	85009.11
20	6.93	12.09	55.39	1.91	18.02	10.61	1.23	86512.16
21	9.72	12.86	62.69	2.23	17.23	11.15	1.23	82856.78
22	11.86	12.45	56.44	2.39	17.51	10.83	1.21	85452.37
23	7.83	12.96	66.82	2.50	17.52	11.35	1.22	81175.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.34	12.68	56.01	2.72	16.94	11.18	1.24	82433.97
最 大 值	16.24	14.32	66.82	5.25	18.91	11.71	1.25	86657.50
發生時間	0	6	23	6	2	12		3
最 小 值	5.18	10.65	44.29	0.65	15.06	10.37	1.20	78436.86
發生時間	17	3	10	4	12	5		4
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.01	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.69 %	0.10 %	-1.65 %	-0.08 %		0.05	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月09日

報表日期: 115年07月09日

[illegible]