

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月19日

報表日期: 114年10月19日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月19日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.87	13.98	52.94	0.86	17.89	11.14	0.90	79451.69
1	2.79	14.65	64.38	0.80	18.37	11.53	0.90	75830.89
2	2.54	14.12	40.49	1.73	17.35	11.29	0.90	79254.64
3	2.28	15.42	41.18	2.49	15.36	11.67	0.90	77510.13
4	1.97	15.68	45.22	2.45	15.32	11.67	0.91	78217.82
5	2.27	14.22	43.14	2.31	15.74	11.47	0.90	79526.76
6	3.61	12.27	57.16	1.62	16.67	11.09	0.90	84531.09
7	2.91	13.58	54.18	2.27	15.50	11.24	0.91	79532.78
8	2.55	13.61	63.23	1.68	16.30	11.85	0.90	74451.99
9	3.06	12.90	51.69	1.17	18.45	10.43	0.90	85606.19
10	3.12	12.06	49.01	1.02	17.85	10.52	0.89	85108.37
11	3.28	12.20	41.02	1.62	16.78	10.86	0.90	83038.28
12	2.68	12.31	39.21	1.72	16.32	10.99	0.90	82373.31
13	2.55	12.31	40.20	1.75	16.14	11.08	0.90	82201.21
14	3.36	12.46	37.02	1.89	16.93	10.69	0.90	84702.40
15	4.34	12.20	42.41	1.36	17.10	10.88	0.90	83135.05
16	6.73	12.35	39.57	1.85	16.13	11.01	0.90	82602.91
17	5.21	12.25	44.22	1.50	16.59	10.96	0.90	82363.49
18	6.51	12.57	41.36	2.30	15.20	11.25	0.90	81270.32
19	7.17	12.38	50.80	1.49	16.39	11.06	0.90	82289.04
20	6.48	12.56	47.00	1.58	16.39	11.07	0.90	82355.59
21	6.44	12.28	54.00	1.01	17.52	10.69	0.90	83631.24
22	7.04	13.26	52.24	0.82	17.05	10.78	0.90	83758.84
23	9.76	13.22	49.93	1.00	17.07	10.69	0.90	83925.08
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.23	13.12	47.57	1.60	16.68	11.08	0.90	81527.88
最 大 值	9.76	15.68	64.38	2.49	18.45	11.85	0.93	85606.19
發生時間	23	4	1	3	9	8		9
最 小 值	1.97	12.06	37.02	0.80	15.20	10.43	0.88	74451.99
發生時間	4	10	14	1	18	9		8
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	-0.05 %	-0.01 %		0.01	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.42 %	0.39 %	0.05 %	0.82 %		-0.13	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月19日

報表日期: 114年10月19日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.06	14.91	63.09	2.05	18.95	9.67	1.40	83802.94
1	8.47	14.52	58.29	1.60	19.74	9.26	1.41	81683.29
2	7.48	16.24	54.85	1.95	17.20	9.52	1.38	78464.19
3	9.29	14.97	62.71	2.16	16.35	9.91	1.36	78880.51
4	10.42	14.57	60.86	2.23	16.82	9.53	1.37	80807.34
5	7.72	12.81	58.65	2.45	17.05	9.80	1.38	74725.28
6	8.99	12.08	53.10	2.25	16.18	9.62	1.36	76181.73
7	7.91	13.04	40.80	4.72	15.59	9.47	1.36	69016.24
8	9.78	13.80	44.88	3.35	15.28	9.45	1.39	71595.44
9	9.26	11.74	52.51	2.05	17.24	9.75	1.38	72407.78
10	8.67	11.13	52.41	2.30	17.28	9.32	1.41	75449.15
11	7.50	10.90	52.63	1.79	17.03	9.38	1.40	74692.08
12	9.77	11.24	52.30	2.15	18.71	8.95	1.43	77726.44
13	9.03	10.97	53.95	1.98	17.29	9.48	1.39	78031.27
14	8.59	10.80	53.81	1.86	16.73	9.49	1.37	74949.52
15	9.42	10.82	51.91	2.03	16.79	9.33	1.39	74235.73
16	8.70	10.75	50.05	1.74	19.05	8.67	1.39	77307.97
17	10.85	10.60	48.60	2.23	17.33	8.90	1.36	74835.96
18	7.91	10.90	47.72	1.88	16.74	9.03	1.36	74161.63
19	9.08	10.66	54.21	1.94	16.95	9.18	1.38	73511.01
20	10.15	10.78	54.51	2.17	18.40	8.95	1.41	79539.07
21	9.30	11.42	56.42	1.99	17.10	9.43	1.40	80636.35
22	9.02	13.18	57.64	2.02	17.83	9.71	1.36	82013.54
23	8.59	12.80	56.02	2.25	17.72	9.36	1.40	83136.89
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.00	12.32	53.83	2.21	17.31	9.38	1.38	76991.31
最 大 值	10.85	16.24	63.09	4.72	19.74	9.91	1.43	83802.94
發生時間	17	2	0	7	1	3		0
最 小 值	7.48	10.60	40.80	1.60	15.28	8.67	1.35	69016.24
發生時間	2	17	7	1	8	16		7
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.02 %	-0.02 %	0.00 %		0.00	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.40 %	0.50 %	0.45 %	-0.70 %		0.34	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								