

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月19日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %		-0.15		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.05 %	0.05 %	0.27 %		0.04		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月19日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	4.31	6.49	64.10	2.89	17.42	10.47	1.04	86021.15
1	4.40	1.43	61.43	2.73	16.94	10.73	1.04	83121.89
2	6.35	1.33	58.06	2.47	16.22	10.65	1.04	82558.05
3	4.81	2.22	63.01	1.81	18.02	10.54	1.04	84581.67
4	8.23	1.93	60.56	2.52	17.39	10.61	1.04	85578.11
5	4.70	1.48	59.38	2.66	15.61	10.97	1.04	83741.81
6	6.02	1.77	64.05	2.94	15.67	11.27	1.05	77899.70
7	6.45	1.85	53.39	2.13	17.82	10.53	1.04	84342.15
8	5.01	3.04	53.37	2.96	15.37	11.10	1.04	80810.38
9	1.74	4.86	59.29	3.18	14.38	11.68	1.04	79526.22
10	4.38	4.07	55.26	2.61	15.68	11.10	1.04	82992.83
11	7.53	7.34	51.09	3.21	15.42	10.83	1.05	85871.33
12	2.29	2.90	63.34	3.03	15.30	10.99	1.04	85292.15
13	5.36	1.88	63.39	2.40	16.28	11.07	1.04	83343.31
14	5.24	4.85	56.25	2.51	16.78	10.59	1.05	86651.25
15	2.50	7.04	59.25	2.81	15.11	11.01	1.04	85130.16
16	5.33	4.31	51.60	3.00	17.10	9.44	1.04	85490.55
17	6.51	1.32	54.80	2.07	18.26	9.74	1.04	88719.67
18	6.52	1.89	54.19	1.76	17.73	10.23	1.03	84925.49
19	7.41	1.83	55.59	1.55	18.40	9.80	1.03	89995.18
20	6.52	3.93	49.27	2.83	15.98	9.73	1.04	86767.63
21	5.09	1.61	58.20	2.29	16.65	10.23	1.03	83925.25
22	6.91	2.19	59.93	2.17	16.01	11.30	1.04	82034.54
23	1.53	2.68	57.62	1.81	15.95	11.65	1.04	79283.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.21	3.09	57.77	2.51	16.48	10.68	1.04	84108.50
最 大 值	8.23	7.34	64.10	3.21	18.40	11.68	1.08	89995.18
發生時間	4	11	0	11	19	9		19
最 小 值	1.53	1.32	49.27	1.55	14.38	9.44	1.02	77899.70
發生時間	23	17	20	19	9	16		6
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	1.26 %	0.25 %	-0.07 %		-0.30		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月19日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.15	1.50	64.35	2.51	16.95	10.21	1.43	79152.57
1	9.03	1.67	58.55	2.52	17.61	9.70	1.43	80366.28
2	8.18	1.18	55.16	2.37	17.35	9.87	1.43	76345.49
3	9.68	3.37	60.16	3.29	17.79	9.75	1.43	76651.54
4	10.30	3.60	59.40	3.41	16.48	9.73	1.43	76859.57
5	9.60	6.27	60.35	3.39	16.46	9.97	1.43	80677.24
6	7.81	4.91	58.50	3.40	16.04	10.25	1.43	78061.26
7	11.67	5.65	61.65	3.43	15.36	10.31	1.43	77446.96
8	5.66	0.72	63.74	2.72	15.74	10.12	1.43	77362.40
9	6.28	1.60	61.32	2.26	16.86	10.20	1.41	76855.23
10	6.55	2.42	56.51	2.45	16.52	9.88	1.44	80681.74
11	11.04	2.49	64.36	3.35	16.92	9.94	1.40	85152.84
12	5.87	2.40	63.96	2.96	14.93	10.73	1.40	84455.50
13	2.95	2.11	67.73	2.04	16.27	10.70	1.39	82658.75
14	6.03	2.63	58.44	2.70	18.06	9.29	1.40	88504.88
15	7.17	3.41	58.10	2.59	16.12	10.00	1.41	84843.75
16	4.88	4.56	55.62	2.87	15.62	9.53	1.39	84330.97
17	3.64	2.10	61.99	2.07	17.28	9.92	1.40	82613.64
18	4.03	1.34	59.64	2.13	18.28	9.23	1.42	84765.15
19	6.87	3.71	61.09	2.30	17.34	9.41	1.43	87332.11
20	12.43	3.76	60.05	3.30	14.99	9.74	1.43	85247.61
21	8.41	8.92	54.20	2.56	18.15	8.58	1.43	86735.48
22	9.46	2.03	57.09	2.64	16.17	9.40	1.43	85932.13
23	5.04	1.70	61.78	2.33	15.72	10.98	1.43	74563.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.53	3.09	60.16	2.73	16.63	9.89	1.42	81566.53
最 大 值	12.43	8.92	67.73	3.43	18.28	10.98	1.46	88504.88
發生時間	20	21	13	7	18	23		14
最 小 值	2.95	0.72	54.20	2.04	14.93	8.58	1.39	74563.71
發生時間	13	8	21	13	12	21		23
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.05 %	-0.10 %	-0.03 %		-0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.32 %	-0.22 %	0.11 %		0.11		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								