

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月10日

報表日期: 113年09月10日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.69	2.80	47.71	0.75	15.99	11.00	1.86	72970.91
1	1.31	2.86	52.99	0.62	17.24	10.89	1.85	72346.10
2	2.64	2.65	55.29	0.59	17.22	10.61	1.87	78092.51
3	4.55	2.53	47.92	0.92	16.10	10.94	1.89	75186.05
4	1.18	2.55	53.11	0.48	16.60	10.80	1.90	75263.52
5	3.57	2.52	48.68	0.93	15.73	10.97	1.89	74525.14
6	1.18	2.60	49.68	1.00	15.44	11.09	1.90	74462.66
7	2.95	2.95	48.03	1.19	14.71	11.33	1.87	73137.75
8	3.95	2.41	54.62	0.87	16.13	10.98	1.85	75796.76
9	2.40	2.79	51.53	0.69	16.75	10.92	1.87	76365.94
10	6.75	2.49	49.06	0.71	16.41	10.92	1.82	76142.70
11	6.62	2.77	49.85	0.83	15.94	11.01	1.86	74894.48
12	3.52	2.60	46.54	1.16	14.90	11.17	1.82	72926.19
13	7.51	2.66	53.13	1.23	15.22	11.15	1.82	73321.31
14	4.06	3.02	56.44	1.08	15.86	11.20	1.84	72838.11
15	3.73	2.84	56.30	0.56	17.10	10.85	1.83	74517.06
16	8.69	3.58	46.76	0.89	16.41	10.90	1.81	75321.56
17	7.47	2.83	55.85	0.50	18.04	10.71	1.81	80295.20
18	8.91	2.75	55.52	0.58	18.10	10.63	1.81	81362.40
19	7.92	2.97	58.39	0.52	18.01	10.72	1.81	79996.62
20	8.60	2.95	54.90	0.76	17.62	10.67	1.84	80910.92
21	11.74	2.69	57.73	0.86	17.09	10.82	1.85	80618.99
22	9.31	2.69	60.32	0.80	17.16	10.90	1.82	77450.75
23	10.11	2.86	52.31	0.79	16.10	11.10	1.81	75311.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.47	2.76	52.61	0.80	16.49	10.93	1.85	76002.31
最 大 值	11.74	3.58	60.32	1.23	18.10	11.33	1.92	81362.40
發生時間	21	16	22	13	18	7		18
最 小 值	1.18	2.41	46.54	0.48	14.71	10.61	1.80	72346.10
發生時間	4	8	12	4	7	2		1
零點偏移(率)	-0.08 %	0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.12		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.52 %	0.10 %	0.03 %		-0.04		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								