

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月16日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月16日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.26	3.85	54.79	0.81	16.52	10.28	1.11	77506.54
1	10.05	3.60	62.13	0.95	16.88	10.49	1.12	78289.60
2	12.05	5.62	57.83	3.24	16.49	10.76	1.13	76771.15
3	6.35	5.37	58.03	2.63	14.26	10.89	1.10	75076.60
4	8.80	2.53	56.73	4.40	13.51	11.02	1.10	73675.19
5	9.85	6.60	58.52	1.80	15.66	10.60	1.10	77947.45
6	9.06	6.96	63.16	1.46	15.68	10.56	1.10	77737.23
7	10.50	4.45	51.42	3.04	15.38	10.34	1.11	81708.90
8	9.47	5.05	48.97	1.85	14.83	10.92	1.14	76818.08
9	9.81	4.41	57.93	2.03	14.84	10.71	1.14	77273.06
10	9.17	9.00	54.30	2.33	13.92	10.73	1.13	76157.40
11	10.32	5.92	62.92	2.12	14.76	10.72	1.13	76238.92
12	7.75	7.48	54.96	1.90	14.53	10.60	1.12	76269.29
13	10.03	8.32	58.66	2.68	13.69	10.83	1.13	74322.21
14	9.85	7.46	57.20	2.62	14.08	10.79	1.11	74923.88
15	10.38	6.23	62.45	2.64	14.24	10.64	1.12	77218.07
16	7.44	3.89	57.85	2.34	14.41	10.71	1.14	75466.02
17	8.59	3.54	56.23	1.72	14.86	10.68	1.13	75371.09
18	8.81	3.15	58.26	1.40	15.63	10.54	1.10	76114.88
19	6.12	3.21	53.82	1.14	15.15	10.54	1.11	75536.16
20	8.38	3.65	53.83	1.61	14.78	10.42	1.10	76243.45
21	8.63	6.49	53.91	1.76	14.57	10.53	1.12	75383.67
22	9.61	3.83	59.73	1.82	14.94	10.88	1.12	74942.55
23	5.31	5.05	54.13	1.07	16.26	11.02	1.12	77085.85
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.98	5.24	56.99	2.06	14.99	10.67	1.12	76419.88
最 大 值	12.05	9.00	63.16	4.40	16.88	11.02	1.15	81708.90
發生時間	2	10	6	4	1	4		7
最 小 值	5.31	2.53	48.97	0.81	13.51	10.28	1.09	73675.19
發生時間	23	4	8	0	4	0		4
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.09 %	-0.02 %	-0.04 %		-0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.57 %	-0.34 %	0.10 %		0.04		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								