

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.05	2.00	55.46	2.82	15.79	11.75	1.02	77316.80
1	9.82	3.48	56.02	2.26	16.24	11.53	1.02	78511.12
2	9.31	5.96	57.80	2.53	16.20	11.85	1.02	77275.24
3	9.94	5.98	60.08	2.60	16.67	11.80	1.03	76989.69
4	8.54	7.81	52.99	1.60	18.30	11.56	1.03	78559.36
5	11.32	10.40	64.83	2.12	18.61	11.60	1.02	85932.90
6	8.84	7.55	54.45	2.31	17.48	11.82	1.02	76259.88
7	7.50	7.15	64.07	1.88	18.00	11.95	1.04	74567.58
8	6.26	9.09	49.66	1.87	18.44	11.28	1.04	79177.59
9	9.47	10.95	60.00	1.93	18.11	11.35	1.03	79012.82
10	9.17	13.36	51.38	2.32	16.86	11.61	1.04	77325.51
11	8.76	9.93	52.58	2.66	16.71	11.56	1.03	76379.46
12	6.36	8.99	63.31	1.70	17.83	11.55	1.03	76671.99
13	6.03	10.84	49.34	1.97	16.99	11.63	1.02	76778.46
14	8.99	10.85	51.43	2.61	17.10	11.43	1.02	73641.10
15	9.71	9.74	53.45	2.45	17.45	11.33	1.02	78088.18
16	10.78	9.86	54.91	2.09	17.95	11.17	1.02	79357.60
17	8.80	10.82	57.30	2.32	16.55	12.23	1.01	63801.31
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	8.76	8.60	56.06	2.22	17.29	11.61	1.03	76980.37
最大值	11.32	13.36	64.83	2.82	18.61	12.23	1.04	85932.90
發生時間	5	10	5	0	5	17		5
最小值	6.03	2.00	49.34	1.60	15.79	11.17	1.01	63801.31
發生時間	13	1	13	4	0	16		17
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.13 %	0.00 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.14 %	0.69 %	0.16 %	0.29 %		0.10		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.52	10.83	49.03	1.92	16.61	10.60	1.06	81776.81
1	6.9	9.73	62.79	1.99	16.09	10.84	1.07	81084.19
2	5.56	7.68	61.84	1.65	17.16	10.85	1.08	79961.28
3	0.45	11.18	61.65	2.07	16.56	12.01	1.1	71487.07
4	3.92	12.58	47.1	1.59	19.06	9.75	1.07	86674.67
5	6.19	5	59.07	2.72	15.61	10.87	1.07	79344.38
6	0.7	13.28	61.12	2.3	16.9	11.02	1.08	76955.56
7	0.41	10.99	56.18	1.67	18.18	10.5	1.09	81987.08
8	0.79	4.86	48.27	1.68	17.77	10.38	1.13	82338.01
9	2.52	6.77	54.05	2.22	16.72	10.59	1.12	82424.61
10	1.14	4.74	54.75	2.48	16.24	10.76	1.1	80597.55
11	0.78	6.59	55.65	2.56	15.28	10.81	1.1	79087.63
12	1.63	11.46	60.38	1.53	17.51	10.16	1.1	83281.63
13	3.46	14.86	56.75	2.66	15.1	10.45	1.1	81297.04
14	7.66	6.91	49.82	2.75	14.86	10.58	1.1	80374.17
15	3.9	9.61	53.72	2.36	15.13	10.4	1.1	81078.35
16	8.7	8.33	59.45	2.82	14.98	10.67	1.08	80112.38
17	7.83	25.61	64.77	2.5	14.93	11.2	1.08	66982.93
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	3.78	10.06	56.47	2.19	16.37	10.69	1.09	79824.74
最大值	8.70	25.61	64.77	2.82	19.06	12.01	1.13	86674.67
發生時間	16	17	17	16	4	3		4
最小值	0.41	4.74	47.10	1.53	14.86	9.75	1.06	66982.93
發生時間	7	10	4	12	14	4		17
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.05 %	-0.03 %	0.00 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.89 %	0.04 %	-0.59 %	0.04 %		-0.02		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.00	5.87	50.30	1.94	14.64	11.39	0.99	74924.54
1	3.69	5.80	58.10	1.71	14.93	11.42	0.99	76650.19
2	9.36	5.66	57.10	1.84	15.39	11.38	0.99	76372.34
3	6.49	5.26	64.36	1.81	15.68	11.67	0.99	74982.25
4	8.71	9.53	50.11	1.79	15.91	11.12	0.99	79235.80
5	9.58	4.15	61.55	1.78	17.34	10.64	0.99	79648.86
6	9.94	11.42	50.89	2.25	14.80	11.23	0.99	80552.38
7	5.21	5.53	46.09	1.21	16.71	10.81	1.03	77433.42
8	6.76	7.30	57.14	1.28	17.10	10.86	1.02	79053.63
9	9.03	4.34	44.98	1.75	16.20	10.22	1.02	81329.87
10	2.98	6.79	46.45	1.82	15.01	10.79	1.00	74213.69
11	5.94	10.10	49.05	2.05	14.69	10.45	1.05	79341.50
12	4.05	5.99	49.06	2.13	14.50	11.06	1.04	73700.60
13	5.85	4.93	66.98	2.02	15.72	11.00	1.03	74388.09
14	9.91	10.85	52.47	2.71	15.05	10.18	1.03	76784.74
15	8.85	8.97	49.57	2.59	14.60	10.49	1.03	74496.40
16	9.61	10.26	51.03	3.80	12.80	11.26	1.01	71977.69
17	7.19	13.21	55.03	3.98	11.99	12.26	0.97	62995.06
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	18	18	18	18	18	18	18	18
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	18	18	18	18	18	18	18	18
平均值	7.23	7.55	53.35	2.14	15.17	11.01	1.01	76004.50
最大值	9.94	13.21	66.98	3.98	17.34	12.26	1.05	81329.87
發生時間	6	17	13	17	5	17		9
最小值	2.98	4.15	44.98	1.21	11.99	10.18	0.97	62995.06
發生時間	10	5	9	7	17	14		17
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.06 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.12 %	0.09 %	-0.33 %	0.46 %		0.27		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								