

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月11日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月11日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.36	2.38	44.86	0.65	20.60	9.85	1.00	85566.67
1	3.49	2.48	53.19	0.97	21.38	10.39	1.01	80851.32
2	4.27	4.77	45.58	1.43	20.22	9.92	1.02	85809.60
3	5.03	1.29	40.17	1.16	19.34	10.17	1.01	84678.55
4	1.99	2.65	50.10	1.63	17.80	10.79	1.02	82468.43
5	0.14	3.27	59.08	0.94	18.34	11.36	1.02	77212.48
6	0.34	2.48	49.92	1.61	17.73	11.51	1.02	83856.71
7	1.45	2.98	55.00	1.52	18.02	10.51	1.02	84143.54
8	5.30	2.49	57.16	1.81	17.23	10.98	1.02	81075.36
9	6.34	2.95	53.55	2.47	16.24	11.19	1.01	80810.97
10	5.51	2.76	54.30	1.63	18.14	10.69	1.02	82649.07
11	4.57	2.77	52.29	1.78	17.22	11.13	1.02	80035.17
12	3.70	6.43	55.02	3.04	14.58	11.68	1.02	77932.54
13	5.74	4.67	54.65	3.32	14.58	11.62	1.02	77826.83
14	7.43	4.11	56.48	3.72	14.22	11.77	1.02	76826.19
15	9.63	6.81	57.90	4.25	14.21	12.03	1.01	75325.64
16	8.63	1.18	44.22	2.70	16.16	11.30	1.01	78917.75
17	7.52	2.74	44.69	1.58	14.72	11.64	1.02	77948.84
18	8.79	1.78	44.82	0.84	18.76	10.48	1.02	83739.56
19	9.74	1.82	40.18	0.91	17.02	10.99	1.02	81251.15
20	10.91	2.31	41.05	1.20	16.99	10.79	1.01	83034.53
21	8.09	3.18	50.46	1.17	17.33	11.15	1.00	79575.89
22	5.12	2.76	55.11	1.37	18.90	10.57	1.02	83217.22
23	9.05	2.91	58.71	1.25	18.30	10.64	1.02	82401.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.80	3.08	50.77	1.79	17.42	10.96	1.02	81131.50
最 大 值	10.91	6.81	59.08	4.25	21.38	12.03	1.02	85809.60
發生時間	20	15	5	15	1	15		2
最 小 值	0.14	1.18	40.17	0.65	14.21	9.85	0.99	75325.64
發生時間	5	16	3	0	15	0		15
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.07		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.05 %	-0.76 %	0.40 %		-0.02		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月11日

報表日期: 113年06月11日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.39	2.76	54.56	0.20	19.33	10.79	0.96	72956.00
1	1.17	6.23	38.16	0.21	20.06	10.29	0.98	78481.10
2	1.19	4.82	47.20	0.28	18.74	10.62	0.97	72526.23
3	1.18	4.24	57.45	0.18	19.20	10.50	0.94	77184.30
4	1.12	5.02	43.43	0.20	19.98	9.74	0.93	83329.06
5	1.20	1.96	50.86	0.24	18.66	10.71	0.92	74416.69
6	1.19	4.05	51.33	0.21	19.99	10.45	0.93	79708.53
7	1.10	3.99	43.02	0.45	17.97	10.27	0.95	88054.34
8	1.19	3.60	54.04	0.57	18.70	10.18	0.98	83665.55
9	0.69	6.26	53.37	0.45	19.11	10.14	0.97	80652.52
10	1.03	7.11	48.24	0.48	20.05	9.90	0.96	82343.94
11	2.42	2.75	58.83	0.73	18.28	10.87	0.93	77756.14
12	2.32	3.82	51.37	1.06	17.13	10.53	0.94	82112.03
13	2.41	4.66	59.21	1.20	15.85	11.09	0.98	78210.55
14	2.52	7.55	56.57	1.67	15.31	10.87	0.93	77458.88
15	5.40	3.11	60.19	1.30	17.31	10.92	0.92	77079.11
16	3.79	3.88	45.95	0.93	18.61	10.38	0.93	81954.34
17	4.22	5.00	45.81	1.07	17.58	10.70	0.93	80539.35
18	5.26	5.06	39.29	0.69	21.52	9.10	0.94	88111.92
19	3.76	1.61	41.28	0.85	18.18	10.27	0.98	82433.43
20	8.74	5.63	45.53	1.33	19.02	10.09	0.99	83130.33
21	10.46	3.10	39.35	1.22	20.05	9.71	0.98	85274.53
22	8.35	2.70	46.20	1.28	18.51	10.35	0.96	82261.50
23	12.85	3.23	48.90	1.44	18.29	10.58	0.92	80690.15
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.54	4.26	49.17	0.76	18.64	10.38	0.95	80430.44
最 大 值	12.85	7.55	60.19	1.67	21.52	11.09	0.99	88111.92
發生時間	23	14	15	14	18	13		18
最 小 值	0.69	1.61	38.16	0.18	15.31	9.10	0.92	72526.23
發生時間	9	19	1	3	14	18		2
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.19 %	-0.03 %		-0.12		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.34 %	-0.27 %	0.42 %		0.26		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								