

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月08日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.29	3.15	48.28	1.42	15.25	11.77	1.05	77994.38
1	6.48	2.78	50.36	1.21	16.26	11.69	1.06	78451.40
2	8.19	3.09	49.41	1.74	15.61	11.61	1.06	80370.22
3	6.60	2.52	52.95	1.09	15.65	11.64	1.06	80038.64
4	8.28	5.39	44.51	1.64	14.94	11.79	1.06	81684.48
5	6.59	11.45	49.43	1.88	14.56	11.88	1.04	76687.24
6	6.96	11.83	50.50	0.75	17.60	10.82	1.06	82552.18
7	9.32	1.71	55.48	1.35	15.73	11.15	1.06	82355.14
8	11.19	6.26	44.64	1.41	15.33	11.71	1.03	80172.35
9	10.34	2.64	46.63	1.73	14.08	11.95	1.02	78667.72
10	9.16	2.02	62.81	0.89	15.75	11.85	1.02	79775.49
11	9.71	1.95	55.60	1.10	15.42	11.92	1.02	80791.09
12	7.47	1.88	58.11	1.66	14.10	12.10	1.02	79970.06
13	8.21	1.68	57.91	1.73	13.88	12.14	1.02	78788.01
14	7.78	1.65	55.51	1.34	14.41	12.11	1.02	79751.77
15	9.73	2.67	57.43	1.80	13.81	12.18	0.99	79088.19
16	9.45	1.63	53.93	1.87	13.51	12.25	0.99	78567.10
17	11.05	2.41	53.98	1.71	14.76	11.99	0.99	80552.95
18	9.60	2.86	56.64	2.27	14.04	12.19	0.99	78569.32
19	11.47	3.21	54.68	3.16	12.97	12.32	0.99	78241.82
20	6.66	4.42	54.09	2.96	12.97	12.37	0.99	76609.37
21	9.93	2.78	52.31	2.62	13.37	11.99	0.99	76210.89
22	7.79	3.01	49.63	2.61	13.08	11.96	0.99	77538.47
23	9.12	2.90	52.82	2.40	13.24	12.09	0.99	77972.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.68	3.58	52.82	1.76	14.60	11.89	1.02	79225.03
最 大 值	11.47	11.83	62.81	3.16	17.60	12.37	1.08	82552.18
發生時間	19	6	10	19	6	20		6
最 小 值	6.48	1.63	44.51	0.75	12.97	10.82	0.98	76210.89
發生時間	1	16	4	6	19	6		21
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.10 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.82 %	0.44 %	0.21 %	0.08 %		0.19		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月08日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月08日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	10.85	4.70	48.18	1.77	15.17	9.99	1.74	74220.32
1	8.89	1.44	51.97	1.71	14.98	10.24	1.73	73636.43
2	9.51	2.01	49.06	1.46	15.77	10.14	1.75	73890.33
3	9.35	1.20	48.90	1.48	15.59	10.22	1.74	74320.16
4	11.17	4.84	42.21	2.28	16.97	9.53	1.73	78077.15
5	10.05	2.58	48.76	1.52	15.98	10.13	1.73	73787.28
6	14.81	4.55	46.65	2.05	16.64	9.72	1.74	81205.13
7	11.09	4.24	25.86	1.32	16.44	9.86	1.77	76728.65
8	14.57	5.56	42.14	1.42	15.70	10.17	1.76	78128.33
9	11.65	2.05	55.18	0.65	16.40	10.43	1.76	77819.81
10	9.72	1.69	52.45	0.52	15.99	10.49	1.76	77151.63
11	11.53	1.62	55.32	0.85	15.35	10.55	1.76	79046.39
12	9.80	1.81	54.74	1.18	14.00	10.90	1.76	76788.50
13	10.42	1.87	57.30	1.15	14.20	11.12	1.76	75291.99
14	10.20	1.45	58.78	0.99	14.68	10.81	1.76	78676.71
15	10.23	5.02	54.24	1.39	13.72	10.80	1.76	77117.31
16	12.89	6.66	52.55	2.85	13.23	10.97	1.76	75773.38
17	9.63	1.58	59.66	1.89	14.68	11.05	1.76	76680.62
18	11.14	3.20	58.83	1.72	15.15	10.71	1.76	79455.17
19	13.17	8.29	47.14	3.10	12.80	10.99	1.76	74594.90
20	10.59	1.66	54.46	1.41	14.79	10.89	1.76	76512.41
21	11.90	2.81	57.94	1.89	14.17	11.05	1.76	78641.76
22	5.24	9.96	45.41	3.18	14.21	10.44	1.77	74753.98
23	9.60	4.10	40.62	2.99	14.56	10.32	1.76	72230.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.75	3.54	50.35	1.70	15.05	10.48	1.75	76438.69
最 大 值	14.81	9.96	59.66	3.18	16.97	11.12	1.78	81205.13
發生時間	6	22	17	22	4	13		6
最 小 值	5.24	1.20	25.86	0.52	12.80	9.53	1.71	72230.18
發生時間	22	3	7	10	19	4		23
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.51 %	0.32 %	0.12 %		0.30		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								