

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月31日

報表日期: 113年10月31日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO ₂ _C	#1-H ₂ O	#1-O ₂ _C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.82	3.57	47.93	1.84	18.41	11.50	1.08	79677.13
1	8.63	4.82	59.12	1.40	20.42	11.15	1.09	82434.48
2	8.01	4.94	54.20	1.80	18.77	11.56	1.08	78657.17
3	7.35	4.36	61.58	1.21	19.41	11.20	1.08	82194.52
4	9.30	5.78	48.24	1.93	18.44	11.46	1.06	80415.96
5	6.88	2.78	60.71	1.79	18.55	11.45	1.06	77903.56
6	5.47	2.85	61.15	1.65	18.29	11.73	1.07	79987.87
7	7.15	4.54	64.34	1.39	19.36	11.30	1.06	82294.93
8	4.30	4.56	63.13	1.40	18.75	11.41	1.06	81979.71
9	7.44	4.65	55.83	1.30	20.26	10.67	1.06	86828.50
10	8.59	4.86	50.67	1.54	19.90	11.20	1.06	83039.17
11	8.86	4.94	46.43	1.37	19.90	11.37	1.06	83582.93
12	9.45	3.77	44.68	2.08	18.03	11.77	1.06	82286.04
13	7.95	3.52	50.74	4.13	14.70	12.81	1.06	75064.75
14	2.59	5.55	56.50	4.59	13.59	13.46	1.06	69547.03
15	3.90	3.49	61.26	3.48	15.01	13.73	1.06	67971.85
16	0.91	2.25	59.55	1.37	18.52	11.95	1.07	80758.78
17	1.21	2.37	53.25	1.29	19.11	11.74	1.10	82198.64
18	6.87	2.07	36.38	2.06	18.02	11.43	1.06	86040.27
19	8.80	8.50	49.52	3.28	16.24	12.01	1.08	81273.56
20	13.44	4.17	47.38	3.14	17.96	11.28	1.09	84347.98
21	8.44	2.88	61.87	2.53	20.12	10.73	1.06	86361.88
22	6.60	3.01	43.43	2.64	19.44	11.11	1.06	83594.80
23	6.40	2.81	44.41	2.41	19.11	11.04	1.06	84701.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均値	6.97	4.04	53.43	2.15	18.35	11.63	1.07	80964.29
最大値	13.44	8.50	64.34	4.59	20.42	13.73	1.16	86828.50
發生時間	20	19	7	14	1	15		9
最小値	0.91	2.07	36.38	1.21	13.59	10.67	1.04	67971.85
發生時間	16	18	18	3	14	9		15
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.74 %	-0.30 %	0.15 %		-0.14		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月31日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月31日

報表日期: 113年10月31日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.70	3.83	61.98	3.47	17.44	10.96	1.74	79360.00
1	6.28	4.15	55.58	1.98	16.29	11.27	1.74	76840.77
2	7.19	3.49	53.78	1.90	16.37	10.78	1.72	78206.61
3	4.29	3.91	57.56	1.78	16.74	10.76	1.71	77660.00
4	6.81	4.57	49.67	2.94	16.55	10.69	1.73	78716.42
5	3.42	4.06	49.32	2.85	16.49	10.89	1.73	78317.24
6	6.33	3.29	54.94	3.10	16.97	10.73	1.74	78612.38
7	4.13	1.91	50.97	2.53	18.24	10.13	1.75	81784.10
8	0.74	3.83	54.92	2.26	17.42	10.72	1.72	78651.92
9	2.94	4.69	53.50	2.38	17.79	10.59	1.72	80633.73
10	14.47	1.67	44.61	4.35	15.77	11.05	1.69	72824.23
11	14.66	2.00	48.42	4.02	15.00	11.65	1.71	72009.62
12	14.84	3.46	45.53	2.79	13.89	11.72	1.71	70370.24
13	7.09	4.79	42.49	2.73	13.61	11.34	1.73	74294.47
14	4.44	1.94	50.62	3.08	12.38	12.19	1.71	72052.70
15	8.77	1.80	62.94	3.10	15.00	12.11	1.70	74814.02
16	13.87	2.58	49.57	5.33	16.27	11.08	1.71	82876.98
17	4.50	5.83	48.38	3.63	15.34	11.27	1.73	81920.71
18	1.16	1.39	55.39	3.41	14.57	11.85	1.74	77714.01
19	4.35	2.41	59.45	2.58	16.26	11.30	1.73	79512.41
20	3.55	2.41	58.09	2.40	18.20	10.56	1.75	82208.35
21	13.57	2.16	39.37	3.12	17.50	10.45	1.75	83311.76
22	10.95	5.77	35.06	3.90	17.91	10.74	1.75	78610.02
23	2.66	2.45	54.05	1.74	19.81	9.16	1.74	82443.41
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.11	3.27	51.51	2.97	16.33	11.00	1.73	78072.75
最 大 值	14.84	5.83	62.94	5.33	19.81	12.19	1.79	83311.76
發生時間	12	17	15	16	23	14		21
最 小 值	0.74	1.39	35.06	1.74	12.38	9.16	1.69	70370.24
發生時間	8	18	22	23	14	23		12
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.20 %	-0.17 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.20 %	0.46 %	1.20 %		-0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								