

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月10日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.10	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.93 %	-0.21 %	0.81 %	0.27 %		-0.06	0.10	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月10日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	0.90	10.87	45.14	2.00	16.11	11.02	0.98	87044.87
12	7.63	12.99	48.75	2.68	16.17	11.64	0.97	81969.14
13	8.82	12.31	40.24	2.09	17.12	10.99	0.97	85737.07
14	14.59	11.98	42.44	1.88	17.60	10.71	0.97	87454.51
15	8.11	12.21	58.94	1.34	17.64	10.93	0.97	84362.59
16	8.59	11.97	53.31	0.83	19.73	10.46	0.97	85889.59
17	8.57	12.10	46.57	1.66	18.54	10.71	0.98	84955.07
18	9.09	12.15	53.16	1.17	18.02	10.85	0.99	83330.73
19	7.81	12.41	60.60	1.34	17.47	11.15	0.96	81991.70
20	5.03	12.21	46.31	1.73	17.61	10.95	0.95	82840.42
21	9.37	12.19	53.08	1.59	16.93	11.04	0.95	82643.64
22	8.32	12.27	45.84	1.77	16.87	11.09	0.94	81842.57
23	4.81	12.33	54.45	1.51	17.33	11.04	0.94	82257.49
監測時數	13	13	13	13	13	13	13	13
超限次數	0	3	0	0	0	0	0	0
有效時數	13	13	13	13	13	13	13	13
平均值	7.82	12.15	49.91	1.66	17.47	10.97	0.96	84024.57
最大值	14.59	12.99	60.60	2.68	19.73	11.64	0.99	87454.51
發生時間	14	12	19	12	16	12		14
最小值	0.90	10.87	40.24	0.83	16.11	10.46	0.94	81842.57
發生時間	11	11	13	16	11	16		22
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.11	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.86 %	1.66 %	0.42 %	1.21 %		-0.24	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月10日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.69	11.70	56.56	2.63	19.69	9.23	1.36	87162.42
1	8.05	12.01	48.00	2.39	17.98	9.58	1.35	84694.35
2	8.11	12.63	50.43	2.72	18.05	9.54	1.36	83077.23
3	8.34	12.71	42.42	2.66	19.99	8.64	1.36	85327.42
4	9.34	11.93	54.66	2.64	17.96	9.14	1.35	83456.06
5	8.28	12.20	55.23	2.74	18.83	9.19	1.34	83838.69
6	9.43	11.49	51.54	1.72	18.18	8.86	1.34	84719.67
7	6.38	9.97	45.74	2.59	19.68	8.50	1.35	83653.88
8	7.65	10.56	48.76	2.88	18.54	8.84	1.36	83265.42
9	7.77	10.86	52.51	2.55	18.42	9.28	1.36	84361.41
10	6.32	11.26	44.45	2.40	19.68	8.69	1.35	84059.82
11	5.05	10.68	40.47	2.38	19.02	8.80	1.37	83317.71
12	7.54	11.48	38.55	2.45	19.14	8.81	1.37	80494.79
13	9.70	11.54	39.81	2.43	18.89	8.87	1.36	80435.44
14	4.94	10.92	33.85	2.20	19.87	8.69	1.36	80369.91
15	7.34	11.64	33.91	2.62	20.63	8.46	1.37	81606.72
16	8.48	10.18	55.07	2.63	18.22	9.69	1.38	80564.21
17	4.09	11.03	52.53	2.19	18.33	9.70	1.38	78630.97
18	7.36	11.08	58.28	2.43	18.02	9.77	1.37	77125.53
19	7.51	11.31	51.98	2.33	18.96	9.69	1.34	79038.45
20	7.72	11.04	53.74	2.67	18.98	9.64	1.33	78228.68
21	10.37	11.20	56.50	2.74	18.38	9.83	1.33	78537.90
22	10.81	11.25	54.66	2.82	19.02	9.67	1.34	79033.26
23	8.66	12.20	41.74	2.50	18.46	9.42	1.32	76403.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.83	11.37	48.39	2.51	18.87	9.19	1.35	81725.14
最大值	10.81	12.71	58.28	2.88	20.63	9.83	1.40	87162.42
發生時間	22	3	18	8	15	21		0
最小值	4.09	9.97	33.85	1.72	17.96	8.46	1.31	76403.51
發生時間	17	7	14	6	4	15		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.08 %	-0.04 %		-0.19	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.41 %	0.40 %	0.39 %	-0.17 %		0.29	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								