

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月05日

報表日期: 114年11月05日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	12.92	12.63	51.11	2.17	16.35	11.44	1.23	74989.82
1	10.40	12.23	61.13	2.21	16.97	11.79	1.23	72243.44
2	12.38	12.47	68.79	2.15	16.39	11.97	1.24	71201.47
3	12.71	13.91	36.08	1.96	15.85	11.38	1.25	76627.66
4	11.02	11.71	54.87	1.75	16.15	11.45	1.25	75063.19
5	10.28	13.04	52.31	2.24	16.24	11.53	1.25	72070.15
6	10.03	13.23	44.64	2.02	15.53	11.67	1.25	73351.07
7	11.43	13.37	57.78	2.14	15.33	11.85	1.25	72112.43
8	12.73	11.97	42.69	2.29	15.31	11.77	1.25	72958.26
9	11.66	12.09	49.00	2.29	15.45	11.75	1.24	73256.10
10	10.04	16.22	58.99	1.47	15.51	12.21	1.23	69378.18
11	11.98	15.56	43.73	2.31	16.56	11.33	1.24	74372.50
12	13.66	12.14	65.42	2.50	14.56	11.83	1.23	72974.85
13	13.04	11.91	43.37	2.08	15.83	11.79	1.23	72094.56
14	11.62	11.46	64.54	1.80	16.20	11.52	1.23	74357.10
15	11.67	11.80	47.60	1.89	15.62	11.68	1.23	73697.90
16	11.46	12.28	51.68	1.64	16.14	11.53	1.25	74278.58
17	12.20	12.71	55.31	1.94	16.11	11.65	1.25	73451.14
18	12.35	12.89	58.33	2.36	14.20	11.85	1.23	73663.65
19	13.61	13.27	51.15	2.25	14.95	11.82	1.23	73392.47
20	11.67	13.98	58.93	2.20	14.92	11.96	1.23	71495.93
21	12.90	12.50	48.28	2.50	14.22	12.04	1.23	71765.12
22	11.87	12.60	62.98	2.00	15.14	12.23	1.23	69933.10
23	12.49	12.73	55.22	2.38	15.71	11.90	1.23	71758.05
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.92	12.86	53.50	2.11	15.64	11.75	1.24	72936.95
最 大 值	13.66	16.22	68.79	2.50	16.97	12.23	1.25	76627.66
發生時間	12	10	2	12	1	22		3
最 小 值	10.03	11.46	36.08	1.47	14.20	11.33	1.22	69378.18
發生時間	6	14	3	10	18	11		10
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.00	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.62 %	0.02 %	0.50 %	0.07 %		-0.10	0.10	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年11月05日

[illegible]

