

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月23日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	7.33	3.75	54.33	0.36	19.89	10.75	1.25	85695.49
1	6.55	4.20	62.69	0.43	21.82	10.27	1.25	87411.14
2	8.19	3.88	51.76	0.80	18.01	11.10	1.25	84135.30
3	8.04	3.53	50.18	0.69	17.45	11.47	1.25	81489.42
4	9.52	3.95	52.18	1.56	16.32	11.67	1.25	81105.85
5	9.48	4.98	57.58	0.87	18.45	11.39	1.29	79969.90
6	9.09	4.35	54.37	1.05	17.80	11.27	1.29	83784.88
7	6.70	4.41	56.67	0.76	17.48	11.53	1.29	81210.50
8	9.21	4.37	57.76	0.56	18.50	11.14	1.29	83282.27
9	12.41	4.33	52.52	1.42	17.49	11.32	1.29	82864.07
10	10.92	6.29	55.79	1.01	17.42	11.42	1.29	81667.97
11	8.89	9.73	56.54	0.57	17.75	11.61	1.30	80717.78
12	10.66	7.41	55.65	0.64	17.00	11.64	1.30	80000.91
13	8.88	7.94	61.99	0.60	17.26	11.95	1.31	78165.43
14	7.85	8.11	60.60	0.63	17.18	12.29	1.30	75205.50
15	10.10	6.55	50.72	1.40	16.27	11.48	1.29	82545.93
16	11.62	6.48	46.99	2.26	15.50	11.83	1.29	79360.65
17	6.85	2.49	48.26	1.12	17.05	11.45	1.27	79505.23
18	7.76	2.73	71.15	0.36	17.76	11.32	1.30	82666.03
19	7.74	3.15	46.62	1.23	16.83	11.55	1.32	82498.97
20	9.86	3.06	49.52	1.40	16.77	11.41	1.31	83415.64
21	10.43	4.60	53.55	1.31	16.50	11.60	1.31	82156.65
22	10.62	4.10	52.83	0.68	16.85	11.41	1.32	83189.05
23	10.27	4.30	54.58	0.99	16.63	11.60	1.32	81879.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.12	4.95	54.78	0.95	17.50	11.44	1.29	81830.16
最 大 值	12.41	9.73	71.15	2.26	21.82	12.29	1.33	87411.14
發生時間	9	11	18	16	1	14		1
最 小 值	6.55	2.49	46.62	0.36	15.50	10.27	1.25	75205.50
發生時間	1	17	19	0	16	1		14
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.35		0.30 %
全幅偏移(率)	-0.42 %	-0.35 %	-0.06 %	0.06 %		-0.26		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月23日

報表日期: 114年02月23日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.68	5.50	56.15	0.25	18.91	10.26	1.55	83817.24
1	10.35	8.59	52.10	0.66	19.25	10.05	1.55	84405.79
2	8.70	3.89	59.07	0.40	17.93	10.60	1.55	82150.32
3	9.03	2.86	55.50	0.48	17.19	10.68	1.55	82305.09
4	9.43	4.37	58.98	1.00	15.35	11.15	1.56	80175.24
5	10.15	4.99	57.60	0.79	16.14	10.91	1.57	81021.89
6	11.41	6.35	61.45	0.90	17.14	10.65	1.58	82191.20
7	6.41	7.70	58.67	0.47	15.58	11.25	1.57	84187.80
8	11.58	4.23	62.27	0.67	17.38	10.69	1.55	81000.59
9	13.75	4.57	59.16	0.73	17.44	10.51	1.53	82115.49
10	15.33	8.78	55.96	0.84	16.53	10.74	1.54	80832.59
11	10.64	4.60	52.50	0.34	17.06	10.67	1.56	80183.98
12	13.06	3.56	57.63	0.49	17.24	10.65	1.56	80166.63
13	11.27	4.72	57.05	0.51	16.34	10.78	1.56	80159.70
14	9.60	4.73	62.68	0.27	17.50	10.77	1.58	81030.79
15	8.87	5.61	58.37	0.49	15.59	11.05	1.57	78104.24
16	8.80	3.34	55.23	0.58	15.33	11.06	1.57	76772.04
17	8.74	3.32	59.94	0.34	17.04	10.82	1.54	79460.11
18	10.05	2.76	57.68	0.26	18.93	10.26	1.55	82965.98
19	10.45	5.76	54.99	0.78	16.05	10.75	1.52	80855.69
20	9.78	4.60	58.33	0.65	15.88	11.11	1.53	78700.37
21	10.10	4.80	57.85	1.02	14.54	11.28	1.55	76596.35
22	9.59	2.09	58.32	0.74	14.76	11.29	1.55	76558.21
23	10.71	5.15	60.62	0.84	15.55	11.09	1.55	79219.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.23	4.87	57.84	0.60	16.69	10.79	1.55	80624.03
最 大 值	15.33	8.78	62.68	1.02	19.25	11.29	1.60	84405.79
發生時間	10	10	14	21	1	22		1
最 小 值	6.41	2.09	52.10	0.25	14.54	10.05	1.52	76558.21
發生時間	7	22	1	0	21	1		22
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.51		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.47 %	0.08 %	-0.02 %	0.31 %		-0.27		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								