

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月12日

報表日期: 113年10月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.77	2.30	54.47	2.65	17.13	11.41	1.04	83916.17
1	11.43	2.77	59.75	3.44	18.15	11.11	1.03	85429.81
2	9.51	2.41	57.26	2.75	16.75	11.65	1.04	82712.49
3	6.50	2.67	60.83	1.82	18.03	11.39	1.04	83525.71
4	5.22	2.73	49.25	2.06	18.10	11.41	1.04	83183.66
5	9.33	3.00	49.10	1.65	17.37	11.53	1.08	85355.36
6	8.91	2.75	49.64	1.34	17.56	11.35	1.07	83855.35
7	8.87	3.50	53.36	1.66	16.71	11.79	1.07	80816.06
8	3.26	4.68	63.31	1.56	16.32	12.67	1.09	73565.20
9	6.99	4.50	56.35	1.34	17.01	12.62	1.09	73433.06
10	9.84	3.63	50.35	1.51	17.68	11.38	1.06	83671.19
11	11.32	3.32	42.27	2.07	15.91	11.80	1.05	82605.43
12	8.91	3.43	45.44	2.33	15.61	11.89	1.06	81549.55
13	8.49	3.61	41.94	2.74	15.98	11.89	1.06	80857.40
14	8.06	6.11	44.41	2.48	17.27	11.63	1.08	81843.99
15	9.18	3.39	42.36	1.95	16.57	11.60	1.07	82929.32
16	7.28	4.04	46.51	2.51	15.08	12.33	1.07	77466.62
17	6.52	3.56	57.60	1.09	17.34	11.44	1.07	83630.39
18	8.13	3.88	46.38	1.77	16.47	11.50	1.07	83295.37
19	8.98	3.42	47.43	1.58	17.08	11.54	1.09	82839.61
20	8.32	3.44	44.95	1.59	16.88	11.59	1.09	82238.28
21	11.19	3.41	47.54	1.80	17.12	11.54	1.09	82556.53
22	9.34	3.49	43.40	1.89	16.64	11.62	1.09	82680.15
23	6.29	3.83	51.13	1.22	17.11	12.00	1.09	78822.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.40	3.49	50.21	1.95	16.91	11.70	1.07	81782.48
最 大 值	11.43	6.11	63.31	3.44	18.15	12.67	1.13	85429.81
發生時間	1	14	8	1	1	8		1
最 小 值	3.26	2.30	41.94	1.09	15.08	11.11	1.02	73433.06
發生時間	8	0	13	17	16	1		9
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.19 %	-0.09 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.70 %	0.88 %	0.39 %		0.23		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月12日

報表日期: 113年10月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.73	2.04	52.03	2.10	16.54	10.79	0.89	85332.75
1	5.83	1.90	52.59	2.41	16.38	10.84	0.89	85005.69
2	1.93	1.73	56.42	1.60	17.25	10.73	0.89	84460.11
3	3.71	1.66	55.00	1.51	17.20	10.64	0.89	85708.42
4	3.79	4.17	49.77	2.42	15.57	10.77	0.89	85327.09
5	2.70	1.26	58.08	1.69	16.00	10.87	0.89	83349.63
6	3.93	1.68	56.36	2.15	15.97	11.18	0.89	79633.46
7	2.72	1.67	54.86	1.92	15.86	11.22	0.89	81114.99
8	2.51	1.56	54.17	1.74	15.92	11.09	0.91	82497.95
9	2.56	1.60	52.71	2.11	15.93	10.86	0.90	84003.19
10	4.05	2.34	54.76	2.92	15.60	10.94	0.92	83491.92
11	1.85	1.97	52.50	2.69	15.30	11.09	0.92	81800.26
12	6.71	1.87	55.05	2.19	15.69	11.17	0.92	80613.75
13	6.16	1.84	56.96	2.07	15.35	11.22	0.92	80096.92
14	7.22	3.09	55.70	1.83	16.95	10.84	0.91	83660.09
15	11.66	4.53	57.05	2.95	14.18	11.55	0.90	79629.25
16	2.87	3.65	60.36	2.43	15.91	11.20	0.90	81308.35
17	2.43	5.08	55.65	1.96	17.75	10.42	0.91	85632.65
18	2.41	4.97	56.35	1.33	18.25	10.33	0.91	86007.64
19	2.45	1.54	61.35	1.26	17.75	10.63	0.90	84670.83
20	2.56	6.55	49.58	2.86	15.71	10.84	0.90	84446.52
21	2.73	1.36	59.11	1.90	16.09	11.12	0.90	81758.70
22	4.98	2.11	55.80	1.63	17.04	10.69	0.90	83751.03
23	5.09	1.80	53.86	1.62	17.12	10.85	0.90	82683.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.07	2.58	55.25	2.05	16.30	10.91	0.90	83166.02
最 大 值	11.66	6.55	61.35	2.95	18.25	11.55	0.94	86007.64
發生時間	15	20	19	15	18	15		18
最 小 值	1.85	1.26	49.58	1.26	14.18	10.33	0.88	79629.25
發生時間	11	5	20	19	15	18		15
零點偏移(率)	-0.91 %	-0.01 %	-0.14 %	0.00 %		0.01		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.49 %	0.95 %	0.14 %		0.21		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 113年10月12日

[illegible]