

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月17日

報表日期: 113年10月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.81	4.37	54.24	3.00	18.38	11.37	1.02	82830.24
1	9.22	4.72	62.37	2.46	19.61	10.83	1.02	86238.66
2	8.58	4.31	57.71	3.18	18.21	11.03	1.02	85751.25
3	5.22	4.48	61.29	2.03	17.31	11.89	1.02	79557.80
4	7.26	4.28	58.85	1.89	18.86	10.69	1.02	88429.10
5	4.42	4.04	56.49	1.97	16.50	11.62	1.05	85119.38
6	7.25	3.82	52.70	1.78	18.05	11.12	1.04	85355.33
7	6.71	3.60	53.84	1.67	18.22	11.31	1.03	83610.42
8	3.29	2.61	71.93	1.07	18.22	11.75	1.03	79498.20
9	4.56	2.77	62.18	1.07	19.39	10.91	1.05	85649.93
10	8.63	2.36	45.40	1.83	18.28	11.16	1.03	84427.13
11	7.77	5.09	40.96	1.56	18.70	11.25	1.02	82352.05
12	6.74	2.40	44.06	1.53	17.86	11.48	1.02	80669.81
13	7.06	2.57	40.95	1.76	17.49	11.47	1.02	81933.55
14	11.74	3.41	33.79	4.08	15.66	11.81	1.02	78052.34
15	14.25	3.21	35.37	3.40	15.92	11.77	1.01	78846.42
16	12.81	6.79	45.87	1.91	17.88	11.03	1.01	84460.50
17	9.08	2.88	46.83	2.00	17.08	11.20	1.02	82009.67
18	9.93	2.42	45.50	1.91	16.66	11.18	1.03	81924.60
19	8.51	2.58	63.06	1.89	17.19	11.56	1.04	80803.96
20	11.43	2.54	60.89	2.73	17.49	11.15	1.02	86007.51
21	10.91	2.76	56.05	3.30	17.12	11.25	1.02	85868.61
22	9.18	2.53	52.01	2.68	17.35	11.48	1.02	82923.71
23	7.64	2.61	58.88	1.85	16.84	11.95	1.02	79536.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.33	3.46	52.55	2.19	17.68	11.34	1.03	82994.03
最 大 值	14.25	6.79	71.93	4.08	19.61	11.95	1.07	88429.10
發生時間	15	16	8	14	1	23		4
最 小 值	3.29	2.36	33.79	1.07	15.66	10.69	0.99	78052.34
發生時間	8	10	14	8	14	4		14
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.46 %	-0.20 %	0.23 %		0.28		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月17日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.91	3.96	51.65	3.02	16.76	11.05	1.72	78248.59
1	7.86	6.11	49.34	3.26	17.66	10.14	1.71	83256.64
2	9.07	4.18	53.39	3.16	17.81	10.67	1.72	78511.42
3	7.46	3.62	47.80	3.43	17.88	9.94	1.73	84649.89
4	6.84	4.00	61.19	3.14	17.36	10.81	1.71	78270.25
5	7.82	3.57	50.07	3.31	17.23	10.46	1.72	81603.73
6	5.98	4.40	54.10	3.30	17.71	10.16	1.72	83001.04
7	2.07	3.52	61.30	2.95	18.48	10.27	1.74	79150.58
8	1.96	2.36	60.80	2.88	17.26	10.71	1.76	78074.96
9	5.71	2.56	57.27	3.14	16.44	11.05	1.77	77785.34
10	5.69	3.17	58.83	3.24	17.39	10.71	1.74	78771.23
11	3.74	7.33	54.72	1.64	15.83	11.43	1.78	73238.82
12	6.34	10.52	54.16	1.44	17.19	11.14	1.76	76015.43
13	8.58	7.79	60.27	1.32	17.74	11.12	1.76	76591.83
14	4.80	5.64	58.58	1.29	17.88	11.20	1.76	76374.02
15	6.20	5.90	49.82	1.28	17.97	10.82	1.76	80150.97
16	8.98	5.02	46.06	1.47	17.94	10.19	1.76	83309.88
17	7.13	7.95	48.84	1.51	18.53	10.24	1.72	81023.78
18	7.07	5.82	43.41	1.76	16.75	10.58	1.73	80831.13
19	8.52	4.01	53.85	3.73	16.57	10.52	1.76	80187.40
20	4.03	3.62	53.92	3.15	16.52	10.66	1.77	80554.00
21	6.21	3.70	56.76	3.30	17.03	10.71	1.77	80503.57
22	5.07	3.70	52.23	2.98	16.67	10.75	1.77	79357.22
23	6.26	3.76	57.17	3.04	16.87	10.84	1.78	79095.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.26	4.84	53.98	2.61	17.31	10.67	1.75	79523.20
最 大 值	9.07	10.52	61.30	3.73	18.53	11.43	1.80	84649.89
發生時間	2	12	7	19	17	11		3
最 小 值	1.96	2.36	43.41	1.28	15.83	9.94	1.71	73238.82
發生時間	8	8	18	15	11	3		11
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.14 %	0.19 %	-0.70 %	0.10 %		0.13		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								