P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年02月03日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.80	2.32	42.68	0.32	20.01	10.75	1.29	84826.25
1	7.73	2.66	37.21	1.43	17.58	11.27	1.29	83136.01
2	7.18	3.62	45.65	2.16	15.77	11.78	1.29	80398.49
3	4.46	3.30	58.51	0.49	17.27	11.53	1.29	81573.06
4	2.41	3.29	55.29	0.33	17.54	11.31	1.29	83061.68
5	5.06	6.68	47.44	1.74	15.22	11.71	1.28	85229.03
6	4.03	4.53	46.23	0.94	16.95	11.32	1.27	83088.29
7	8.29	3.32	47.47	0.97	16.33	11.50	1.26	82130.12
8	2.95	3.13	73.88	0.69	15.61	11.79	1.27	78551.57
9	5.86	3.39	51.94	0.65	15.54	11.06	1.26	83228.47
10	8.40	4.15	53.39	1.66	14.22	11.94	1.29	79853.34
11	9.74	6.56	45.53	1.71	15.58	11.61	1.28	82505.91
12	6.43	2.43	45.70	1.24	15.80	11.75	1.28	81041.54
13	2.84	2.21	60.07	0.46	16.66	12.00	1.31	78705.13
14	0.10	2.49	67.14	0.44	16.86	11.48	1.30	82200.17
15	0.70	2.46	52.71	0.66	17.07	11.29	1.25	84108.61
16	1.94	2.38	52.05	0.57	16.67	11.67	1.25	80676.53
17	3.91	2.95	39.50	0.80	16.13	11.52	1.24	82455.93
18	3.90	2.35	46.30	0.40	16.84	11.47	1.27	82764.48
19	3.94	2.83	39.92	0.85	16.36	11.52	1.26	82205.32
20	4.90	2.33	53.44	0.56	17.41	11.50	1.28	81348.00
21	3.59	2.48	45.36	0.28	19.02	10.42	1.26	88812.75
22	5.96	2.66	38.03	0.63	17.57	11.25	1.25	83242.14
23	4.40	3.03	41.79	0.45	17.84	11.16	1.25	84034.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.69	3.23	49.47	0.85	16.74	11.44	1.27	82465.71
最 大 值	9.74	6.68	73.88	2.16	20.01	12.00	1.35	88812.75
發生時間	11	5	8	2	0	13		21
最 小 值	0.10	2.21	37.21	0.28	14.22	10.42	1.23	78551.57
發生時間	14	13	1	21	10	21		8
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.08		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.19		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年02月03日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.94	1.74	43.97	2.80	13.33	11.58	1.12	81550.36
1	6.65	2.69	45.81	2.18	14.94	11.46	1.11	80459.30
2	4.08	2.59	47.41	1.62	15.71	11.06	1.11	84537.64
3	3.90	2.60	55.11	1.39	15.54	11.45	1.11	81120.74
4	3.68	2.31	52.57	1.47	16.75	10.58	1.10	86357.21
5	4.01	1.50	58.44	1.64	15.68	11.21	1.10	83012.07
6	3.50	2.37	44.61	2.15	15.57	11.26	1.10	84982.45
7	3.79	1.82	50.40	1.69	14.95	11.34	1.10	82074.52
8	3.79	1.99	49.03	2.02	14.25	11.35	1.08	81034.42
9	3.83	1.73	55.21	1.45	15.25	11.07	1.09	83419.21
10	8.96	1.85	54.32	2.41	13.69	11.37	1.11	82180.97
11	6.63	2.04	63.23	1.49	15.53	11.04	1.13	84928.27
12	3.62	2.53	62.24	1.32	15.48	10.84	1.12	86101.54
13	3.76	2.98	61.33	1.35	15.35	11.19	1.13	82499.44
14	3.68	2.84	64.60	1.43	15.19	11.03	1.10	84519.80
15	3.68	3.32	64.29	0.95	16.55	10.81	1.10	84893.56
16	3.68	5.18	48.32	1.86	14.16	11.11	1.07	83216.69
17	3.76	4.24	48.31	1.72	14.12	11.37	1.07	81429.91
18	3.88	4.81	56.78	1.41	15.96	11.51	1.10	79993.06
19	3.76	5.16	50.42	1.51	17.19	11.08	1.11	83181.46
20	3.47	4.51	38.73	1.89	16.50	10.30	1.09	89526.94
21	3.71	4.37	46.28	1.68	17.73	10.19	1.09	89180.20
22	4.12	1.89	45.96	2.54	14.14	11.87	1.10	77497.22
23	3.66	6.89	49.40	1.40	17.43	10.60	1.09	84626.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.31	3.08	52.37	1.72	15.46	11.11	1.10	83430.13
最 大 值	8.96	6.89	64.60	2.80	17.73	11.87	1.16	89526.94
發生時間	10	23	14	0	21	22		20
最 小 值	3.47	1.50	38.73	0.95	13.33	10.19	1.06	77497.22
發生時間	20	5	20	15	0	21		22
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.04		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.29 %	-0.37 %	0.34 %		-0.14		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年02月03日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.50	4.10	54.03	0.58	17.12	10.98	1.52	78144.79
1	7.56	9.62	46.97	0.78	18.95	10.06	1.52	83937.68
2	7.64	2.75	49.13	0.71	16.10	10.94	1.52	79111.57
3	7.19	9.10	53.02	1.04	16.99	10.53	1.52	81430.31
4	6.30	2.64	54.85	0.90	15.61	11.05	1.51	79500.96
5	8.21	3.21	60.15	1.50	14.74	11.29	1.51	78193.85
6	7.23	1.59	61.43	1.10	16.32	10.99	1.52	79689.95
7	3.74	3.08	56.61	0.59	15.52	11.32	1.48	72108.39
8	8.74	3.70	51.71	0.44	16.29	10.62	1.48	80793.35
9	9.84	6.47	51.72	0.71	15.51	10.68	1.48	80452.37
10	12.50	1.68	52.72	1.16	14.46	10.96	1.48	78008.45
11	8.23	3.39	57.57	0.27	16.41	10.70	1.48	81566.30
12	9.19	2.06	58.42	0.40	16.08	10.73	1.49	81417.76
13	6.32	1.98	61.58	0.43	15.59	10.89	1.50	80872.79
14	8.78	2.75	65.04	0.46	16.08	10.97	1.50	79429.76
15	7.28	2.39	45.16	0.37	16.19	10.35	1.50	82715.19
16	5.06	6.59	40.91	0.39	17.17	10.19	1.50	84126.38
17	4.82	0.88	46.00	0.39	15.48	10.79	1.49	80457.72
18	1.33	1.01	54.84	0.22	16.73	10.81	1.49	79399.24
19	2.62	2.01	55.05	0.37	17.61	10.99	1.56	78430.53
20	7.35	4.79	31.26	0.58	17.55	10.06	1.48	85328.33
21	8.80	1.79	42.57	0.79	15.64	10.73	1.49	82501.61
22	10.60	1.31	53.22	1.14	15.46	10.96	1.50	81352.07
23	8.80	3.24	50.93	0.49	16.90	10.52	1.50	82861.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.36	3.42	52.29	0.66	16.27	10.75	1.50	80492.96
最 大 值	12.50	9.62	65.04	1.50	18.95	11.32	1.65	85328.33
發生時間	10	1	14	5	1	7		20
最 小 值	1.33	0.88	31.26	0.22	14.46	10.06	1.47	72108.39
發生時間	18	17	20	18	10	1		7
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.07 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.12		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.27 %	0.00 %	-0.39 %	0.10 %		-0.18		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								