

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月25日

報表日期: 114年05月25日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月25日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.20	3.94	53.88	2.35	17.43	10.20	0.98	87929.30
1	5.69	0.72	64.89	2.31	18.15	9.96	0.99	90173.10
2	7.41	4.30	47.20	2.76	17.19	10.05	0.99	89776.82
3	9.53	3.27	55.46	2.96	16.66	10.24	0.99	89421.19
4	7.52	2.11	47.54	2.35	16.63	10.30	0.99	87851.84
5	7.10	3.76	61.21	2.68	15.83	10.79	0.99	85920.77
6	0.57	3.46	47.66	2.70	17.90	9.73	0.99	80745.69
7	0.30	6.33	49.65	3.05	16.01	10.34	0.99	81807.43
8	0.30	3.58	48.80	2.02	15.37	10.49	1.00	81858.55
9	5.50	1.39	57.37	1.77	17.77	10.29	1.02	87417.27
10	3.33	3.24	53.67	2.00	16.16	10.50	1.01	85406.37
11	6.38	3.50	56.05	1.77	16.66	10.47	0.97	85769.34
12	6.81	1.73	59.25	1.87	16.78	10.49	0.99	85827.26
13	9.96	2.05	61.93	1.73	16.89	10.29	0.99	85556.44
14	8.51	1.38	59.79	1.85	16.66	10.44	0.99	86300.77
15	8.09	1.33	58.01	1.89	16.06	10.71	0.99	83349.62
16	8.19	3.43	62.14	2.19	16.98	10.61	1.01	83083.03
17	8.41	1.57	54.44	1.68	17.21	10.26	1.02	87142.09
18	8.02	1.49	56.68	2.11	16.88	10.52	1.02	84645.04
19	10.14	3.20	63.41	1.95	18.14	9.66	1.02	88774.50
20	8.31	1.56	52.58	2.37	15.43	10.44	1.02	80838.90
21	10.10	2.72	56.23	2.62	15.73	10.38	1.02	81873.95
22	7.23	2.35	53.13	1.67	17.04	10.25	1.02	82462.81
23	11.37	1.95	49.11	2.13	15.84	10.11	1.02	83932.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.83	2.68	55.42	2.20	16.72	10.31	1.00	85327.68
最 大 值	11.37	6.33	64.89	3.05	18.15	10.79	1.02	90173.10
發生時間	23	7	1	7	1	5		1
最 小 值	0.30	0.72	47.20	1.67	15.37	9.66	0.97	80745.69
發生時間	7	1	2	22	8	19		6
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.32 %	-0.05 %		-0.01		-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.07 %	0.21 %	0.51 %	-0.04 %		0.08		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年05月25日

報表日期: 114年05月25日

[illegible]