

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月20日

報表日期: 114年11月20日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月20日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	11.67	11.73	39.05	2.19	15.28	9.92	0.85	77637.88
1	9.54	11.11	44.89	1.97	15.13	10.37	0.85	77702.21
2	11.76	13.39	52.87	1.95	15.66	10.40	0.86	81034.28
3	11.02	13.00	48.57	2.87	17.53	10.25	0.86	80700.58
4	14.24	12.01	53.65	3.25	17.50	10.30	0.86	81166.93
5	6.11	13.71	42.15	1.82	16.00	10.03	0.85	84114.50
6	7.69	12.12	54.36	2.46	15.38	10.30	0.91	92488.36
7	10.42	11.61	52.14	2.85	15.74	10.37	0.92	85642.16
8	7.83	11.64	57.31	3.02	15.79	10.45	0.90	83477.90
9	8.68	11.60	47.95	3.79	15.52	10.34	0.90	80190.02
10	8.12	12.26	44.33	4.50	15.37	10.09	0.90	82874.80
11	12.25	12.78	50.53	3.43	15.16	10.41	0.94	84059.58
12	12.77	12.29	50.29	1.82	15.68	10.72	0.94	84442.02
13	8.26	12.52	48.58	1.87	15.17	10.50	0.94	82978.79
14	8.36	13.30	55.27	3.55	14.75	10.55	0.94	83274.38
15	6.37	12.93	51.40	1.58	14.56	10.73	0.94	84195.15
16	9.48	11.79	46.32	0.88	15.48	10.35	0.94	82009.44
17	6.21	13.34	46.38	0.99	14.79	10.05	0.93	82376.07
18	12.68	12.52	51.82	1.20	15.81	10.24	0.93	79570.46
19	12.43	11.62	47.38	0.94	16.30	9.88	0.94	82369.45
20	16.41	11.72	47.98	0.87	17.47	9.65	0.94	86178.96
21	15.29	12.99	51.07	1.16	15.07	11.24	0.95	79985.36
22	17.21	11.70	56.61	1.05	16.83	10.19	0.94	87977.62
23	10.64	13.43	37.65	3.69	16.47	9.58	0.94	84670.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.64	12.38	49.11	2.24	15.77	10.29	0.91	82963.21
最 大 值	17.21	13.71	57.31	4.50	17.53	11.24	0.96	92488.36
發生時間	22	5	8	10	3	21		6
最 小 值	6.11	11.11	37.65	0.87	14.56	9.58	0.83	77637.88
發生時間	5	1	23	20	15	23		0
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		0.02	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.47 %	-0.45 %	0.79 %	0.29 %		-0.09	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

