

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月20日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月20日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年09月20日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.12	2.64	56.30	1.89	17.04	11.22	1.73	77305.71
1	5.68	2.53	56.59	2.04	16.89	10.98	1.73	79243.02
2	2.86	6.60	55.43	2.43	16.22	11.29	1.72	76734.82
3	3.33	3.10	52.13	2.01	17.51	10.76	1.75	79351.86
4	4.97	4.64	47.65	2.16	16.26	10.66	1.76	79313.43
5	2.20	4.60	53.17	2.25	15.86	11.04	1.76	78429.49
6	5.66	4.91	56.17	2.17	16.37	11.05	1.76	79168.57
7	3.96	2.90	61.36	1.77	15.22	11.56	1.75	75472.41
8	4.66	2.54	54.13	1.57	15.27	11.48	1.77	74856.52
9	6.03	2.48	59.58	0.87	17.00	11.24	1.74	75217.51
10	2.52	2.61	53.67	1.08	15.67	11.46	1.75	76544.39
11	3.34	3.32	51.69	2.20	13.86	11.79	1.77	73113.54
12	5.84	2.38	56.51	1.59	15.67	11.44	1.75	76270.91
13	2.76	3.79	50.58	1.11	16.24	11.27	1.74	77079.83
14	9.59	13.10	51.30	2.69	13.93	11.54	1.74	72700.84
15	6.48	0.58	47.31	1.15	16.15	10.70	1.76	75268.01
16	5.83	0.93	50.29	1.48	15.07	10.99	1.76	75754.69
17	8.59	1.29	53.44	1.07	16.25	11.14	1.76	76596.82
18	7.16	1.49	51.87	0.99	16.62	10.93	1.72	79165.74
19	9.64	1.40	54.22	1.47	15.51	11.07	1.75	77300.04
20	8.03	1.51	54.06	1.21	16.04	11.15	1.77	76504.47
21	9.85	1.46	48.35	1.18	15.86	11.01	1.76	78059.57
22	11.76	1.95	52.17	1.46	15.67	11.29	1.76	77792.93
23	8.18	2.28	57.59	1.06	16.30	11.33	1.76	77332.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.84	3.13	53.56	1.62	15.94	11.18	1.75	76857.42
最 大 值	11.76	13.10	61.36	2.69	17.51	11.79	1.79	79351.86
發生時間	22	14	7	14	3	11		3
最 小 值	1.12	0.58	47.31	0.87	13.86	10.66	1.71	72700.84
發生時間	0	15	15	9	11	4		14
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.00 %	-0.26 %	-0.02 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.87 %	0.66 %	0.24 %		0.30		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								