P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年11月11日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.85	10.82	66.14	2.36	13.54	14.31	1.29	54533.14
1	6.13	9.91	50.75	2.08	15.07	13.53	1.29	59786.33
2	9.89	8.91	47.11	1.77	16.24	12.63	1.29	66206.19
3	11.49	14.60	54.57	2.52	14.55	12.54	1.29	68043.35
4	13.40	12.99	39.13	2.10	16.81	11.35	1.29	76101.88
5	12.81	13.72	48.93	2.05	16.35	11.48	1.26	79190.25
6	12.70	12.94	55.06	2.24	16.80	11.31	1.26	75646.00
7	14.60	13.40	42.34	2.71	16.31	11.49	1.27	74720.42
8	14.00	13.07	51.43	2.74	16.16	11.41	1.27	75470.50
9	12.18	12.90	55.83	2.07	17.12	11.32	1.27	75162.33
10	12.33	12.98	49.71	2.32	17.29	10.74	1.26	80476.78
11	13.81	13.88	52.02	3.37	16.29	11.09	1.27	77974.51
12	15.33	15.17	50.45	3.48	14.29	11.93	1.27	71452.61
13	12.78	14.34	46.33	2.48	15.44	12.05	1.29	70933.37
14	13.19	13.63	51.56	3.33	15.96	11.80	1.28	73151.33
15	14.30	13.92	52.52	3.72	16.01	11.71	1.27	74159.99
16	14.04	14.72	58.69	3.42	16.64	11.41	1.28	75333.20
17	6.77	14.40	57.32	2.28	15.68	12.03	1.28	71118.13
18	2.09	15.13	62.31	1.80	15.08	12.94	1.29	64435.97
19	2.47	14.65	45.31	1.62	15.20	12.68	1.29	66824.72
20	6.31	13.69	40.14	1.79	16.50	11.52	1.29	74527.92
21	7.30	14.89	48.68	2.55	14.77	11.71	1.29	73782.23
22	8.16	14.34	45.83	1.39	17.16	11.16	1.29	76756.95
23	14.15	12.73	49.13	3.24	16.20	11.14	1.29	77438.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.67	13.41	50.89	2.48	15.89	11.89	1.28	72217.79
最 大 值	15.33	15.17	66.14	3.72	17.29	14.31	1.29	80476.78
發生時間	12	12	0	15	10	0		10
最 小 值	2.09	8.91	39.13	1.39	13.54	10.74	1.25	54533.14
發生時間	18	2	4	22	0	10		0
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.23	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.67 %	-0.26 %	0.13 %	0.44 %		0.47	0.04	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年11月11日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.81 %	0.04 %	-0.12 %	-0.28 %		-0.36	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年11月11日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.76	11.05	48.65	2.72	18.89	9.62	1.52	84235.20
1	3.19	13.49	53.97	3.29	17.58	11.73	1.53	70473.37
2	4.02	11.45	31.34	2.74	19.00	9.78	1.51	80302.49
3	4.52	11.18	42.82	2.73	17.67	9.39	1.49	78395.73
4	11.13	10.69	47.83	3.30	18.73	8.95	1.50	83019.50
5	12.81	10.84	44.14	3.54	18.82	8.71	1.49	82258.60
6	10.02	11.01	42.79	3.29	19.28	8.71	1.50	84398.61
7	9.99	11.42	54.18	3.28	18.99	9.29	1.47	80722.72
8	11.13	13.59	54.43	3.37	18.81	8.86	1.46	86549.04
9	12.92	11.50	55.41	3.33	19.51	8.74	1.46	88073.95
10	12.19	11.45	60.08	3.29	18.61	9.26	1.46	84612.59
11	15.44	11.30	61.63	2.86	17.31	9.60	1.46	83602.88
12	12.30	11.64	56.06	2.58	19.56	8.72	1.48	87009.60
13	12.90	12.77	44.34	3.25	19.49	8.27	1.48	91510.44
14	13.31	13.22	62.58	2.35	19.56	8.83	1.46	84288.60
15	11.92	14.41	42.38	3.57	20.79	8.08	1.47	91654.74
16	8.37	13.44	55.06	3.03	20.64	8.23	1.47	89760.13
17	11.93	14.28	58.76	3.36	20.58	8.39	1.48	94771.99
18	12.07	13.88	55.91	2.95	20.03	8.64	1.48	95049.20
19	9.89	14.99	47.07	2.52	20.11	8.47	1.48	96255.46
20	6.20	12.21	68.49	2.16	18.44	9.80	1.48	87927.76
21	9.77	11.45	41.11	2.49	19.98	8.57	1.48	95733.96
22	10.30	11.76	65.43	2.49	19.26	9.02	1.48	89173.57
23	11.02	13.71	41.26	2.37	20.89	8.61	1.48	91461.24
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.13	12.36	51.49	2.95	19.27	9.01	1.48	86718.39
最 大 值	15.44	14.99	68.49	3.57	20.89	11.73	1.54	96255.46
發生時間	11	19	20	15	23	1		19
最 小 值	3.19	10.69	31.34	2.16	17.31	8.08	1.45	70473.37
發生時間	1	4	2	20	11	15		1
零點偏移(率)	-0.14 %	0.00 %	-0.19 %	-0.00 %		-0.06	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.28 %	-0.10 %	0.44 %	-0.03 %		0.04	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								