

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月28日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.34	5.41	53.03	0.77	18.85	11.36	1.41	77036.06
1	10.89	5.39	54.06	0.69	19.59	11.16	1.41	78063.37
2	12.48	11.44	44.25	1.61	17.51	11.76	1.41	74417.70
3	11.23	1.46	51.50	1.05	18.22	11.50	1.41	76573.16
4	8.86	1.91	56.69	0.89	18.45	11.28	1.41	78538.42
5	10.15	4.63	57.01	0.71	18.92	11.38	1.40	73600.01
6	10.87	7.44	47.64	1.04	18.26	11.48	1.40	76818.31
7	9.32	5.46	51.11	0.82	18.76	11.26	1.41	78273.91
8	6.64	0.77	60.31	0.71	18.74	11.79	1.41	74162.28
9	9.68	2.16	46.83	0.81	18.98	11.25	1.42	77140.38
10	10.51	3.35	51.20	0.86	18.48	10.99	1.44	80157.29
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	11.40	2.60	52.12	3.60	18.09	11.22	1.46	78765.25
16	8.73	9.96	48.22	3.76	16.14	11.76	1.42	74877.64
17	10.92	11.87	41.70	3.83	17.15	11.56	1.39	73595.59
18	10.63	1.27	63.72	3.40	17.94	11.64	1.39	75224.69
19	12.08	4.36	50.07	3.55	18.47	11.28	1.41	77522.18
20	12.21	6.24	44.96	3.81	17.19	11.65	1.42	74479.23
21	16.81	1.20	48.38	3.67	17.16	11.62	1.43	74208.53
22	14.31	1.62	62.90	3.39	18.40	11.34	1.44	76658.41
23	12.33	2.90	52.93	3.55	18.01	11.55	1.45	75828.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	10.97	4.57	51.93	2.13	18.17	11.44	1.42	76297.06
最大值	16.81	11.87	63.72	3.83	19.59	11.79	1.46	80157.29
發生時間	21	17	18	17	1	8		10
最小值	6.64	0.77	41.70	0.69	16.14	10.99	1.38	73595.59
發生時間	8	8	17	1	16	10		17
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.05 %	-0.03 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.81 %	-3.91 %	-0.80 %	-1.16 %		0.28	0.00	0.40 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月28日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.48	3.01	58.37	1.84	16.83	10.59	1.38	67388.71
1	8.86	5.33	62.97	1.96	16.82	11.29	1.38	62240.43
2	8.46	5.85	53.90	1.87	16.98	10.90	1.38	63319.35
3	10.79	5.45	56.26	2.54	14.66	10.78	1.38	64575.61
4	7.91	5.95	54.92	5.31	15.47	10.51	1.38	63925.14
5	3.36	4.62	50.81	1.81	14.73	10.68	1.38	62046.39
6	13.27	4.93	63.85	2.80	14.44	10.42	1.41	65114.08
7	13.91	5.37	52.74	2.41	14.37	10.43	1.41	61517.38
8	10.89	3.52	50.35	2.07	14.19	10.43	1.44	60352.40
9	9.69	6.57	51.36	2.09	14.99	10.14	1.42	60206.89
10	10.11	3.69	45.85	2.09	15.39	9.73	1.41	61717.51
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	6.38	7.43	41.46	6.84	12.68	10.21	1.41	55994.56
16	7.11	1.67	44.31	2.50	14.64	10.31	1.45	57815.91
17	11.83	0.58	49.61	2.94	13.97	10.58	1.45	59958.75
18	12.97	1.26	61.95	2.58	13.92	10.71	1.46	65464.07
19	10.74	2.04	63.56	2.30	14.67	10.52	1.44	66298.98
20	10.32	1.82	53.23	2.70	14.37	10.56	1.42	63792.79
21	11.78	1.85	66.83	2.32	14.88	10.72	1.42	63047.22
22	14.23	2.42	55.17	2.45	15.23	10.58	1.44	64244.94
23	14.84	2.04	54.19	2.39	15.58	10.46	1.43	64662.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	10.35	3.77	54.58	2.69	14.94	10.53	1.41	62684.18
最大值	14.84	7.43	66.83	6.84	16.98	11.29	1.48	67388.71
發生時間	23	15	21	15	2	1		0
最小值	3.36	0.58	41.46	1.81	12.68	9.73	1.37	55994.56
發生時間	5	17	15	5	15	10		15
零點偏移(率)	-0.85 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.12 %	0.13 %	0.20 %	-0.17 %		0.24	0.00	0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年12月28日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.24	5.54	57.70	2.07	14.81	11.28	1.85	84332.57
1	8.46	2.57	56.75	2.24	14.82	11.25	1.87	85095.46
2	9.92	9.06	56.27	2.61	14.34	11.30	1.88	84174.17
3	15.86	12.19	55.88	4.96	11.83	11.32	1.88	82078.10
4	4.51	4.82	50.77	5.80	10.63	11.56	1.88	76279.07
5	7.49	6.10	50.69	3.80	14.31	10.51	1.88	84481.79
6	7.75	2.52	50.62	2.44	13.95	10.68	1.87	83216.49
7	7.48	9.47	53.96	3.11	12.71	11.06	1.89	76812.40
8	16.86	4.41	52.04	3.74	11.63	11.85	1.88	70417.16
9	7.16	3.57	54.43	3.41	11.74	11.58	1.87	71473.48
10	5.12	3.39	54.86	3.25	12.07	11.49	1.86	72056.82
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	10.52	4.46	53.21	3.19	12.05	11.06	1.86	73849.66
16	9.70	3.59	54.47	3.20	12.12	11.09	1.88	73365.83
17	8.24	3.59	59.74	3.79	11.73	12.26	1.86	68478.74
18	11.11	2.32	64.24	3.05	13.44	11.03	1.87	79388.38
19	11.42	2.88	61.09	2.89	14.14	10.90	1.85	80805.21
20	12.94	9.44	40.74	3.51	12.58	10.93	1.83	77913.58
21	12.51	2.89	60.52	3.61	13.41	10.62	1.84	78524.96
22	12.86	1.68	51.50	2.85	13.59	10.71	1.84	78877.30
23	14.75	2.91	63.47	2.85	14.99	10.51	1.84	83078.58
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平均值	10.15	4.87	55.15	3.32	13.04	11.15	1.86	78234.99
最大值	16.86	12.19	64.24	5.80	14.99	12.26	1.92	85095.46
發生時間	8	3	18	4	23	17		1
最小值	4.51	1.68	40.74	2.07	10.63	10.51	1.82	68478.74
發生時間	4	22	20	0	4	5		17
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.45 %	0.80 %	-0.06 %	0.14 %		0.29	0.02	0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								