

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月03日

[illegible]

報表日期: 113年07月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月03日

報表日期: 113年07月03日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.38	5.28	54.19	1.42	15.91	10.83	0.97	74402.43
1	1.24	4.78	63.70	1.39	17.29	11.09	0.93	74739.58
2	1.65	3.98	58.33	1.72	16.07	10.95	0.93	77130.08
3	1.35	3.47	62.22	1.38	16.71	10.75	0.93	77071.11
4	1.46	4.10	56.15	1.48	16.50	10.90	0.92	71327.02
5	1.30	4.38	59.37	1.70	16.16	11.20	0.92	70188.24
6	1.16	3.37	56.41	1.41	17.47	10.24	0.93	79797.31
7	1.12	2.44	57.37	1.63	16.25	11.21	1.00	82479.64
8	0.44	2.28	51.81	1.55	16.17	10.82	0.99	76252.88
9	0.49	2.51	52.56	1.44	17.17	10.56	0.99	74178.99
10	3.73	2.66	48.74	1.72	15.96	10.51	0.98	77643.49
11	1.05	2.23	52.18	1.50	15.63	10.62	1.01	76329.66
12	3.51	3.51	50.30	1.97	15.17	10.96	0.99	74860.49
13	1.77	2.51	51.78	1.74	15.25	10.79	0.95	75308.76
14	3.56	7.79	49.97	3.24	13.03	10.59	0.93	72356.72
15	13.24	5.55	52.15	7.74	12.77	10.80	0.97	71344.27
16	3.99	1.89	44.95	2.22	14.36	10.64	0.99	71996.87
17	1.03	1.29	54.98	0.75	17.85	10.52	0.95	66321.76
18	0.74	2.84	64.42	1.55	19.35	10.30	0.97	75407.83
19	2.58	3.67	48.99	1.39	20.01	9.24	0.98	82463.71
20	3.19	3.76	42.72	1.43	16.40	10.01	0.99	74602.20
21	2.51	2.52	49.11	1.32	18.17	10.09	0.99	81199.70
22	3.08	4.71	39.31	1.21	17.67	10.05	0.98	75296.26
23	2.33	3.39	38.23	1.65	14.79	10.75	0.99	73038.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.41	3.54	52.50	1.86	16.34	10.60	0.96	75239.06
最 大 值	13.24	7.79	64.42	7.74	20.01	11.21	1.02	82479.64
發生時間	15	14	18	15	19	7		7
最 小 值	0.44	1.29	38.23	0.75	12.77	9.24	0.92	66321.76
發生時間	8	17	23	17	15	19		17
零點偏移(率)	0.00 %	-0.08 %	-0.02 %	0.00 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.13 %	-0.82 %	-0.04 %		0.56		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								