

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月12日

報表日期: 114年12月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.92	11.58	52.54	1.40	17.18	11.75	1.24	78848.72
1	5.91	12.47	52.87	1.62	16.96	12.07	1.24	76042.80
2	13.94	12.36	55.47	2.45	14.86	12.23	1.25	76565.92
3	13.30	12.53	58.64	2.45	14.30	12.43	1.25	75670.10
4	13.22	12.36	59.83	2.28	14.93	12.22	1.25	77030.64
5	8.41	12.36	52.91	2.75	15.26	12.14	1.25	77360.32
6	13.26	12.25	55.44	2.86	16.26	11.93	1.25	77690.98
7	13.18	11.81	55.82	2.31	17.97	11.35	1.25	81034.49
8	12.58	12.04	50.55	2.55	17.07	11.64	1.25	79408.16
9	11.85	12.17	50.94	3.26	16.39	11.82	1.25	78479.91
10	9.09	12.05	60.41	2.22	17.91	11.54	1.25	79722.74
11	12.54	12.08	42.88	3.35	16.08	11.74	1.25	79609.13
12	16.33	11.90	41.56	4.03	17.79	11.36	1.25	81360.90
13	10.49	12.13	42.08	4.13	16.09	11.81	1.25	78856.60
14	8.62	12.18	41.16	3.67	16.77	11.79	1.24	78754.41
15	13.76	12.23	39.65	4.07	15.37	12.01	1.23	77584.46
16	13.82	12.34	40.64	2.71	15.18	12.03	1.23	77606.04
17	14.71	12.23	42.42	2.57	15.97	11.81	1.23	78988.69
18	9.04	12.36	52.31	1.70	16.37	11.95	1.24	77396.51
19	10.89	12.24	51.62	1.74	16.53	11.80	1.24	78157.15
20	14.55	12.27	60.21	2.32	15.27	11.93	1.24	78103.26
21	14.06	15.74	43.76	2.14	13.49	12.53	1.23	74807.11
22	15.85	12.47	41.31	1.85	15.54	12.04	1.23	77174.93
23	16.04	12.39	45.32	1.69	15.72	12.03	1.23	77525.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.10	12.36	49.60	2.59	16.05	11.91	1.24	78074.16
最 大 值	16.33	15.74	60.41	4.13	17.97	12.53	1.25	81360.90
發生時間	12	21	10	13	7	21		12
最 小 值	4.92	11.58	39.65	1.40	13.49	11.35	1.22	74807.11
發生時間	0	0	15	0	21	7		21
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.09 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.58 %	-0.36 %	0.19 %	-0.90 %		0.01	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年12月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.13	12.23	57.12	1.84	19.38	9.36	1.36	79872.51
1	13.65	13.83	54.71	2.68	18.78	10.17	1.36	77495.21
2	12.48	13.44	47.17	2.49	18.32	10.11	1.36	79868.32
3	11.83	12.65	49.10	2.45	17.51	10.25	1.36	79965.85
4	12.52	13.08	57.74	2.68	16.20	10.78	1.36	78911.31
5	12.77	12.55	53.64	2.39	17.54	10.17	1.36	77083.82
6	11.68	12.18	46.17	3.01	17.47	9.49	1.36	75941.14
7	11.48	11.14	43.53	1.34	18.99	9.31	1.36	76927.38
8	12.03	11.87	44.93	1.40	18.28	9.37	1.36	78114.72
9	11.47	11.34	58.05	1.26	19.07	9.75	1.37	79797.82
10	9.12	14.94	40.57	3.31	17.14	10.30	1.36	75859.83
11	2.56	12.01	45.38	0.78	16.93	9.99	1.36	76191.22
12	6.20	12.54	49.15	1.33	17.53	9.93	1.38	77863.50
13	12.14	12.06	49.20	3.12	17.79	9.78	1.36	75596.55
14	12.86	11.63	50.08	3.10	18.10	9.66	1.37	77756.68
15	13.58	12.69	44.53	3.75	17.99	9.13	1.36	73504.47
16	13.77	12.13	34.23	3.42	17.92	8.63	1.36	73960.07
17	10.09	14.45	38.73	3.03	18.75	8.64	1.36	75125.36
18	10.94	14.20	29.83	1.64	20.54	8.32	1.36	76403.14
19	11.20	13.14	34.42	1.85	19.55	8.60	1.36	75904.18
20	11.39	9.42	35.41	2.54	19.42	8.18	1.36	75776.86
21	16.89	12.95	42.06	1.93	18.40	8.89	1.36	73112.11
22	4.19	1.52	38.57	1.44	17.85	8.93	1.36	73654.07
23	8.40	5.35	42.20	1.26	19.20	8.49	1.36	73473.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.06	11.81	45.27	2.25	18.28	9.43	1.36	76590.00
最 大 值	16.89	14.94	58.05	3.75	20.54	10.78	1.39	79965.85
發生時間	21	10	9	15	18	4		3
最 小 值	2.56	1.52	29.83	0.78	16.20	8.18	1.35	73112.11
發生時間	11	22	18	11	4	20		21
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.07	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.05 %	0.11 %	-0.69 %	-0.99 %		0.20	0.04	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								