P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年07月16日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.60	11.12	53.38	1.95	18.03	10.49	1.29	87504.75
1	6.77	11.31	64.00	1.76	19.03	10.79	1.29	84728.98
2	8.98	11.04	49.35	2.44	18.58	10.70	1.29	85490.15
3	9.22	11.19	61.94	2.20	17.92	10.96	1.30	83644.79
4	7.09	11.25	58.30	1.86	17.79	11.05	1.29	83040.77
5	5.77	11.48	43.38	1.63	17.54	11.27	1.29	81568.29
6	10.58	11.11	59.24	2.16	18.43	10.81	1.29	84261.25
7	8.01	11.61	54.82	2.84	18.00	11.13	1.29	81984.34
8	7.43	10.99	53.09	3.54	18.70	10.64	1.28	85593.87
9	8.26	11.28	57.32	3.01	18.95	10.68	1.29	84717.20
10	9.40	11.11	53.02	2.83	19.20	10.69	1.27	84538.90
11	8.35	11.11	49.18	3.17	18.06	10.82	1.28	84663.40
12	9.93	11.81	52.15	3.85	16.06	11.54	1.27	80685.68
13	3.11	12.22	66.81	1.41	17.54	11.83	1.27	76554.41
14	5.96	11.74	52.02	2.36	16.95	11.53	1.27	81848.69
15	6.08	11.65	54.75	2.06	17.18	11.43	1.27	81097.22
16	8.48	11.57	52.87	2.21	18.02	10.79	1.27	85196.62
17	7.79	11.31	62.44	2.02	18.94	10.77	1.27	84655.30
18	7.67	12.06	49.71	2.81	18.61	10.73	1.27	85363.11
19	4.47	12.67	71.15	1.57	18.66	11.97	1.28	74675.62
20	5.02	8.69	42.22	1.57	21.81	9.29	1.29	93444.96
21	9.55	11.90	32.21	2.53	21.28	9.54	1.28	91486.27
22	9.57	11.38	35.60	2.54	19.89	10.49	1.27	85141.41
23	8.65	11.00	58.53	2.42	20.13	10.36	1.27	86615.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.78	11.36	53.65	2.36	18.55	10.85	1.28	84104.22
最 大 值	10.60	12.67	71.15	3.85	21.81	11.97	1.32	93444.96
發生時間	0	19	19	12	20	19		20
最 小 值	3.11	8.69	32.21	1.41	16.06	9.29	1.26	74675.62
發生時間	13	20	21	13	12	20		19
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.29 %	-0.14 %		-0.03	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.43 %	0.71 %	0.23 %	0.49 %		-0.11	-0.06	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年07月16日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.91	12.53	51.05	2.15	16.64	11.04	1.00	83578.61
1	6.92	12.36	63.47	0.93	19.73	10.39	0.99	86103.42
2	8.34	12.28	52.91	1.72	17.42	10.99	1.00	83733.48
3	5.23	12.06	46.05	0.92	18.10	10.69	1.00	85556.78
4	5.65	11.94	43.18	1.16	18.00	10.61	1.01	86027.62
5	9.03	11.92	45.93	1.43	17.42	10.69	1.01	86150.18
6	3.25	12.71	57.70	0.99	18.22	11.16	0.99	86554.24
7	4.76	12.36	62.16	0.18	20.12	10.42	0.98	85273.28
8	3.27	12.24	54.11	0.31	19.01	10.76	0.99	83800.20
9	2.16	12.62	58.81	0.36	18.86	10.91	0.99	82581.69
10	1.13	12.90	57.10	0.72	17.33	11.47	0.99	80022.87
11	2.36	12.68	65.15	0.74	17.02	11.34	0.99	81430.68
12	0.46	13.11	55.24	0.77	16.81	11.68	1.00	78084.85
13	0.38	13.10	57.89	0.70	16.56	11.73	0.97	77975.87
14	0.22	14.31	54.65	2.13	14.25	12.68	0.97	74377.63
15	5.15	12.62	46.96	1.31	16.39	11.36	0.98	81457.62
16	10.15	12.94	49.99	1.07	16.90	11.45	0.99	79998.58
17	8.96	12.68	56.55	0.81	18.08	11.19	0.98	81142.12
18	6.93	12.78	64.34	0.67	19.37	11.06	0.98	81252.00
19	4.50	12.20	56.66	0.67	19.67	10.57	0.99	84415.80
20	1.08	11.89	48.99	0.63	20.50	10.15	0.99	87327.54
21	4.41	12.68	60.80	0.75	18.84	11.04	0.97	81439.49
22	1.23	12.33	58.90	0.63	19.91	10.66	0.99	83012.36
23	0.73	12.44	51.68	1.15	18.85	10.86	0.99	83036.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.26	12.57	55.01	0.95	18.08	11.04	0.99	82680.56
最 大 值	10.15	14.31	65.15	2.15	20.50	12.68	1.03	87327.54
發生時間	16	14	11	0	20	14		20
最 小 值	0.22	11.89	43.18	0.18	14.25	10.15	0.96	74377.63
發生時間	14	20	4	7	14	20		14
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.07 %	-0.04 %	-0.07 %		-0.07	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	1.09 %	0.56 %	0.59 %	-0.11 %		-0.28	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年07月16日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.12	11.31	47.61	1.43	18.23	9.82	1.28	80768.58
1	7.25	11.52	50.39	1.64	18.34	9.89	1.27	81005.46
2	8.57	11.53	58.43	1.93	20.57	9.78	1.28	82786.70
3	9.78	11.52	49.27	1.81	17.62	10.08	1.27	79069.01
4	7.21	11.47	53.52	1.69	17.70	10.17	1.27	78845.56
5	11.45	11.66	61.79	1.79	16.91	10.48	1.27	78414.45
6	7.48	11.42	57.60	1.71	17.92	10.08	1.28	79945.00
7	8.21	11.37	45.98	1.14	18.79	9.94	1.31	78756.58
8	7.76	11.51	51.21	0.96	20.14	9.72	1.30	82234.74
9	9.60	11.80	52.08	0.95	18.44	10.40	1.33	77878.38
10	8.57	11.99	55.70	0.94	18.14	10.60	1.29	79019.65
11	9.87	12.08	52.86	0.94	18.32	10.67	1.29	78319.23
12	5.52	11.90	51.26	0.85	17.82	10.52	1.31	78746.23
13	6.50	12.66	51.60	0.94	16.27	11.09	1.31	75185.71
14	5.94	12.91	58.54	1.01	15.97	11.56	1.31	74763.10
15	13.94	12.33	51.81	1.10	16.09	10.95	1.30	77708.52
16	9.36	12.20	47.82	0.90	16.63	10.80	1.29	77395.63
17	6.18	11.76	47.13	0.83	17.27	10.46	1.28	78940.62
18	8.27	11.71	50.17	0.86	18.27	10.32	1.27	80386.34
19	5.85	12.02	59.51	0.91	19.84	10.39	1.27	78452.15
20	8.89	11.74	48.73	0.86	19.36	10.13	1.29	82930.24
21	7.34	11.96	55.91	0.93	19.04	10.44	1.33	81221.91
22	9.14	12.39	61.31	0.97	19.90	10.65	1.31	78284.61
23	9.19	11.89	46.91	0.88	19.68	10.14	1.29	81748.06
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.46	11.86	52.80	1.17	18.22	10.38	1.29	79283.60
最 大 值	13.94	12.91	61.79	1.93	20.57	11.56	1.37	82930.24
發生時間	15	14	5	2	2	14		20
最 小 值	5.52	11.31	45.98	0.83	15.97	9.72	1.27	74763.10
發生時間	12	0	7	17	14	8		14
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.07 %	-0.08 %		-0.06	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	1.49 %	0.04 %	1.61 %	1.35 %		0.34	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								