

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月08日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.77 %	-0.40 %	0.68 %	-0.40 %		0.06	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月08日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.72	1.74	52.67	2.46	18.41	9.46	1.36	86911.44
1	9.13	3.97	39.99	2.75	17.39	9.40	1.38	86886.19
2	9.53	7.86	45.46	2.94	17.35	9.29	1.41	84493.11
3	10.55	4.39	38.96	2.17	19.94	8.95	1.41	87457.61
4	10.13	1.86	60.75	2.08	18.75	9.70	1.41	89978.76
5	10.18	1.73	53.99	2.90	16.96	9.73	1.41	86096.26
6	10.41	2.85	41.90	3.85	16.85	9.77	1.40	90395.03
7	9.66	2.05	45.41	2.74	18.18	9.55	1.38	84526.83
8	8.24	2.08	62.61	2.04	18.23	9.98	1.38	82777.89
9	5.81	2.31	57.65	1.46	19.22	10.08	1.36	83893.11
10	3.71	3.11	66.27	1.29	19.49	10.20	1.36	85393.72
11	9.60	3.52	56.18	1.98	18.76	9.66	1.37	90734.20
12	10.07	2.05	64.13	2.37	17.41	10.07	1.38	85367.92
13	9.85	4.53	45.49	2.30	17.54	9.91	1.38	87528.60
14	3.99	2.66	59.99	1.70	17.75	10.77	1.38	78212.79
15	2.59	2.88	45.42	1.43	18.60	9.98	1.38	84777.64
16	2.38	1.77	46.09	1.59	17.90	9.51	1.38	85182.10
17	6.75	2.03	50.59	2.15	17.07	9.69	1.38	84114.07
18	2.80	1.60	53.70	1.39	17.97	9.90	1.38	83720.95
19	2.74	1.73	51.19	1.31	18.69	9.36	1.38	87305.55
20	4.67	3.37	39.48	1.78	19.07	8.85	1.37	86945.45
21	7.53	1.80	54.86	1.59	18.65	9.98	1.38	84614.41
22	2.77	1.80	55.99	1.09	19.90	9.83	1.37	84332.02
23	3.90	2.56	48.56	0.85	21.02	9.17	1.37	91776.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.95	2.76	51.56	2.01	18.38	9.70	1.38	85975.94
最大值	10.55	7.86	66.27	3.85	21.02	10.77	1.42	91776.98
發生時間	3	2	10	6	23	14		23
最小值	2.38	1.60	38.96	0.85	16.85	8.85	1.35	78212.79
發生時間	16	18	3	23	6	20		14
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.81 %	-0.48 %	0.26 %	0.06 %		-0.16	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月08日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.21	5.97	53.10	4.06	14.26	10.65	1.38	80241.24
1	10.68	4.70	49.53	4.10	14.08	10.68	1.35	80284.72
2	7.26	11.07	49.16	4.86	15.04	10.42	1.36	82730.96
3	4.09	1.26	62.52	2.83	17.16	10.47	1.36	81071.57
4	9.46	1.88	51.19	3.53	15.32	10.52	1.34	81476.21
5	8.27	1.92	54.24	3.30	15.94	10.21	1.38	84364.19
6	9.52	2.33	56.68	3.40	16.01	10.34	1.38	85961.40
7	10.01	4.42	52.26	2.86	16.58	10.37	1.36	81484.80
8	9.31	5.66	61.75	2.73	18.25	10.38	1.36	84742.90
9	6.87	4.12	53.28	2.46	18.43	10.16	1.36	86183.85
10	6.24	3.49	56.99	2.33	17.39	10.65	1.38	85173.38
11	10.69	6.32	51.02	2.92	17.68	10.17	1.38	90048.19
12	7.90	2.81	54.10	2.68	15.91	10.72	1.38	86261.83
13	7.81	4.61	65.71	2.70	17.76	10.34	1.38	86311.00
14	3.04	3.58	55.65	2.18	18.78	10.12	1.38	87661.59
15	2.31	4.03	51.46	1.93	16.84	10.46	1.38	88846.35
16	3.43	4.41	56.74	2.02	17.20	10.58	1.38	89627.41
17	7.13	3.45	61.39	2.88	14.89	11.08	1.38	87230.77
18	4.34	2.19	62.56	2.25	17.59	10.43	1.36	90630.68
19	4.77	2.75	54.99	2.36	15.84	10.80	1.37	86564.04
20	3.77	1.93	61.20	2.32	16.55	10.72	1.38	85506.73
21	4.58	5.32	56.82	2.18	18.04	10.23	1.36	87869.92
22	4.80	4.17	50.07	2.12	18.04	10.21	1.37	87837.51
23	5.63	3.35	54.75	2.26	16.81	10.70	1.36	83876.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.71	3.99	55.72	2.80	16.68	10.48	1.37	85499.50
最大值	10.69	11.07	65.71	4.86	18.78	11.08	1.39	90630.68
發生時間	11	2	13	2	14	17		18
最小值	2.31	1.26	49.16	1.93	14.08	10.12	1.33	80241.24
發生時間	15	3	2	15	1	14		0
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.00 %	-0.19 %	0.00 %		-0.07	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								