

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.97	8.81	45.54	1.35	16.01	11.67	0.98	82661.00
1	10.01	7.50	48.72	1.14	16.71	11.44	1.01	83995.14
2	9.47	10.64	50.59	1.42	15.54	12.00	1.02	80506.25
3	9.28	8.17	60.04	0.76	16.69	11.51	1.02	83451.71
4	9.51	8.97	44.75	1.78	14.83	11.78	1.01	82940.34
5	10.22	11.06	54.57	0.64	17.32	11.72	1.02	80948.65
6	9.43	7.17	57.94	0.63	16.90	11.34	1.02	84875.18
7	9.52	9.32	44.03	1.44	15.35	11.86	1.02	81718.04
8	9.55	8.27	48.21	1.57	16.01	11.81	1.02	81065.77
9	9.35	7.31	48.41	1.18	16.32	11.64	1.00	82446.38
10	9.53	10.50	44.70	1.08	16.08	11.56	1.02	83271.49
11	9.07	4.79	41.44	1.46	15.54	11.62	1.00	82813.44
12	9.52	7.50	44.59	2.59	13.62	12.07	1.03	81040.22
13	9.48	6.81	44.16	2.29	13.74	12.18	1.01	79449.65
14	10.11	6.75	43.73	2.18	14.41	11.91	1.02	81225.93
15	10.85	12.56	42.68	2.64	13.62	12.15	1.03	80417.42
16	8.50	5.98	46.96	2.39	13.42	12.22	1.01	79822.67
17	8.04	4.90	47.51	2.02	14.18	12.27	1.04	79024.15
18	9.95	3.67	51.53	1.36	15.77	11.58	1.04	83499.19
19	9.84	3.70	47.23	1.61	16.22	11.52	1.02	83498.54
20	9.75	4.61	52.35	0.99	16.48	11.50	0.99	83766.85
21	9.64	6.28	43.28	1.92	14.72	11.74	0.98	83269.43
22	9.48	4.21	36.41	1.99	15.76	11.56	1.01	83457.82
23	9.13	3.09	34.83	1.27	15.17	12.07	1.03	79572.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.51	7.19	46.84	1.57	15.43	11.78	1.01	82030.73
最 大 值	10.85	12.56	60.04	2.64	17.32	12.27	1.06	84875.18
發生時間	15	15	3	15	5	17		6
最 小 值	8.04	3.09	34.83	0.63	13.42	11.34	0.97	79024.15
發生時間	17	23	23	6	16	6		17
零點偏移(率)	-0.03 %	0.01 %	-0.06 %	-0.02 %		-0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	-1.31 %	-0.06 %	0.16 %	0.05 %		-0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年01月12日

報表日期: 113年01月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.04	5.18	47.58	2.51	14.81	11.19	1.03	81183.90
1	8.90	5.82	43.27	2.96	15.01	11.04	1.02	83068.52
2	10.07	5.12	41.52	2.72	14.97	10.95	1.02	83769.82
3	9.63	5.97	41.93	3.30	14.86	10.75	1.03	84757.81
4	8.39	5.29	44.55	2.49	15.05	10.99	1.05	83132.34
5	9.51	6.06	41.83	2.68	15.85	10.75	1.06	84494.71
6	7.47	6.90	40.33	1.92	16.57	10.80	1.05	83804.06
7	9.13	4.17	42.10	2.03	16.72	10.41	1.05	86093.83
8	10.10	4.18	42.07	2.18	16.22	10.43	1.04	85911.32
9	9.36	4.92	35.60	3.00	15.79	10.48	1.02	81616.53
10	8.88	5.34	40.13	2.22	15.42	10.88	1.05	82063.12
11	10.70	3.24	40.35	2.62	15.96	10.53	1.03	84136.98
12	10.31	4.61	38.30	3.12	14.62	10.84	1.03	83219.92
13	9.02	5.77	46.62	4.03	12.54	11.60	1.02	79267.24
14	5.23	3.92	47.31	3.17	13.20	11.49	1.03	79845.26
15	7.70	5.17	44.14	3.43	14.09	11.06	1.04	82243.29
16	14.52	9.90	56.55	4.24	12.90	11.47	1.03	80504.73
17	8.46	6.35	51.85	6.82	13.47	11.47	1.01	81123.27
18	8.55	3.31	51.70	1.98	15.59	11.07	1.05	82232.84
19	9.56	4.98	34.23	1.72	17.50	10.27	1.04	86296.38
20	9.15	6.41	43.14	2.75	15.11	11.00	1.02	82265.69
21	9.02	6.40	41.48	3.02	13.52	11.26	1.02	81238.72
22	8.90	5.78	38.93	2.95	15.08	10.93	1.02	83114.50
23	8.78	3.67	33.20	2.59	16.57	10.69	1.03	83333.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.18	5.35	42.86	2.94	15.06	10.93	1.03	82863.28
最 大 值	14.52	9.90	56.55	6.82	17.50	11.60	1.08	86296.38
發生時間	16	16	16	17	19	13		19
最 小 值	5.23	3.24	33.20	1.72	12.54	10.27	0.99	79267.24
發生時間	14	11	23	19	13	19		13
零點偏移(率)	-0.62 %	-0.12 %	-0.01 %	-0.01 %		0.01		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.50 %	0.71 %	0.07 %		-0.02		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年01月12日

[illegible]