

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月04日

報表日期: 114年10月04日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.77	13.57	52.94	2.49	16.82	11.83	1.15	76690.13
1	3.56	14.56	64.49	2.64	16.00	12.34	1.17	73332.92
2	11.98	14.01	43.32	2.86	16.32	10.77	1.17	80886.71
3	11.24	14.17	63.12	2.08	13.90	11.57	1.15	75777.75
4	3.18	13.78	47.61	1.74	14.47	12.10	1.13	73303.42
5	10.86	12.79	46.12	3.58	15.51	11.37	1.17	76251.94
6	11.30	13.18	53.27	2.94	15.20	11.72	1.18	77410.75
7	5.43	13.27	58.90	2.53	16.27	11.69	1.18	77174.02
8	9.68	12.65	43.99	2.64	17.31	11.02	1.18	83123.53
9	8.90	12.76	48.52	3.32	16.19	11.30	1.18	81945.19
10	12.06	14.02	48.90	3.24	15.83	11.41	1.18	81085.55
11	14.43	13.29	60.26	2.63	14.17	11.87	1.18	77453.84
12	6.75	13.25	58.97	2.92	15.87	11.63	1.18	79457.55
13	9.11	13.08	60.41	3.65	14.07	11.70	1.16	80396.76
14	14.21	13.22	52.89	2.24	13.72	11.92	1.17	77742.92
15	8.85	13.81	56.12	1.48	13.80	11.98	1.18	76284.40
16	5.05	13.20	52.91	1.41	13.58	11.84	1.18	76802.04
17	3.36	13.87	51.31	1.07	14.92	11.86	1.18	76540.66
18	4.89	13.12	53.38	0.89	16.53	11.46	1.18	80630.04
19	9.92	12.94	56.90	1.89	15.21	11.48	1.18	81246.12
20	13.97	13.03	54.60	2.24	15.09	11.42	1.18	81947.72
21	6.76	13.36	53.04	1.69	15.13	11.88	1.17	77438.16
22	6.46	14.37	57.18	1.15	16.69	11.60	1.16	78847.09
23	11.24	13.30	47.03	1.49	17.19	11.04	1.17	82910.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.71	13.44	53.59	2.28	15.41	11.62	1.17	78528.32
最 大 值	14.43	14.56	64.49	3.65	17.31	12.34	1.19	83123.53
發生時間	11	1	1	13	8	1		8
最 小 值	3.18	12.65	43.32	0.89	13.58	10.77	1.13	73303.42
發生時間	4	8	2	18	16	2		4
零點偏移(率)	-0.24 %	-0.16 %	-0.02 %	0.00 %		0.05		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.36 %	0.13 %	-0.49 %	-0.33 %		0.21		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月04日

[illegible]

