

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月19日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.01	4.08	54.96	2.80	17.49	11.81	1.40	70418.95
1	10.53	4.88	39.09	3.24	17.35	11.77	1.38	71114.22
2	8.90	3.59	47.84	2.80	17.84	11.87	1.38	70117.04
3	8.77	3.47	48.86	2.74	17.94	11.86	1.39	69990.47
4	10.37	3.59	46.84	2.85	18.33	11.53	1.38	72363.70
5	7.10	4.92	46.59	3.14	17.16	12.37	1.34	64963.56
6	5.39	3.79	49.46	2.84	17.56	12.08	1.34	67983.56
7	1.87	3.35	58.35	2.44	17.97	11.69	1.36	71430.91
8	1.23	3.64	43.15	2.67	17.63	11.78	1.35	71059.34
9	3.20	3.79	36.14	3.02	17.30	11.97	1.33	72793.58
10	1.03	3.31	44.55	2.60	18.33	11.87	1.30	73726.60
11	3.80	4.21	42.64	2.90	17.60	12.15	1.28	72093.19
12	2.43	3.59	46.84	2.66	19.06	12.00	1.28	72033.64
13	2.11	4.03	40.03	2.45	19.16	11.64	1.29	74571.13
14	0.44	3.56	45.41	2.59	17.92	11.98	1.32	73507.49
15	0.44	3.78	49.98	2.88	17.35	12.19	1.29	71572.65
16	0.94	3.27	56.26	2.61	18.27	11.92	1.26	73146.49
17	0.66	3.40	49.67	2.74	17.60	12.14	1.28	72312.75
18	2.58	4.08	46.92	2.99	17.22	12.02	1.32	73306.44
19	4.21	3.85	45.49	3.44	16.23	12.38	1.32	70452.10
20	5.62	3.05	54.93	2.91	17.30	11.96	1.33	70486.43
21	3.76	3.32	48.33	2.73	18.14	11.65	1.34	71791.79
22	4.96	3.44	46.30	3.50	15.75	12.56	1.29	69373.49
23	1.56	3.26	54.10	2.84	17.46	12.02	1.28	70872.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.16	3.72	47.61	2.85	17.67	11.97	1.33	71311.75
最大值	10.53	4.92	58.35	3.50	19.16	12.56	1.41	74571.13
發生時間	1	5	7	22	13	22		13
最小值	0.44	3.05	36.14	2.44	15.75	11.53	1.25	64963.56
發生時間	14	20	9	7	22	4		5
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.75 %	0.46 %	-0.67 %	0.33 %		-0.07	0.00	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月19日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.35	4.04	56.06	1.30	19.71	9.99	1.36	79815.69
1	1.65	5.74	50.84	0.69	23.60	9.37	1.37	83844.96
2	2.87	3.36	42.84	0.91	24.21	9.19	1.37	84465.04
3	2.34	2.80	44.89	1.20	20.96	9.33	1.38	86394.74
4	2.89	3.91	36.84	1.53	19.82	9.51	1.38	84918.12
5	2.67	4.95	49.53	1.36	20.55	9.71	1.38	84077.38
6	4.46	3.97	50.92	1.51	20.62	9.91	1.38	91085.78
7	4.56	3.01	45.96	1.50	20.45	10.09	1.38	83825.97
8	8.33	4.77	47.98	1.77	21.23	9.54	1.38	87349.05
9	7.06	2.73	47.33	1.72	20.19	9.67	1.39	85108.86
10	8.08	3.45	38.74	2.24	19.49	9.60	1.40	83395.27
11	8.16	3.43	41.97	2.52	17.69	9.99	1.38	79812.77
12	10.34	6.04	48.25	2.41	18.08	10.20	1.38	81323.69
13	10.26	3.05	49.55	3.25	18.64	10.35	1.38	78280.09
14	8.68	8.91	44.50	3.99	18.09	10.09	1.38	81219.97
15	8.92	2.90	40.51	2.52	18.82	9.70	1.36	79229.78
16	9.36	2.09	44.00	2.18	18.53	9.78	1.37	80088.84
17	7.64	3.32	54.65	2.07	18.76	10.04	1.39	79146.55
18	11.21	4.18	43.78	2.57	19.06	9.67	1.39	83739.50
19	10.95	3.40	51.54	2.27	18.08	10.39	1.38	76375.58
20	8.77	2.28	38.67	1.93	19.67	9.56	1.38	85144.76
21	9.64	3.53	32.25	2.27	18.73	9.56	1.38	80778.93
22	8.75	1.92	43.38	2.27	18.19	9.85	1.40	80591.81
23	6.46	2.36	40.88	1.68	19.72	9.67	1.39	80058.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.89	3.76	45.24	1.99	19.70	9.78	1.38	82503.00
最大值	11.21	8.91	56.06	3.99	24.21	10.39	1.43	91085.78
發生時間	18	14	0	14	2	19		6
最小值	1.35	1.92	32.25	0.69	17.69	9.19	1.33	76375.58
發生時間	0	22	21	1	11	2		19
零點偏移(率)	-0.04 %	0.00 %	-0.01 %	-0.03 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.66 %	0.12 %	-0.29 %	0.37 %		-0.15	-0.03	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月19日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.09	4.47	50.44	2.98	16.85	10.72	1.49	82526.48
1	8.66	3.42	51.65	2.88	17.70	11.06	1.49	78968.51
2	7.03	2.46	50.13	2.80	18.91	10.59	1.46	82012.49
3	10.08	12.30	36.82	2.81	18.40	9.84	1.46	84384.10
4	8.90	4.91	40.28	2.68	18.08	10.02	1.48	86882.11
5	9.46	3.03	51.12	3.03	17.81	10.26	1.49	83884.73
6	6.00	2.35	50.51	2.59	18.76	10.22	1.48	83845.27
7	9.66	6.04	49.06	3.03	19.12	10.13	1.43	85096.64
8	7.50	8.14	38.67	2.76	18.70	9.68	1.43	85350.27
9	8.74	6.20	40.61	2.82	18.42	9.76	1.43	84171.01
10	5.38	2.47	47.94	2.65	18.47	9.95	1.42	82304.18
11	4.10	9.04	35.96	2.26	17.61	10.10	1.44	79038.20
12	1.72	4.57	39.85	2.20	17.98	10.02	1.45	80695.64
13	1.54	13.50	39.69	2.47	16.85	9.98	1.43	78474.79
14	3.59	3.13	55.56	3.22	14.98	10.80	1.39	74157.21
15	7.00	2.80	51.31	3.39	15.26	10.83	1.39	74501.04
16	7.39	1.55	57.30	3.10	15.92	10.62	1.43	77420.15
17	7.88	2.50	59.86	3.96	14.17	11.52	1.42	70764.02
18	8.82	1.97	54.01	3.57	14.81	10.91	1.42	75912.75
19	5.23	2.66	61.31	3.39	14.68	11.14	1.41	74084.89
20	9.97	4.19	53.00	3.34	15.21	10.80	1.40	77405.40
21	4.75	5.15	58.91	2.66	17.21	10.47	1.41	82832.10
22	5.44	9.61	54.14	4.03	15.61	10.78	1.43	80707.39
23	4.18	2.20	56.48	2.88	16.46	10.55	1.43	78569.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.80	4.94	49.36	2.98	17.00	10.45	1.44	80166.19
最大值	10.09	13.50	61.31	4.03	19.12	11.52	1.49	86882.11
發生時間	0	13	19	22	7	17		4
最小值	1.54	1.55	35.96	2.20	14.17	9.68	1.38	70764.02
發生時間	13	16	11	12	17	8		17
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.04 %		-0.03	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.51 %	-0.84 %	0.08 %		-0.14	0.02	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								