

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月01日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月01日

[illegible]

報表日期: 113年07月01日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.69	4.01	55.22	1.33	19.26	9.56	0.98	81853.50
1	3.00	4.21	54.10	1.62	17.25	10.34	0.95	78642.35
2	3.74	3.93	52.97	1.74	16.58	10.40	0.97	78870.01
3	1.96	4.90	57.42	1.43	17.57	10.33	0.99	82157.34
4	2.76	4.26	60.09	1.46	18.24	10.40	0.99	79893.95
5	1.25	4.03	69.16	1.41	18.70	10.30	1.01	81273.54
6	2.64	4.76	55.28	1.73	17.94	10.23	1.01	82069.93
7	4.14	4.51	50.29	1.87	16.54	10.32	0.99	86813.82
8	5.36	1.68	59.01	1.72	17.14	10.53	1.02	81714.47
9	1.55	2.72	58.44	1.63	16.45	10.72	0.99	80686.36
10	3.47	1.94	59.13	2.12	15.07	11.05	1.02	75977.80
11	1.81	4.36	44.77	2.84	13.02	10.90	1.00	71226.99
12	1.25	2.24	49.75	2.49	13.52	11.44	0.97	68320.99
13	1.19	1.34	54.39	2.11	14.13	11.22	0.95	67180.31
14	1.20	3.42	52.25	2.51	13.59	11.33	0.95	68192.91
15	1.15	2.11	53.37	1.23	15.84	10.66	0.97	73767.77
16	1.15	2.24	57.91	0.99	17.10	10.40	0.99	77279.41
17	1.10	2.52	58.94	1.13	17.61	9.70	0.97	75535.44
18	1.07	2.00	67.11	1.25	17.05	9.68	0.96	74782.05
19	1.17	2.24	55.32	1.37	16.04	10.08	0.99	73632.92
20	3.35	3.29	47.19	1.31	15.90	10.34	0.98	73010.31
21	3.78	2.86	43.13	1.12	16.52	10.12	0.99	72935.42
22	3.38	4.87	42.77	1.09	16.54	10.31	0.97	70498.71
23	3.45	2.49	49.42	1.11	17.29	10.43	0.96	71671.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.36	3.21	54.48	1.61	16.45	10.45	0.98	76166.15
最 大 值	5.36	4.90	69.16	2.84	19.26	11.44	1.04	86813.82
發生時間	8	3	5	11	0	12		7
最 小 值	1.07	1.34	42.77	0.99	13.02	9.56	0.92	67180.31
發生時間	18	13	22	16	11	0		13
零點偏移(率)	-0.10 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.16 %	-0.92 %	0.01 %		0.33		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								