

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月22日

報表日期: 113年09月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.56	4.14	51.93	0.52	18.80	11.27	0.97	82964.12
1	4.93	4.69	55.08	0.68	19.75	11.15	0.96	82716.50
2	4.86	4.91	55.39	1.15	17.65	12.03	0.97	77472.42
3	1.19	4.82	61.82	0.49	18.53	11.91	0.97	77917.16
4	3.47	5.22	48.76	0.85	18.39	11.38	0.97	82212.38
5	5.62	3.58	51.94	0.79	17.74	11.55	1.01	81599.50
6	6.18	3.40	51.35	1.50	17.26	11.43	1.02	82846.17
7	7.44	1.99	49.34	2.32	15.51	12.14	1.02	78205.19
8	7.17	3.33	51.03	2.34	15.39	12.24	1.00	77525.56
9	8.32	2.56	53.19	1.81	16.03	12.03	1.02	78780.47
10	8.52	2.34	53.71	1.52	16.22	11.89	1.02	79642.09
11	8.09	2.58	57.45	1.27	17.44	11.49	1.01	82355.45
12	6.30	2.89	59.78	0.63	18.57	11.47	1.01	81634.86
13	7.56	3.46	57.12	0.73	18.06	11.45	1.02	82094.55
14	7.53	3.48	44.75	1.27	17.07	11.61	1.02	81227.78
15	8.59	3.06	58.15	1.00	17.76	11.56	1.02	82049.51
16	7.38	3.35	44.95	0.77	18.18	11.36	1.02	82961.49
17	9.60	3.44	48.14	1.70	17.87	11.45	1.02	82715.60
18	7.76	3.15	65.53	0.48	18.60	11.31	1.02	82706.02
19	7.02	3.72	61.51	0.58	17.86	11.60	1.02	80550.50
20	5.02	3.59	58.59	0.92	17.51	11.95	1.02	78329.35
21	6.91	3.13	54.72	0.55	19.69	10.78	1.02	85615.51
22	8.43	3.13	51.06	0.82	18.30	11.06	1.02	84340.30
23	6.98	3.22	56.41	0.45	19.70	10.67	1.02	85918.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.64	3.47	54.24	1.05	17.83	11.53	1.01	81432.55
最 大 值	9.60	5.22	65.53	2.34	19.75	12.24	1.03	85918.75
發生時間	17	4	18	8	1	8		23
最 小 值	1.19	1.99	44.75	0.45	15.39	10.67	0.95	77472.42
發生時間	3	7	14	23	8	23		2
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.10 %	-0.01 %		-0.04		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		0.08		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年09月22日

報表日期: 113年09月22日

[illegible]

