

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月22日

報表日期: 114年02月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.86	3.79	48.65	0.64	18.68	11.17	1.26	83616.99
1	7.88	4.01	57.44	0.68	20.06	10.79	1.26	85231.90
2	8.21	3.80	47.86	0.98	16.83	11.73	1.25	80254.25
3	8.42	3.61	53.12	1.07	17.36	11.47	1.25	82679.07
4	9.10	4.19	52.96	1.21	16.14	11.81	1.24	80008.29
5	10.73	4.67	60.89	0.70	18.21	11.30	1.24	81288.76
6	8.76	4.46	54.59	0.72	17.25	11.53	1.26	82357.14
7	10.65	5.50	54.25	0.98	17.34	11.48	1.24	82504.59
8	5.16	4.89	60.13	0.56	16.98	12.22	1.25	76348.94
9	7.93	5.81	59.35	0.56	17.45	12.02	1.28	77628.24
10	9.48	5.12	54.25	1.04	17.40	11.54	1.29	81540.19
11	7.23	4.55	55.39	0.73	17.71	11.50	1.29	81561.67
12	7.68	4.70	53.03	0.98	17.10	11.61	1.29	81350.18
13	7.11	4.86	54.61	1.31	15.73	11.95	1.29	79739.17
14	8.58	9.82	52.62	1.83	15.73	11.74	1.28	81071.10
15	9.28	6.29	46.74	1.57	15.47	11.69	1.27	76046.93
16	9.53	2.95	56.08	0.63	16.87	11.73	1.26	78226.42
17	8.40	4.58	44.32	1.93	15.84	11.63	1.25	79755.16
18	5.76	1.66	59.75	0.69	17.69	11.76	1.25	77997.55
19	6.03	2.44	52.37	0.68	18.96	11.03	1.25	84842.73
20	6.52	2.71	56.92	0.55	18.62	11.22	1.25	83433.52
21	5.56	2.42	58.92	0.63	18.46	11.15	1.25	83545.25
22	6.46	2.29	54.66	0.59	17.74	11.41	1.25	82438.23
23	7.47	2.37	61.27	0.69	18.04	11.65	1.25	80138.44
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.99	4.23	54.59	0.91	17.40	11.55	1.26	80983.53
最 大 值	10.73	9.82	61.27	1.93	20.06	12.22	1.30	85231.90
發生時間	5	14	23	17	1	8		1
最 小 值	5.16	1.66	44.32	0.55	15.47	10.79	1.23	76046.93
發生時間	8	18	17	20	15	1		15
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.10 %	-0.02 %	0.00 %		-0.29		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.06 %	-0.06 %	0.20 %		-0.29		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年02月22日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年02月22日

報表日期: 114年02月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.01	7.85	60.48	0.43	17.19	10.76	1.52	81541.23
1	9.20	6.91	61.06	0.51	18.18	10.74	1.52	80941.48
2	9.81	4.72	60.22	0.65	16.85	10.52	1.52	83785.47
3	10.22	4.60	61.66	0.72	16.60	10.46	1.52	84615.02
4	10.83	3.19	65.71	0.70	16.58	10.75	1.52	82154.72
5	8.17	2.06	68.01	0.42	16.59	10.84	1.52	81596.23
6	8.81	3.91	68.98	0.73	16.56	10.91	1.53	80738.81
7	10.57	3.95	58.73	0.81	15.98	11.06	1.55	80088.08
8	9.24	6.26	67.00	0.63	17.12	10.88	1.55	80031.37
9	9.63	9.29	57.90	0.54	16.27	11.00	1.58	80068.19
10	9.34	5.29	62.42	0.91	14.77	11.39	1.58	77249.58
11	6.23	3.16	62.10	1.01	14.25	11.57	1.58	77131.06
12	7.38	8.15	58.51	0.89	14.89	11.29	1.56	76716.66
13	7.28	2.10	56.28	0.79	14.96	11.05	1.55	74932.83
14	7.46	9.10	53.33	1.12	14.54	10.95	1.55	75695.04
15	7.33	7.34	57.31	2.73	13.09	11.64	1.55	73798.64
16	9.71	3.51	62.16	1.08	14.87	11.50	1.57	75835.45
17	8.80	4.35	56.67	0.45	16.58	10.93	1.56	80179.97
18	8.57	4.38	58.77	0.33	18.70	10.16	1.55	83923.37
19	8.73	1.76	65.87	0.24	19.69	10.24	1.55	82032.56
20	8.90	4.24	65.10	0.26	19.20	10.20	1.55	84138.85
21	11.21	9.42	54.29	0.51	17.51	10.45	1.57	83336.47
22	9.36	2.27	57.36	0.35	16.99	10.86	1.55	80279.36
23	8.89	2.25	60.25	0.27	17.44	10.78	1.54	80171.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.95	5.00	60.84	0.71	16.47	10.87	1.55	80040.92
最 大 值	11.21	9.42	68.98	2.73	19.69	11.64	1.60	84615.02
發生時間	21	21	6	15	19	15		3
最 小 值	6.23	1.76	53.33	0.24	13.09	10.16	1.52	73798.64
發生時間	11	19	14	19	15	18		15
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.04 %	0.00 %		-0.27		-0.10 %
全幅偏移(率)	1.53 %	0.12 %	-0.15 %	0.32 %		-0.29		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								