

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月17日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.61	3.13	54.88	3.22	15.79	12.13	1.36	69691.12
1	9.29	3.41	36.34	3.45	15.87	12.56	1.34	71190.43
2	9.82	4.33	41.22	3.67	15.28	12.09	1.40	71914.98
3	8.92	3.03	40.91	3.48	14.99	12.16	1.38	71414.86
4	10.50	4.08	35.68	4.03	14.68	12.24	1.36	70002.19
5	11.48	5.25	51.49	4.39	14.39	12.18	1.33	67619.17
6	9.97	3.20	48.60	3.97	15.22	12.09	1.33	71368.91
7	10.35	3.20	42.94	3.83	15.39	12.01	1.34	71577.53
8	8.29	3.01	55.20	3.40	15.75	12.07	1.39	70912.83
9	10.93	3.15	54.62	3.66	15.80	11.97	1.37	71446.01
10	2.90	3.68	67.98	2.88	16.44	11.93	1.40	71164.38
11	4.17	3.48	56.79	2.62	16.93	11.78	1.40	71605.30
12	5.55	3.22	49.26	2.91	16.56	11.92	1.38	70567.65
13	5.79	3.43	59.51	3.41	15.67	12.54	1.35	68943.77
14	3.87	3.55	56.73	3.18	15.75	12.17	1.37	70008.79
15	0.49	3.89	62.71	2.77	17.07	12.42	1.38	66923.56
16	0.14	3.18	53.82	2.50	16.86	11.86	1.39	70922.75
17	0.08	3.25	48.15	2.67	16.64	11.77	1.39	71742.49
18	0.43	3.02	56.49	2.70	16.62	11.94	1.41	70963.55
19	0.17	3.61	60.24	2.65	17.07	12.39	1.40	67028.40
20	0.16	4.45	58.44	2.42	17.98	11.87	1.39	69886.56
21	0.11	3.30	59.84	2.20	18.48	11.42	1.38	73339.97
22	1.32	6.23	57.50	2.64	17.48	11.68	1.41	71808.74
23	2.74	6.08	60.49	3.18	16.57	12.63	1.41	65187.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.34	3.76	52.91	3.16	16.22	12.08	1.38	70301.30
最大值	11.48	6.23	67.98	4.39	18.48	12.63	1.42	73339.97
發生時間	5	22	10	5	21	23		21
最小值	0.08	3.01	35.68	2.20	14.39	11.42	1.33	65187.35
發生時間	17	8	4	21	5	21		23
零點偏移(率)	0.00 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.11 %	0.33 %	-0.71 %	0.03 %		0.07	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月17日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.03	5.68	38.85	2.69	17.51	10.19	1.39	83411.49
1	9.95	3.63	40.95	2.44	18.56	10.49	1.39	83473.95
2	10.32	6.11	39.24	3.06	19.14	10.14	1.41	84054.00
3	8.65	2.81	39.55	2.88	19.52	9.50	1.42	86284.86
4	10.01	3.64	45.93	3.39	19.42	9.68	1.43	86395.47
5	7.28	2.49	57.57	2.28	20.19	9.95	1.43	84019.24
6	6.59	5.65	41.09	3.41	19.66	9.76	1.40	81707.12
7	9.51	5.68	40.51	3.06	19.06	10.00	1.42	85759.19
8	11.36	1.99	53.79	5.76	16.88	10.64	1.39	83427.56
9	9.27	6.61	52.39	5.59	16.56	11.19	1.38	82332.47
10	9.05	3.87	53.65	5.24	17.04	10.94	1.35	82187.79
11	7.51	3.34	51.48	4.10	16.64	10.91	1.38	82927.90
12	6.28	4.56	40.32	3.98	16.15	11.15	1.38	80357.93
13	3.97	6.54	59.71	2.86	17.95	11.02	1.38	82029.70
14	4.67	3.84	54.84	3.10	17.17	11.16	1.38	82038.15
15	2.89	3.43	54.84	2.48	17.70	11.02	1.38	84953.40
16	2.42	3.45	56.74	2.84	15.84	11.46	1.38	81001.93
17	3.94	4.96	37.08	2.97	16.98	10.55	1.38	81424.24
18	6.98	3.95	46.38	2.59	18.46	10.05	1.38	83803.00
19	4.45	4.02	51.67	1.95	19.24	9.74	1.38	86381.77
20	3.76	4.82	40.83	1.97	18.94	9.76	1.37	84426.76
21	9.34	4.21	51.17	2.66	18.89	9.94	1.36	82467.35
22	7.80	4.45	54.45	2.58	17.81	10.84	1.37	77201.60
23	2.45	3.95	56.77	1.93	18.07	11.39	1.38	70593.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.02	4.32	48.33	3.16	18.06	10.48	1.39	82610.84
最大值	11.36	6.61	59.71	5.76	20.19	11.46	1.45	86395.47
發生時間	8	9	13	8	5	16		4
最小值	2.42	1.99	37.08	1.93	15.84	9.50	1.33	70593.26
發生時間	16	8	17	23	16	3		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.38 %	-0.12 %	-0.85 %	0.22 %		0.01	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月17日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.89	6.42	52.09	2.02	17.70	10.79	1.45	84653.53
1	8.07	4.34	40.54	1.84	17.89	10.85	1.46	81428.49
2	8.56	1.75	43.75	2.16	16.89	10.76	1.48	82294.43
3	10.49	2.26	45.30	2.23	17.91	10.53	1.47	87021.79
4	8.93	2.95	43.35	2.05	19.34	10.11	1.46	89897.36
5	8.90	2.58	44.82	2.13	18.14	10.50	1.47	85951.44
6	8.30	3.33	45.11	2.11	18.74	10.23	1.49	87473.09
7	9.26	5.00	43.99	2.28	16.66	10.84	1.48	94208.00
8	9.38	2.93	43.97	2.39	16.75	10.69	1.48	85425.88
9	10.16	3.74	60.67	3.03	16.16	10.83	1.49	90362.67
10	3.81	4.85	54.78	2.58	17.16	10.50	1.47	87621.24
11	7.54	5.60	52.84	3.16	15.64	10.68	1.47	79985.17
12	5.38	5.42	52.59	2.65	16.22	10.52	1.44	79224.85
13	4.21	8.86	53.71	2.81	15.43	10.75	1.43	78983.20
14	2.39	8.73	52.17	2.33	17.72	9.92	1.44	82040.23
15	2.56	8.90	49.93	2.44	15.69	10.65	1.45	79255.31
16	2.95	3.81	59.87	2.76	14.85	10.80	1.43	77267.53
17	9.22	5.70	55.14	3.16	15.80	10.36	1.44	81088.95
18	3.26	2.71	58.84	2.78	15.06	11.05	1.47	79012.48
19	6.09	2.63	62.96	2.63	17.32	10.40	1.45	85343.59
20	7.10	2.81	58.04	2.73	17.06	10.16	1.45	82552.00
21	8.80	1.94	60.88	2.84	16.67	10.73	1.45	79312.51
22	8.25	2.05	60.50	2.72	16.99	11.14	1.47	76814.11
23	4.06	3.58	57.10	2.82	16.42	11.59	1.45	71741.82
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.98	4.29	52.21	2.53	16.84	10.64	1.46	82873.32
最大值	10.49	8.90	62.96	3.16	19.34	11.59	1.50	94208.00
發生時間	3	15	19	11	4	23		7
最小值	2.39	1.75	40.54	1.84	14.85	9.92	1.43	71741.82
發生時間	14	2	1	1	16	14		23
零點偏移(率)	-0.46 %	-0.06 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.03 %	1.11 %	0.03 %		0.06	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								