

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月14日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.56	3.96	53.64	2.63	18.47	12.14	1.43	67331.03
1	1.11	9.63	38.71	3.58	16.32	13.10	1.38	61723.32
2	5.37	5.03	51.15	3.11	17.55	12.04	1.41	69504.09
3	9.67	3.32	54.26	3.43	16.37	11.83	1.44	71919.77
4	8.88	6.83	55.87	3.35	16.24	11.87	1.46	71649.93
5	9.53	3.72	57.43	3.09	17.24	11.79	1.43	72260.04
6	8.37	4.04	70.22	3.26	16.76	12.42	1.43	66917.53
7	10.23	3.43	46.88	2.95	17.67	11.63	1.41	73162.12
8	7.77	3.20	58.45	3.05	16.85	11.95	1.42	71407.94
9	5.75	3.46	61.00	3.21	16.96	12.43	1.40	70170.37
10	8.59	3.41	52.83	3.67	16.53	12.40	1.34	70857.54
11	7.93	3.75	64.98	3.26	17.21	12.47	1.39	70149.70
12	9.75	6.14	57.12	3.96	15.97	12.37	1.37	71322.89
13	10.37	12.47	40.53	5.93	14.75	12.88	1.39	67198.82
14	0.10	1.88	57.73	2.93	17.09	12.31	1.38	70597.18
15	2.46	3.45	61.91	3.08	16.63	12.33	1.36	70374.66
16	1.22	3.53	57.09	2.64	18.29	12.25	1.37	70112.30
17	3.08	3.51	64.09	2.68	19.01	12.07	1.39	71422.03
18	3.01	3.34	61.55	2.58	19.01	11.86	1.37	72278.00
19	0.29	3.64	46.48	3.00	16.56	12.62	1.39	67598.93
20	0.18	11.74	67.84	4.31	15.55	14.26	1.63	53529.67
21	0.22	3.85	57.39	3.43	16.58	13.65	1.48	57675.22
22	0.20	5.34	64.54	2.98	17.31	12.88	1.41	63078.97
23	0.37	4.44	39.66	2.38	18.53	11.25	1.41	73979.86
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.83	4.88	55.89	3.27	17.06	12.37	1.41	68592.58
最大值	10.37	12.47	70.22	5.93	19.01	14.26	2.10	73979.86
發生時間	13	13	6	13	17	20		23
最小值	0.10	1.88	38.71	2.38	14.75	11.25	1.33	53529.67
發生時間	14	14	1	23	13	23		20
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.03 %	-0.00 %	0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.29 %	0.51 %	-0.43 %	0.23 %		-0.08	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月14日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.30	6.46	36.57	1.79	19.92	9.72	1.42	82161.57
1	2.56	6.82	46.98	1.88	18.42	10.69	1.40	75860.23
2	11.06	4.83	52.02	3.45	18.84	10.12	1.38	81228.23
3	9.71	3.51	49.48	3.51	17.24	10.08	1.39	82033.52
4	6.26	3.93	52.52	2.46	17.62	10.54	1.39	77035.24
5	9.19	4.00	50.02	3.31	18.72	9.67	1.39	83252.68
6	10.16	4.83	46.71	2.84	17.55	9.79	1.39	85430.05
7	5.45	5.10	44.66	2.23	18.61	9.96	1.39	82043.06
8	6.76	3.61	47.55	2.56	18.34	10.15	1.39	83846.00
9	10.12	4.39	58.11	3.15	16.89	10.59	1.41	82564.94
10	4.88	9.49	57.66	3.17	15.32	11.35	1.43	72356.19
11	8.69	3.36	52.78	2.80	18.16	10.11	1.40	86364.43
12	5.82	3.86	58.55	2.67	16.12	10.62	1.43	81242.76
13	6.00	4.68	52.24	2.79	15.77	10.55	1.43	79489.17
14	2.58	10.04	62.52	3.58	15.14	10.44	1.42	79201.90
15	1.07	3.41	50.86	2.03	17.53	9.94	1.41	81457.42
16	7.28	4.01	50.69	3.31	14.83	10.25	1.41	78234.16
17	9.93	1.30	51.93	3.47	16.67	10.16	1.42	82103.08
18	10.20	1.46	49.09	3.13	18.12	9.77	1.42	83588.21
19	8.71	4.11	44.49	3.43	15.87	10.15	1.40	80085.39
20	12.62	2.28	48.05	3.80	16.98	10.13	1.38	83384.02
21	11.33	3.31	47.79	3.12	18.61	9.39	1.38	85815.67
22	9.12	2.30	45.98	2.68	18.50	9.61	1.38	81873.57
23	9.70	4.13	45.79	2.63	18.30	9.97	1.38	76829.46
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.69	4.38	50.13	2.91	17.42	10.16	1.40	81145.04
最大值	12.62	10.04	62.52	3.80	19.92	11.35	1.44	86364.43
發生時間	20	14	14	20	0	10		11
最小值	1.07	1.30	36.57	1.79	14.83	9.39	1.38	72356.19
發生時間	15	17	0	0	16	21		10
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.18 %	-0.03 %	-0.11 %	0.19 %		-0.05	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月14日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.84	8.08	46.59	2.17	18.53	10.11	1.47	82079.87
1	1.86	1.56	55.72	1.98	18.31	10.49	1.48	82409.76
2	4.59	6.75	55.31	5.14	16.11	10.76	1.49	81792.26
3	7.54	1.55	58.87	2.54	17.17	10.43	1.49	83643.74
4	6.35	1.59	56.84	2.82	15.81	10.66	1.49	79851.99
5	3.52	1.65	61.14	2.62	15.68	10.76	1.49	80004.74
6	5.50	1.24	60.27	2.41	16.32	10.63	1.49	81225.92
7	1.32	6.66	66.35	2.71	14.78	11.64	1.49	72691.82
8	2.54	4.59	49.27	2.80	16.74	10.97	1.49	80666.09
9	8.34	4.62	50.56	3.10	16.16	10.58	1.49	83188.09
10	7.72	3.63	57.26	2.77	16.08	10.54	1.49	81537.99
11	6.20	4.98	54.25	2.56	16.41	10.34	1.49	82879.89
12	6.93	3.83	61.51	3.02	15.23	10.81	1.49	80009.39
13	7.01	3.99	53.58	2.71	17.60	10.07	1.49	83119.71
14	8.57	4.04	50.09	2.45	17.33	9.98	1.46	82363.56
15	4.98	7.32	64.15	3.18	14.30	10.76	1.45	79468.75
16	10.02	5.43	57.99	3.42	15.59	10.31	1.48	82630.62
17	9.51	2.88	61.54	3.08	15.29	10.52	1.46	81571.33
18	7.23	3.65	53.91	3.04	15.20	10.46	1.46	80266.89
19	3.23	2.65	61.18	2.38	16.94	10.11	1.45	82707.90
20	3.41	4.58	53.38	2.38	16.88	9.92	1.47	84456.66
21	8.98	1.82	58.67	3.12	16.55	9.96	1.47	83987.25
22	10.79	3.23	55.40	3.34	16.96	10.18	1.49	82888.73
23	9.56	5.54	56.16	2.80	17.57	10.17	1.49	81184.19
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.31	3.99	56.67	2.86	16.40	10.47	1.48	81526.13
最大值	10.79	8.08	66.35	5.14	18.53	11.64	1.53	84456.66
發生時間	22	0	7	2	0	7		20
最小值	1.32	1.24	46.59	1.98	14.30	9.92	1.43	72691.82
發生時間	7	6	0	1	15	20		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.07 %	0.66 %	-0.80 %	0.19 %		-0.09	0.02	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								