

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月22日

報表日期: 114年10月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.15	12.34	51.32	2.23	17.28	11.10	1.24	76006.84
1	3.72	13.55	60.36	1.37	18.99	11.30	1.23	72924.78
2	2.85	13.21	42.79	1.73	16.39	11.59	1.23	72262.27
3	1.38	12.84	51.76	1.35	17.66	11.22	1.23	74285.18
4	2.10	13.04	58.59	1.36	17.20	11.48	1.24	73193.19
5	6.63	11.75	53.31	3.36	16.05	11.41	1.25	73478.57
6	6.07	11.79	54.23	1.53	17.32	11.30	1.24	74363.80
7	7.64	12.49	53.09	3.02	16.09	11.64	1.25	72252.70
8	3.22	12.21	58.67	3.22	15.62	11.89	1.25	72184.08
9	5.27	12.09	62.32	3.45	15.30	11.83	1.25	72536.66
10	9.47	11.94	59.07	3.46	15.74	11.67	1.25	73219.12
11	7.60	11.83	57.40	2.93	16.55	11.49	1.25	72951.94
12	4.95	12.79	63.39	2.93	16.56	12.17	1.25	68063.76
13	6.20	11.81	51.88	3.02	16.75	11.39	1.25	73580.18
14	10.52	12.01	55.86	2.88	16.89	11.45	1.25	72964.95
15	11.01	11.93	43.93	2.19	17.23	11.10	1.25	74929.74
16	3.30	11.98	50.70	1.52	18.32	10.85	1.25	75923.32
17	10.24	11.27	55.50	3.32	15.91	11.25	1.25	74675.90
18	6.83	11.74	48.14	1.86	16.72	11.35	1.25	73488.58
19	5.20	12.18	59.76	2.14	16.47	11.72	1.25	70848.03
20	7.97	11.69	45.81	2.81	15.55	11.43	1.25	74096.57
21	7.64	11.99	42.81	2.96	16.17	11.37	1.25	73393.87
22	4.62	11.84	48.71	1.86	16.72	11.44	1.25	72918.40
23	5.98	11.73	49.39	1.96	17.05	11.27	1.25	73313.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.23	12.17	53.28	2.44	16.69	11.45	1.25	73243.99
最 大 值	11.01	13.55	63.39	3.46	18.99	12.17	1.27	76006.84
發生時間	15	1	12	10	1	12		0
最 小 值	1.38	11.27	42.79	1.35	15.30	10.85	1.23	68063.76
發生時間	3	17	2	3	9	16		12
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.05 %	-0.01 %	-0.01 %		0.02	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.06 %	0.20 %	0.00 %	-0.34 %		0.22	0.04	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.35	12.51	59.06	2.16	18.88	9.98	1.37	81325.35
1	10.37	12.62	52.26	2.12	20.23	9.19	1.39	85523.82
2	12.41	12.17	56.03	2.75	18.06	9.51	1.41	84912.47
3	12.12	13.57	55.24	2.94	17.63	9.59	1.41	84427.99
4	10.36	13.24	56.01	2.74	16.74	9.88	1.41	82091.38
5	7.06	12.69	59.16	2.38	16.60	10.17	1.40	81288.32
6	10.15	13.27	50.80	2.87	15.47	10.32	1.38	81551.22
7	9.35	12.78	53.53	3.09	15.47	10.67	1.37	76054.96
8	2.52	12.79	55.89	4.19	15.33	10.61	1.37	77847.70
9	6.55	7.89	47.88	1.65	16.32	9.85	1.36	72620.43
10	4.01	12.49	46.64	1.67	17.27	9.53	1.37	74814.43
11	9.42	12.31	54.50	2.10	18.82	9.42	1.38	76965.35
12	12.53	12.65	54.00	2.41	17.49	10.02	1.36	74412.20
13	12.18	12.42	48.24	3.08	18.53	9.25	1.37	81385.54
14	9.40	12.45	54.11	2.43	16.35	10.15	1.38	76554.64
15	10.85	11.93	59.48	2.16	17.09	10.12	1.37	79060.67
16	9.87	12.09	58.26	2.21	17.78	9.76	1.37	81969.99
17	8.88	11.58	61.62	2.07	18.09	9.77	1.37	82189.94
18	9.09	12.80	57.24	2.24	16.61	9.94	1.37	80249.34
19	10.87	11.55	55.60	2.08	16.17	10.20	1.39	80910.97
20	10.18	12.29	47.13	2.12	16.38	10.09	1.37	81499.44
21	12.79	11.61	51.24	2.26	17.98	9.89	1.39	80555.84
22	8.87	13.45	49.01	2.38	16.63	10.18	1.39	82102.57
23	10.51	11.83	52.14	2.20	18.73	9.77	1.38	86403.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.53	12.29	53.96	2.43	17.28	9.91	1.38	80279.93
最 大 值	12.79	13.57	61.62	4.19	20.23	10.67	1.42	86403.71
發生時間	21	3	17	8	1	7		23
最 小 值	2.52	7.89	46.64	1.65	15.33	9.19	1.36	72620.43
發生時間	8	9	10	9	8	1		9
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.02 %	0.00 %		-0.01	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	0.90 %	-0.15 %	-0.70 %		0.20	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								