

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.17	3.97	51.77	1.16	17.91	11.60	1.34	79855.18
1	5.17	4.13	57.00	1.56	18.57	11.78	1.34	77807.65
2	5.42	4.51	57.14	0.82	17.82	12.21	1.32	75377.02
3	5.84	4.74	42.49	1.54	16.91	11.84	1.33	79238.98
4	9.35	8.69	58.89	1.02	19.09	11.67	1.32	78292.58
5	4.90	4.27	61.42	0.95	18.06	11.44	1.31	84331.12
6	8.23	7.90	52.52	1.74	17.57	11.49	1.32	81605.06
7	6.46	7.02	49.93	1.73	16.68	11.82	1.34	79057.56
8	9.59	2.35	53.20	1.93	16.63	11.89	1.34	78653.23
9	9.51	2.18	62.74	1.84	17.61	11.77	1.34	78938.46
10	10.38	2.78	57.68	2.08	17.22	11.95	1.30	77886.01
11	8.80	3.77	58.23	1.17	18.43	11.73	1.30	78537.83
12	7.70	3.76	54.50	1.23	17.52	11.48	1.32	81750.22
13	6.36	4.04	59.83	1.03	17.36	11.91	1.30	78079.66
14	10.00	5.29	53.93	1.77	16.36	11.76	1.29	80169.89
15	11.87	5.47	55.60	1.65	17.31	11.83	1.29	78674.98
16	9.47	3.61	56.73	1.53	17.72	11.64	1.32	80234.07
17	9.97	3.79	54.67	2.15	17.61	11.46	1.33	81592.30
18	9.20	3.77	55.75	1.72	17.09	11.76	1.30	79698.59
19	12.56	3.52	56.48	2.01	16.64	11.75	1.34	79903.30
20	10.28	3.65	57.04	1.76	17.11	11.50	1.34	82031.53
21	2.69	7.05	57.44	0.98	17.77	11.53	1.36	80861.87
22	10.86	5.73	52.27	1.94	16.75	11.56	1.35	81850.71
23	6.95	4.25	60.14	1.01	17.97	11.73	1.34	79126.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.28	4.59	55.72	1.51	17.49	11.71	1.32	79731.41
最 大 值	12.56	8.69	62.74	2.15	19.09	12.21	1.38	84331.12
發生時間	19	4	9	17	4	2		5
最 小 值	2.69	2.18	42.49	0.82	16.36	11.44	1.29	75377.02
發生時間	21	9	3	2	14	5		2
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.23 %	-0.03 %		-0.16		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.05 %	-0.65 %	0.39 %		-0.32		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月13日

報表日期: 114年03月13日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月13日

報表日期: 114年03月13日

[illegible]