

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月01日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.22 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.12 %	0.09 %	0.13 %	0.22 %		0.14	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月01日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.34	4.60	57.09	1.91	18.40	10.04	1.38	87927.29
1	9.52	4.31	50.66	1.89	18.51	9.90	1.38	87574.77
2	8.51	3.51	57.34	1.73	19.96	9.93	1.38	86272.05
3	8.98	3.70	55.08	2.39	17.40	10.40	1.39	84436.49
4	10.16	4.27	52.52	2.48	18.20	9.75	1.40	88794.41
5	10.47	5.39	48.36	2.57	18.61	9.58	1.40	86989.20
6	10.67	3.65	31.43	3.23	18.49	8.97	1.41	87244.93
7	9.86	4.78	46.11	2.47	18.58	9.60	1.40	85832.64
8	7.66	1.88	43.97	2.64	16.37	9.81	1.38	83425.07
9	7.79	1.68	55.55	3.12	14.77	10.38	1.40	80374.13
10	8.19	4.26	49.64	2.83	15.43	9.94	1.44	82573.33
11	8.46	9.35	45.28	2.02	17.59	9.72	1.40	84953.93
12	5.28	1.82	50.26	1.55	17.57	10.10	1.39	82253.79
13	9.39	1.70	49.55	2.20	16.84	9.75	1.39	85363.08
14	9.86	2.21	55.80	2.27	17.45	9.72	1.38	83839.66
15	8.40	2.43	49.61	1.84	17.51	9.54	1.38	83680.55
16	6.26	2.33	44.41	1.38	18.01	9.65	1.39	87204.46
17	8.25	1.56	55.08	1.72	16.67	10.12	1.42	86629.22
18	5.96	1.66	52.24	1.73	17.09	10.04	1.44	85682.87
19	7.67	2.23	53.40	1.71	17.44	10.02	1.43	87219.36
20	6.32	3.18	55.23	1.47	17.83	9.86	1.43	87814.95
21	7.55	5.15	46.27	1.63	17.65	9.93	1.42	89732.96
22	9.04	3.60	53.47	1.89	17.04	10.19	1.44	87020.98
23	7.24	3.19	62.48	1.23	19.14	9.79	1.45	85502.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.41	3.44	50.87	2.08	17.61	9.86	1.41	85764.26
最大值	10.67	9.35	62.48	3.23	19.96	10.40	1.46	89732.96
發生時間	6	11	23	6	2	3		21
最小值	5.28	1.56	31.43	1.23	14.77	8.97	1.38	80374.13
發生時間	12	17	6	23	9	6		9
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.09 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.44 %	-0.16 %	0.20 %	0.13 %		0.02	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月01日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.22	4.24	58.99	3.40	16.43	10.85	1.38	88649.46
1	9.62	3.88	52.49	3.06	17.17	10.45	1.38	88835.28
2	10.02	4.24	59.47	3.39	16.14	10.51	1.38	88113.03
3	4.83	4.13	65.22	3.28	16.61	11.76	1.38	79904.12
4	8.91	6.46	49.11	3.48	16.23	10.42	1.39	89890.02
5	8.78	4.03	62.80	3.42	16.54	10.57	1.38	87805.96
6	9.99	4.46	57.41	3.55	16.56	10.42	1.38	90896.03
7	7.48	3.09	62.15	2.87	16.67	10.42	1.40	84860.05
8	10.96	3.81	59.62	3.33	15.64	10.45	1.43	87794.97
9	9.34	4.01	59.12	3.58	14.12	10.96	1.43	83424.17
10	9.07	2.71	60.94	2.95	15.27	10.78	1.43	84371.81
11	9.56	2.59	61.23	2.78	16.15	10.77	1.43	84249.05
12	7.24	4.21	52.56	2.62	15.82	10.44	1.43	81970.34
13	8.21	7.41	55.54	2.66	15.09	10.44	1.42	80925.21
14	8.30	4.42	61.60	2.87	15.85	10.32	1.43	83795.03
15	5.58	5.41	52.21	2.55	16.13	10.47	1.42	83807.81
16	4.03	3.37	60.74	2.23	16.64	10.46	1.43	85840.77
17	3.64	4.01	60.65	2.45	15.58	10.64	1.43	85124.20
18	6.25	3.17	62.10	2.54	16.13	10.76	1.43	84244.29
19	4.73	3.63	59.17	2.18	17.00	10.46	1.43	85488.87
20	5.03	4.02	62.21	2.34	16.00	10.69	1.43	85245.18
21	8.43	4.16	62.91	2.67	15.54	10.73	1.43	83498.42
22	9.25	7.00	57.20	2.63	16.19	10.49	1.43	84952.91
23	9.50	5.08	68.32	2.61	16.94	10.65	1.43	83738.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.92	4.31	59.32	2.89	16.10	10.62	1.41	85309.39
最大值	11.22	7.41	68.32	3.58	17.17	11.76	1.44	90896.03
發生時間	0	13	23	9	1	3		6
最小值	3.64	2.59	49.11	2.18	14.12	10.32	1.38	79904.12
發生時間	17	11	4	19	9	14		3
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.23 %	-0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.13 %	-0.41 %	-0.34 %	0.00 %		0.10	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								