

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月19日

報表日期: 115年07月19日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.28	13.13	56.92	1.89	20.56	10.29	1.19	86048.74
1	9.23	12.09	46.09	2.78	21.16	10.11	1.21	86866.21
2	8.76	12.57	48.90	2.87	18.09	10.81	1.20	85234.34
3	9.13	13.11	61.00	3.24	17.22	11.16	1.20	82963.22
4	9.56	13.00	54.40	2.96	18.70	10.61	1.21	85766.33
5	7.94	11.41	52.76	2.64	16.93	10.88	1.23	85588.59
6	12.20	11.91	54.94	2.23	15.98	11.48	1.25	79844.93
7	7.31	12.64	45.55	2.91	15.99	10.93	1.24	79550.91
8	8.49	11.78	50.51	2.28	15.44	11.46	1.22	78047.80
9	9.78	11.46	56.14	1.91	18.93	10.48	1.23	84023.65
10	7.96	10.74	57.38	2.55	17.94	10.44	1.22	85519.89
11	9.82	10.70	61.33	2.59	18.37	10.52	1.23	84320.38
12	9.79	10.96	55.64	3.21	17.78	10.62	1.22	83869.77
13	9.05	10.93	68.49	2.46	19.07	10.43	1.23	84106.75
14	8.60	10.75	50.84	1.95	18.89	10.45	1.21	85819.80
15	4.86	12.35	61.93	2.51	18.15	11.14	1.21	81759.84
16	7.75	12.89	58.15	3.46	18.49	11.12	1.20	81598.68
17	3.39	13.29	61.41	3.00	17.82	11.62	1.21	78540.75
18	6.48	12.39	65.87	2.48	19.46	11.02	1.22	81634.67
19	9.86	10.99	57.40	1.64	19.37	10.49	1.23	86349.97
20	9.08	11.13	56.13	1.83	19.09	10.70	1.23	84953.74
21	10.20	10.87	61.81	1.52	19.87	10.34	1.24	86861.46
22	7.83	11.55	61.43	1.50	18.94	11.11	1.23	81398.82
23	9.76	11.50	49.16	2.96	19.90	10.71	1.24	83723.36
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.59	11.84	56.42	2.47	18.42	10.79	1.22	83516.36
最 大 值	12.20	13.29	68.49	3.46	21.16	11.62	1.25	86866.21
發生時間	6	17	13	16	1	17		1
最 小 值	3.39	10.70	45.55	1.50	15.44	10.11	1.18	78047.80
發生時間	17	11	7	22	8	1		8
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.00 %	-0.17 %	0.00 %		-0.03	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.28 %	1.06 %	1.39 %	1.04 %		-0.16	-0.06	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月19日

報表日期: 115年07月19日

[illegible]