P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月27日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.11	2.58	41.71	1.70	15.17	11.71	1.05	82922.45
1	8.53	2.52	46.11	1.97	15.69	11.91	1.06	80682.03
2	9.38	2.33	42.82	2.22	14.76	11.86	1.06	82495.34
3	7.73	2.61	45.94	3.15	13.20	12.16	1.06	81049.19
4	9.55	2.80	50.06	1.29	14.31	12.08	1.06	81100.23
5	8.43	2.41	44.87	2.26	14.55	12.14	1.06	76052.71
6	7.17	2.57	49.53	2.39	14.07	12.24	1.06	79262.75
7	8.35	2.56	59.62	1.23	15.28	12.00	1.08	80106.38
8	7.12	2.60	49.38	2.83	13.24	12.48	1.07	77799.14
9	9.67	2.37	55.09	2.16	14.08	12.42	1.05	77974.74
10	6.16	2.54	48.52	3.49	12.59	12.68	1.02	76219.31
11	5.90	4.62	49.59	2.79	12.30	12.87	1.05	74804.39
12	6.73	6.09	62.03	1.26	13.24	12.88	1.06	74041.54
13	12.69	4.17	51.26	2.01	12.20	12.93	1.06	74545.15
14	6.77	4.19	49.77	3.84	12.28	12.85	1.06	73669.60
15	10.18	4.76	42.48	2.19	11.84	12.91	1.06	75230.63
16	11.18	5.46	42.57	2.32	12.64	12.70	1.03	76264.24
17	4.69	4.28	45.88	0.82	13.89	12.60	1.04	76659.10
18	2.02	3.89	47.33	1.45	13.54	12.39	1.06	78552.21
19	7.04	3.75	43.34	1.60	12.40	12.68	1.08	76821.11
20	2.46	2.67	46.61	1.62	13.10	12.67	1.07	76137.14
21	2.63	2.51	48.43	2.15	14.11	12.27	1.06	78992.11
22	8.79	4.03	47.84	2.33	13.05	12.75	1.06	75665.42
23	9.90	2.99	44.69	3.11	13.40	12.51	1.05	77469.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.55	3.39	48.14	2.17	13.54	12.45	1.06	77688.19
最 大 值	12.69	6.09	62.03	3.84	15.69	12.93	1.10	82922.45
發生時間	13	12	12	14	1	13		0
最 小 值	2.02	2.33	41.71	0.82	11.84	11.71	1.02	73669.60
發生時間	18	2	0	17	15	0		14
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.14		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月27日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.76	1.45	49.67	1.84	14.46	11.47	0.83	82668.22
1	8.65	2.32	53.03	2.05	12.61	11.98	0.83	80174.57
2	8.04	4.73	57.87	2.25	14.71	11.46	0.83	82971.83
3	9.00	3.18	49.55	2.43	13.47	11.57	0.83	78567.40
4	8.27	1.90	51.47	2.08	13.99	11.69	0.83	77586.63
5	7.02	1.81	55.45	1.92	13.69	11.82	0.83	77670.94
6	8.88	1.89	51.56	1.59	13.26	11.80	0.84	75490.55
7	8.84	1.69	51.48	1.90	14.13	11.60	0.85	75945.44
8	9.26	1.83	49.74	1.90	14.04	11.70	0.85	77220.67
9	7.32	1.68	48.68	1.72	13.74	11.66	0.84	77657.20
10	5.61	4.65	46.47	2.12	11.78	12.23	0.83	74509.55
11	6.55	3.35	47.05	2.62	11.34	11.92	0.84	77540.71
12	5.98	7.69	45.98	2.95	11.39	12.06	0.85	73788.87
13	8.89	1.79	68.84	2.66	11.10	12.57	0.85	74256.52
14	9.10	9.89	44.85	2.73	11.21	12.13	0.84	74412.39
15	8.27	7.35	58.71	4.62	10.71	12.37	0.83	73864.09
16	8.20	3.60	43.15	2.16	11.80	11.98	0.83	77172.72
17	8.78	1.90	56.48	1.34	13.88	11.82	0.83	78724.09
18	11.15	1.71	55.56	1.59	14.49	11.39	0.83	81634.30
19	10.11	8.23	44.04	2.30	11.84	12.06	0.85	78667.07
20	8.97	2.04	48.14	2.05	12.49	11.96	0.88	78695.15
21	8.56	2.97	48.61	2.00	12.04	12.08	0.88	77323.34
22	8.57	1.84	50.19	1.94	12.12	12.11	0.85	75825.40
23	9.68	3.24	46.59	3.22	11.94	12.07	0.85	77212.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.48	3.45	50.97	2.25	12.76	11.90	0.84	77482.51
最 大 值	11.15	9.89	68.84	4.62	14.71	12.57	0.89	82971.83
發生時間	18	14	13	15	2	13		2
最 小 值	5.61	1.45	43.15	1.34	10.71	11.39	0.83	73788.87
發生時間	10	0	16	17	15	18		12
零點偏移(率)	-0.18 %	-0.05 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.14 %	0.10 %	0.10 %		0.07		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年11月27日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	6.08	2.31	65.39	1.11	11.91	12.59	1.52	78864.97
4	6.73	7.40	55.47	1.02	10.38	12.16	1.52	82538.14
5	9.69	4.64	43.78	1.20	11.45	10.99	1.52	91836.10
6	8.62	2.35	46.93	1.10	12.05	10.94	1.52	90525.74
7	9.22	2.90	51.19	3.55	12.82	12.24	1.59	73618.33
8	9.04	1.82	54.10	2.84	13.60	12.12	1.62	77297.45
9	9.77	1.71	53.07	3.49	12.70	12.22	1.63	73930.27
10	8.59	8.75	42.85	5.69	11.06	12.14	1.61	69767.43
11	11.74	11.18	48.01	4.17	10.41	12.56	1.60	66796.97
12	7.40	6.46	50.71	2.30	11.29	12.50	1.60	66900.67
13	9.32	2.16	50.88	2.01	12.13	11.99	1.60	70987.46
14	11.09	4.87	52.91	2.87	11.29	12.07	1.60	70116.50
15	8.99	2.75	54.17	2.60	11.20	12.45	1.60	67345.88
16	12.07	7.49	55.12	3.36	9.25	12.28	1.60	70563.32
17	8.03	4.31	52.90	1.19	10.48	12.10	1.61	72761.95
18	5.67	3.75	60.98	0.68	12.18	12.22	1.66	75499.24
19	4.20	5.15	55.17	2.64	13.09	11.58	1.60	79997.31
20	2.66	3.31	49.03	2.77	11.90	11.90	1.60	73501.39
21	4.42	4.95	53.16	2.92	11.13	12.19	1.61	75463.57
22	7.60	4.65	51.07	2.85	10.47	12.56	1.61	70598.95
23	11.85	4.12	46.64	2.09	11.31	12.05	1.60	71806.90
監測時數	21	21	21	21	21	21	21	21
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	21	21	21	21	21	21	21	21
平 均 值	8.23	4.62	52.07	2.50	11.53	12.09	1.59	74796.12
最 大 值	12.07	11.18	65.39	5.69	13.60	12.59	1.66	91836.10
發生時間	16	11	3	10	8	3		5
最 小 值	2.66	1.71	42.85	0.68	9.25	10.94	1.52	66796.97
發生時間	20	9	10	18	16	6		11
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.40 %	0.02 %		0.18		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								