

報表日期: 114年11月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.95	13.50	66.44	2.58	16.39	11.70	1.29	72559.43
1	7.41	14.25	44.83	2.42	17.70	11.35	1.29	73825.52
2	9.89	9.23	42.04	2.36	17.63	10.76	1.29	76379.34
3	10.24	8.47	61.88	1.53	13.32	12.37	1.28	68512.50
4	9.99	11.68	37.69	1.81	15.82	12.26	1.28	69777.44
5	12.25	14.71	51.95	4.35	14.95	11.95	1.28	77785.04
6	16.51	14.15	62.07	3.38	14.51	12.16	1.28	70966.57
7	4.43	15.31	54.53	3.46	14.92	12.26	1.29	70164.18
8	8.14	13.41	38.49	2.09	16.31	11.30	1.28	76352.51
9	6.92	12.97	52.50	3.64	16.52	11.36	1.26	76112.75
10	5.57	13.56	57.09	3.19	16.16	11.47	1.27	74867.64
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.27	保養
15	10.38	14.51	48.66	1.98	16.07	11.80	1.28	71467.19
16	8.27	13.81	63.66	3.08	16.78	11.36	1.29	74714.72
17	11.66	12.86	53.12	2.43	17.26	10.81	1.29	78553.09
18	15.41	12.73	63.34	3.61	14.74	11.53	1.30	74965.02
19	9.45	13.46	37.90	3.59	16.40	11.04	1.29	77298.53
20	4.83	13.67	61.94	2.52	15.01	12.25	1.29	69456.39
21	5.40	13.28	69.22	2.61	15.70	11.95	1.29	71710.78
22	5.67	13.40	70.58	2.21	16.17	11.99	1.29	70315.06
23	4.85	14.22	59.78	2.61	14.67	12.59	1.29	66459.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平 均 值	8.81	13.16	54.89	2.77	15.85	11.71	1.28	73112.14
最 大 值	16.51	15.31	70.58	4.35	17.70	12.59	1.30	78553.09
發生時間	6	7	22	5	1	23		17
最 小 值	4.43	8.47	37.69	1.53	13.32	10.76	1.25	66459.04
發生時間	7	3	4	3	3	2		23
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.07 %	-0.04 %	-0.02 %		-0.01	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.29 %		0.01	0.04	0.30 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

報表日期: 114年11月12日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.24 %	0.14 %	-0.02 %		0.07	0.00	0.20 %
有效比率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
備註								

報表日期: 114年11月12日

[illegible]