

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年11月24日

項目 單位	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	8.98	13.04	59.92	2.42	14.78	11.53	1.34	81668.62
1	10.80	13.52	50.56	2.68	15.62	11.31	1.34	82459.98
2	8.73	14.07	55.43	2.77	14.67	12.07	1.34	77354.13
3	15.10	13.24	49.95	3.30	14.38	11.52	1.34	82538.93
4	14.06	13.26	43.67	3.04	15.05	11.47	1.30	82435.43
5	10.52	13.08	57.75	3.72	12.99	12.77	1.28	76533.10
6	9.44	14.28	60.64	3.49	12.40	13.46	1.30	67144.15
7	10.90	13.92	45.08	3.00	13.79	12.33	1.30	75926.35
8	12.90	13.76	43.02	3.37	14.11	12.22	1.29	76654.60
9	11.90	12.35	43.43	2.82	15.08	11.94	1.33	77985.83
10	11.95	12.17	36.11	2.70	14.96	11.80	1.32	78642.49
11	10.08	12.64	48.93	2.69	14.18	12.11	1.33	76151.97
12	9.31	13.57	54.96	2.50	14.35	11.66	1.30	76896.84
13	12.93	13.96	36.43	3.50	14.68	11.04	1.30	78377.36
14	12.76	12.50	64.89	3.16	14.19	11.67	1.30	78608.93
15	10.06	13.09	50.75	2.61	14.77	12.09	1.29	75559.14
16	11.29	13.48	68.34	2.89	14.70	12.69	1.29	71348.18
17	6.39	14.67	60.70	3.46	13.00	13.63	1.30	64126.23
18	10.14	13.24	53.65	2.37	14.78	12.63	1.33	72236.88
19	15.35	12.69	40.01	2.61	15.49	11.88	1.32	77813.19
20	13.98	12.93	45.21	3.28	14.04	12.16	1.29	76060.10
21	14.23	12.93	46.33	2.54	14.78	12.24	1.30	75064.61
22	15.90	13.09	43.73	2.26	15.53	11.49	1.31	80479.91
23	10.54	15.09	47.06	2.60	15.02	11.84	1.32	77713.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.59	13.36	50.27	2.91	14.47	12.06	1.31	76657.53
最 大 值	15.90	15.09	68.34	3.72	15.62	13.63	1.34	82538.93
發生時間	22	23	16	5	1	17		3
最 小 值	6.39	12.17	36.11	2.26	12.40	11.04	1.26	64126.23
發生時間	17	10	10	22	6	13		17
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.06 %	-0.02 %	-0.01 %		0.01	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.70 %	0.11 %	-0.12 %	-0.55 %		-0.21	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年11月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.00 %	-0.18 %	-0.01 %		-0.05	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.28 %	-0.09 %	0.12 %	-0.07 %		-0.22	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								