

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.56	13.01	52.48	2.07	17.29	11.28	1.22	78501.00
1	10.35	13.72	51.26	2.59	19.31	10.70	1.23	82814.36
2	8.50	12.94	47.66	3.94	15.61	11.34	1.22	78810.09
3	10.52	13.14	66.42	3.26	17.52	11.28	1.22	80594.77
4	9.64	13.06	46.50	3.94	15.06	11.41	1.21	80215.49
5	13.67	13.15	48.57	4.16	16.20	11.32	1.25	78524.47
6	7.82	14.04	51.00	3.31	15.68	11.62	1.25	78988.42
7	7.39	13.17	51.93	2.46	16.78	11.23	1.25	81628.58
8	7.63	13.12	49.13	2.29	17.07	11.17	1.25	80956.98
9	9.81	13.35	43.82	3.40	15.99	11.43	1.25	79126.18
10	7.99	13.83	51.26	2.69	16.33	11.38	1.25	79009.48
11	10.61	15.53	55.43	3.41	16.21	11.26	1.25	80004.25
12	8.77	14.47	50.35	2.62	16.92	11.14	1.25	81360.38
13	10.18	14.22	55.89	3.90	15.07	11.53	1.25	79236.54
14	10.55	14.15	55.97	3.41	15.65	11.37	1.24	79539.44
15	8.24	12.99	47.68	1.56	16.54	11.19	1.24	78614.22
16	9.51	12.57	40.64	3.04	16.96	10.85	1.24	81555.96
17	7.56	13.14	47.15	2.15	18.19	10.81	1.25	80913.76
18	8.61	13.09	42.49	2.59	16.20	10.94	1.24	79695.51
19	8.71	12.80	48.70	1.96	17.00	11.04	1.25	79243.92
20	5.39	14.72	51.11	1.46	17.35	10.79	1.25	77196.06
21	11.02	14.39	39.84	1.63	17.93	9.72	1.22	82167.76
22	9.87	12.73	50.82	1.96	16.06	10.16	1.20	77849.65
23	8.98	12.72	51.27	3.34	15.99	10.35	1.21	75974.53
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.16	13.50	49.89	2.80	16.62	11.05	1.24	79688.41
最 大 值	13.67	15.53	66.42	4.16	19.31	11.62	1.27	82814.36
發生時間	5	11	3	5	1	6		1
最 小 值	5.39	12.57	39.84	1.46	15.06	9.72	1.19	75974.53
發生時間	20	16	21	20	4	21		23
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.04 %	0.00 %		0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	-0.08 %	0.73 %	-0.02 %	0.01 %		0.14		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月12日

報表日期: 114年10月12日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.12	13.15	48.03	0.48	19.04	9.08	1.38	76811.67
1	9.45	14.45	43.77	3.25	22.41	8.36	1.43	83861.85
2	9.50	11.83	49.91	1.32	17.77	9.43	1.41	76669.60
3	9.57	11.80	50.34	0.77	17.68	9.48	1.39	74108.08
4	8.66	12.28	56.58	0.74	17.87	9.59	1.36	76135.39
5	10.17	13.08	49.31	0.86	18.54	9.20	1.37	78845.63
6	8.54	14.16	54.05	0.76	18.87	9.21	1.40	79505.27
7	4.79	13.02	52.17	0.38	18.30	9.52	1.40	80624.59
8	6.60	13.73	53.81	0.72	17.39	9.67	1.41	79149.04
9	8.53	13.34	52.86	0.67	18.38	9.47	1.40	80017.53
10	8.90	13.92	52.84	0.86	17.64	9.58	1.38	79032.73
11	11.33	14.92	53.67	1.01	16.81	9.72	1.40	77669.86
12	9.45	12.36	53.04	0.75	17.72	9.58	1.36	76013.36
13	8.77	12.74	48.70	0.71	18.22	9.23	1.36	78874.46
14	8.44	13.03	53.09	1.01	16.92	9.77	1.35	77381.33
15	8.91	12.24	54.71	0.71	17.82	9.51	1.35	79932.80
16	10.14	12.17	55.77	0.63	18.12	9.48	1.39	80463.19
17	6.87	12.28	58.69	0.46	18.44	9.53	1.38	80301.44
18	8.75	12.40	55.97	0.57	17.88	9.62	1.35	80125.01
19	9.18	11.93	53.21	0.59	18.66	9.14	1.36	83366.53
20	10.35	12.31	47.06	0.78	18.23	9.10	1.39	80321.23
21	8.37	12.09	43.38	0.80	18.55	8.58	1.40	80266.22
22	10.15	12.97	41.92	0.79	18.53	8.66	1.36	79736.40
23	10.16	13.04	46.35	1.24	17.33	9.13	1.34	77033.63
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.90	12.89	51.22	0.87	18.21	9.32	1.38	79010.28
最 大 值	11.33	14.92	58.69	3.25	22.41	9.77	1.43	83861.85
發生時間	11	11	17	1	1	14		1
最 小 值	4.79	11.80	41.92	0.38	16.81	8.36	1.33	74108.08
發生時間	7	3	22	7	11	1		3
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.04		0.10 %
全幅偏移(率)	-0.24 %	0.15 %	-0.01 %	0.38 %		0.34		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								