

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月28日

報表日期: 113年12月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.85	8.23	49.45	2.34	16.05	11.36	1.29	81590.06
1	9.27	3.30	56.26	2.06	16.90	11.10	1.26	86667.76
2	6.96	3.03	63.27	2.03	16.75	11.64	1.29	82026.43
3	6.37	3.35	57.26	2.88	14.79	11.71	1.29	81661.53
4	7.88	3.12	56.83	2.60	15.54	11.48	1.29	83953.69
5	11.90	2.62	46.92	2.37	15.64	11.82	1.27	80243.54
6	8.22	6.21	51.23	2.23	15.41	11.76	1.29	82152.72
7	10.78	7.90	52.30	2.93	14.44	11.94	1.29	80846.99
8	9.56	7.47	50.41	3.60	14.15	12.05	1.29	80284.72
9	9.51	2.72	53.07	2.81	14.56	12.05	1.30	79287.19
10	7.87	2.28	48.71	3.14	14.00	12.02	1.29	80456.85
11	10.18	4.37	52.12	3.26	13.48	12.23	1.29	78599.31
12	7.37	4.06	52.23	2.58	13.95	11.94	1.29	79105.23
13	9.76	3.61	48.49	2.58	13.88	11.82	1.30	77363.43
14	7.91	4.10	47.91	2.73	13.22	11.69	1.29	77162.89
15	11.04	5.29	53.20	3.32	13.00	11.66	1.29	77051.31
16	9.00	5.75	56.09	1.40	14.33	11.72	1.29	76540.73
17	10.31	3.63	60.05	0.93	15.67	11.08	1.28	82112.21
18	7.80	2.94	58.91	1.56	15.21	11.07	1.26	79955.35
19	8.38	7.33	50.32	1.54	15.32	11.16	1.25	80835.90
20	8.34	11.41	50.24	2.08	14.48	11.31	1.25	79656.48
21	6.99	4.69	47.88	2.20	13.75	11.51	1.25	76735.92
22	10.53	4.96	49.26	1.97	15.37	11.20	1.24	78665.36
23	10.40	4.02	59.31	1.28	15.75	11.75	1.25	78887.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.97	4.85	52.99	2.35	14.82	11.63	1.28	80076.80
最 大 值	11.90	11.41	63.27	3.60	16.90	12.23	1.31	86667.76
發生時間	5	20	2	8	1	11		1
最 小 值	6.37	2.28	46.92	0.93	13.00	11.07	1.24	76540.73
發生時間	3	10	5	17	15	18		16
零點偏移(率)	-0.55 %	-0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.61 %	-0.08 %	0.23 %		0.02		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月28日

報表日期: 113年12月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.52	6.02	50.17	2.37	17.20	9.29	1.51	76800.38
1	10.64	5.82	46.80	3.09	16.62	9.54	1.49	76053.44
2	7.51	3.33	59.96	2.73	17.17	10.02	1.50	76642.22
3	9.18	4.33	58.64	3.68	14.71	10.24	1.49	76278.94
4	6.81	6.50	60.68	3.56	14.64	10.24	1.50	76632.05
5	8.74	5.22	60.93	3.56	14.03	10.26	1.51	75465.62
6	2.06	5.61	57.82	2.57	13.02	10.37	1.51	72299.44
7	13.50	3.53	46.83	4.03	12.89	10.61	1.52	67710.45
8	12.91	5.69	50.60	4.08	13.02	10.59	1.52	72025.02
9	7.24	3.18	48.79	3.16	14.33	10.29	1.52	74319.45
10	4.73	3.40	46.91	3.25	13.77	10.31	1.52	74264.82
11	12.25	6.23	46.67	3.45	13.22	10.35	1.51	72502.17
12	8.12	1.39	42.71	1.15	14.49	10.20	1.50	71334.06
13	12.21	6.49	45.96	2.44	13.25	10.24	1.51	70251.28
14	7.97	2.69	48.92	2.29	13.54	10.29	1.51	72326.92
15	7.17	1.74	44.40	2.17	14.22	10.15	1.51	73191.63
16	7.31	2.72	52.48	1.89	15.39	10.14	1.52	77261.45
17	7.32	3.10	47.62	1.84	15.08	9.95	1.52	79136.35
18	8.86	1.85	60.82	2.09	14.84	10.04	1.52	77379.83
19	6.64	1.68	58.76	1.46	15.00	10.08	1.52	77185.23
20	8.38	2.55	60.83	1.66	14.71	10.03	1.52	77541.47
21	8.00	3.92	54.55	1.21	14.74	9.70	1.50	77149.65
22	10.60	1.83	52.76	2.05	14.94	9.82	1.49	75565.58
23	6.99	1.83	55.67	2.26	15.77	10.12	1.52	78427.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.74	3.78	52.51	2.59	14.61	10.12	1.51	74906.05
最 大 值	14.52	6.50	60.93	4.08	17.20	10.61	1.54	79136.35
發生時間	0	4	5	8	0	7		17
最 小 值	2.06	1.39	42.71	1.15	12.89	9.29	1.48	67710.45
發生時間	6	12	12	12	7	0		7
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.07 %	0.01 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.53 %	-0.01 %	-0.03 %		0.26		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								