P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年11月30日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.21	11.75	48.85	1.86	15.89	11.51	1.31	81054.75
1	0.16	11.74	60.99	1.40	17.28	11.31	1.29	81532.88
2	0.18	12.48	51.42	1.81	14.30	12.19	1.30	76898.58
3	0.23	12.30	44.94	1.57	14.89	12.19	1.33	76999.60
4	0.35	12.12	50.66	0.97	15.55	11.99	1.34	78183.68
5	4.87	14.54	60.31	3.24	14.35	11.85	1.34	86743.80
6	8.85	13.26	44.42	3.34	14.85	11.85	1.34	79270.99
7	8.37	13.28	59.97	2.80	15.20	11.92	1.34	78568.92
8	15.80	12.66	53.49	2.93	15.78	11.27	1.34	83473.19
9	13.49	13.50	43.12	4.13	14.29	11.89	1.32	79152.65
10	5.25	12.96	42.53	2.09	15.95	11.56	1.34	80707.92
11	2.38	13.25	41.94	1.89	15.38	11.72	1.34	79220.23
12	1.78	13.11	52.24	2.21	14.49	11.79	1.32	79547.64
13	1.36	13.13	57.76	2.18	14.61	11.75	1.34	79785.59
14	1.44	13.58	48.88	1.74	14.23	12.00	1.30	78445.04
15	1.12	13.10	52.76	2.07	14.32	11.98	1.32	77899.15
16	10.11	13.16	47.84	3.55	13.93	11.96	1.31	79196.64
17	3.11	12.62	54.62	2.71	14.90	12.03	1.34	77535.23
18	1.37	12.40	57.28	1.45	15.96	11.77	1.34	78991.25
19	2.98	12.63	48.89	1.71	16.13	11.69	1.34	79315.00
20	3.48	12.31	50.36	1.97	15.73	11.72	1.34	79135.26
21	2.78	12.77	56.32	1.33	16.59	11.97	1.34	76182.42
22	2.77	13.01	49.68	1.54	15.79	12.31	1.34	74662.51
23	4.31	12.97	56.48	1.60	15.52	12.32	1.35	74675.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.07	12.86	51.49	2.17	15.25	11.86	1.33	79049.11
最 大 值	15.80	14.54	60.99	4.13	17.28	12.32	1.36	86743.80
發生時間	8	5	1	9	1	23		5
最 小 值	0.16	11.74	41.94	0.97	13.93	11.27	1.29	74662.51
發生時間	1	1	11	4	16	8		22
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.11 %	-0.02 %		-0.39	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.83 %	0.11 %	-0.06 %	1.22 %		-0.08	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年11月30日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.96	11.65	50.47	0.90	17.69	9.65	0.96	77943.43
1	2.11	11.48	26.73	1.72	17.25	9.67	0.94	77057.64
2	2.11	13.33	42.82	1.24	18.25	9.26	0.94	78226.04
3	2.06	11.70	58.58	1.82	14.28	10.85	0.97	79058.50
4	2.03	11.93	36.69	1.76	15.55	10.76	0.99	77953.12
5	2.20	11.61	30.13	2.00	15.13	10.61	0.99	78218.84
6	2.50	13.44	43.59	2.36	14.93	10.60	1.02	73791.27
7	2.35	12.76	39.68	2.16	14.78	10.54	1.02	78080.54
8	4.56	13.43	52.16	1.97	15.94	10.36	0.99	80125.78
9	7.39	12.64	51.78	1.54	16.07	10.42	0.99	79151.65
10	9.90	12.58	50.62	2.35	15.51	10.36	1.02	78422.10
11	13.97	12.79	54.87	2.61	15.65	10.30	1.01	78229.46
12	11.28	12.98	55.47	3.15	14.99	10.45	1.03	76740.33
13	7.87	12.53	64.56	3.17	15.10	10.27	1.02	79145.00
14	7.93	13.08	54.78	3.06	14.57	10.68	1.02	77671.74
15	9.72	13.07	59.68	2.85	14.88	11.06	1.02	78460.84
16	9.30	13.05	47.37	2.47	14.22	11.51	1.02	77654.07
17	6.91	15.32	56.20	1.73	13.51	13.05	1.02	67216.60
18	4.13	13.99	40.65	1.65	15.76	11.77	1.02	65052.39
19	3.92	12.06	36.01	1.48	17.51	9.49	1.02	80398.38
20	7.11	11.29	52.84	1.30	18.07	9.60	1.02	80542.34
21	9.23	11.42	49.26	1.25	18.41	9.80	1.02	82503.96
22	6.82	11.66	43.52	1.37	18.31	9.40	1.02	83212.83
23	6.16	11.83	42.12	0.88	18.20	9.18	1.02	81871.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.02	12.57	47.52	1.95	16.02	10.40	1.00	77780.34
最 大 值	13.97	15.32	64.56	3.17	18.41	13.05	1.05	83212.83
發生時間	11	17	13	13	21	17		22
最 小 值	2.03	11.29	26.73	0.88	13.51	9.18	0.94	65052.39
發生時間	4	20	1	23	17	23		18
零點偏移(率)	-0.10 %	-0.07 %	-0.04 %	0.00 %		0.03	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.02 %	-0.28 %	-0.02 %	0.01 %		-0.22	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年11月30日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.95	12.35	28.62	1.38	17.59	9.38	1.29	72128.85
1	10.91	13.27	26.84	1.29	19.75	8.87	1.31	75554.18
2	13.94	13.02	34.21	1.48	17.82	8.99	1.30	75858.02
3	11.68	12.72	42.74	1.17	16.41	9.52	1.30	75772.16
4	10.88	12.88	42.08	1.05	16.13	9.74	1.31	72931.49
5	12.64	13.09	40.09	1.50	15.16	9.87	1.31	71360.85
6	6.84	13.84	43.16	2.87	14.43	10.14	1.29	65869.33
7	3.55	11.62	43.25	0.87	15.63	9.92	1.34	67702.98
8	6.60	12.85	46.89	3.76	14.21	10.72	1.36	73235.51
9	13.58	14.25	46.55	3.67	14.80	10.44	1.36	74806.77
10	15.19	14.05	52.48	2.71	16.02	10.30	1.35	75743.65
11	14.28	12.62	52.03	2.42	15.66	10.48	1.35	75049.33
12	10.63	12.59	52.33	2.81	15.73	10.38	1.33	74576.94
13	11.90	13.93	56.82	3.36	14.09	11.03	1.35	71070.62
14	11.27	13.91	58.33	3.09	13.40	11.50	1.33	72367.05
15	11.97	15.34	53.68	3.28	13.93	10.90	1.33	74326.78
16	13.29	12.58	49.90	2.63	14.73	10.42	1.33	73362.55
17	12.19	12.23	45.06	1.60	17.23	9.85	1.35	76804.36
18	13.07	13.38	35.79	1.51	16.64	9.84	1.36	76016.10
19	11.70	12.38	34.05	2.53	17.52	9.40	1.35	77671.88
20	10.00	12.32	29.47	1.31	18.03	9.40	1.35	76100.17
21	12.24	12.91	32.78	2.33	17.05	9.46	1.36	76742.30
22	12.79	12.40	38.98	2.71	17.43	9.13	1.36	76933.84
23	13.06	10.18	41.53	1.74	17.99	9.13	1.35	75112.98
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.46	12.95	42.82	2.21	16.14	9.95	1.33	74045.78
最 大 值	15.19	15.34	58.33	3.76	19.75	11.50	1.37	77671.88
發生時間	10	15	14	8	1	14		19
最 小 值	3.55	10.18	26.84	0.87	13.40	8.87	1.27	65869.33
發生時間	7	23	1	7	14	1		6
零點偏移(率)	-0.09 %	0.01 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.16 %	0.47 %	0.06 %	0.61 %		-0.07	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								