

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年03月14日

報表日期: 114年03月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	9.60	3.12	53.43	1.05	18.06	11.58	1.33	80008.91
1	6.07	3.25	46.30	1.37	18.38	11.50	1.29	80612.94
2	9.54	4.14	41.07	2.86	15.20	12.13	1.33	78099.99
3	9.98	3.31	54.44	1.82	16.63	11.92	1.34	79314.03
4	6.04	5.90	55.41	1.94	16.27	11.95	1.34	78905.57
5	9.43	4.25	54.74	1.56	15.91	12.09	1.32	80216.38
6	9.52	3.41	56.07	1.94	16.02	11.97	1.29	78910.89
7	13.62	5.55	54.05	2.51	15.77	11.99	1.29	79109.81
8	1.23	4.52	68.96	0.80	17.68	12.06	1.29	76731.22
9	13.19	12.29	54.25	2.27	16.96	11.83	1.32	77867.98
10	7.44	3.25	64.36	0.59	19.22	11.23	1.32	82517.66
11	9.37	3.67	50.64	1.22	18.31	11.26	1.24	82448.05
12	8.43	5.33	49.99	0.92	18.43	11.13	1.27	83572.41
13	8.11	3.56	50.09	0.83	18.17	11.37	1.29	81219.23
14	10.18	3.41	54.64	0.82	17.92	11.61	1.29	79813.27
15	4.65	4.44	54.58	1.02	17.57	11.72	1.25	79270.75
16	10.63	3.41	49.95	1.03	18.36	11.20	1.26	83209.71
17	9.27	3.90	47.05	1.24	17.18	11.64	1.27	80341.07
18	8.84	4.97	52.22	0.54	20.22	10.76	1.26	84711.62
19	9.29	2.42	53.13	0.65	19.38	11.08	1.25	83306.72
20	13.38	3.60	42.63	1.55	18.09	11.28	1.28	82489.61
21	12.63	3.54	47.08	1.58	17.96	11.40	1.30	81692.39
22	7.03	2.23	53.75	0.82	18.91	11.40	1.31	81107.69
23	9.81	2.47	49.26	1.15	18.20	11.30	1.29	82510.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.05	4.16	52.42	1.34	17.70	11.56	1.29	80749.53
最 大 值	13.62	12.29	68.96	2.86	20.22	12.13	1.35	84711.62
發生時間	7	9	8	2	18	2		18
最 小 值	1.23	2.23	41.07	0.54	15.20	10.76	1.23	76731.22
發生時間	8	22	2	18	2	18		8
零點偏移(率)	-0.14 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.20		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.90 %	0.79 %	-0.16 %		-0.31		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月14日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月14日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.89	4.59	60.31	0.32	17.78	10.45	1.51	78530.86
1	6.91	3.12	62.20	0.55	18.71	10.76	1.51	73936.97
2	7.32	7.68	54.45	1.08	16.85	10.20	1.51	79063.06
3	10.28	5.05	53.41	1.17	17.80	9.93	1.52	81026.31
4	7.56	2.79	54.78	0.93	16.95	10.22	1.51	77450.60
5	12.47	3.84	54.07	1.58	16.00	10.16	1.49	74731.64
6	8.10	10.95	57.86	1.06	15.96	10.44	1.49	74411.03
7	0.25	7.26	50.44	0.31	17.45	9.90	1.48	75396.07
8	9.37	7.05	49.00	1.04	15.95	10.40	1.49	74709.85
9	7.16	9.91	52.09	0.80	16.51	10.30	1.50	75754.29
10	4.38	4.31	50.01	0.97	19.05	9.98	1.49	77061.10
11	7.34	1.52	49.53	0.56	17.30	10.23	1.52	80243.65
12	8.31	9.58	46.73	0.31	18.64	9.95	1.53	80226.76
13	10.03	5.78	44.81	0.33	17.11	10.26	1.53	78494.94
14	10.49	5.77	47.80	0.48	17.17	10.14	1.54	78211.31
15	8.60	5.08	48.05	0.24	19.06	9.85	1.52	79225.04
16	14.75	6.57	46.17	0.69	17.41	9.89	1.52	78929.08
17	7.55	2.40	46.18	0.29	18.67	9.60	1.52	79359.28
18	8.45	8.23	35.64	0.18	19.31	9.70	1.52	79115.77
19	9.16	8.70	49.23	0.27	20.36	9.44	1.53	84225.99
20	9.68	4.45	53.84	3.16	18.65	10.12	1.52	81721.01
21	11.91	5.36	53.18	0.56	18.88	9.80	1.53	83111.96
22	7.46	7.48	48.14	0.30	19.30	9.87	1.54	81684.64
23	10.01	8.63	45.83	0.32	18.59	9.88	1.52	81752.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.31	6.09	50.57	0.73	17.89	10.06	1.51	78682.25
最 大 值	14.75	10.95	62.20	3.16	20.36	10.76	1.55	84225.99
發生時間	16	6	1	20	19	1		19
最 小 值	0.25	1.52	35.64	0.18	15.95	9.44	1.48	73936.97
發生時間	7	11	18	18	8	19		1
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.07 %	0.00 %		-0.15		0.00 %
全幅偏移(率)	-1.01 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %		-0.38		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								