

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月29日

報表日期: 114年07月29日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.14	9.68	68.03	2.68	17.14	11.83	1.32	78055.87
1	0.57	9.17	63.20	2.12	17.89	11.64	1.33	78956.52
2	1.90	9.46	63.10	1.93	17.39	11.90	1.34	77347.03
3	3.21	9.42	49.63	1.84	17.54	11.90	1.32	77448.34
4	5.04	9.13	63.72	2.61	17.24	11.72	1.32	78578.90
5	6.69	10.17	60.17	3.11	16.67	11.74	1.29	77122.86
6	7.58	9.89	57.49	2.71	17.20	11.63	1.26	79666.32
7	4.61	9.45	61.63	1.60	18.06	11.77	1.29	77721.35
8	4.70	9.06	47.18	2.17	17.70	11.48	1.29	80597.41
9	7.19	9.84	55.82	2.30	17.68	11.68	1.29	78719.64
10	6.31	10.01	49.81	3.43	15.80	12.16	1.29	75788.09
11	8.26	11.77	44.97	5.33	14.20	11.98	1.29	78997.01
12	8.64	9.29	59.13	2.02	15.68	11.97	1.29	77712.13
13	7.84	9.05	52.15	2.04	15.33	11.83	1.29	77469.56
14	9.24	9.29	67.95	1.34	16.42	12.01	1.29	76443.91
15	9.84	9.03	47.74	1.63	15.84	11.60	1.29	80569.98
16	7.42	9.65	51.37	1.79	15.15	11.98	1.29	77812.03
17	10.45	8.91	54.79	1.62	15.73	11.75	1.29	79856.22
18	9.15	9.78	58.27	1.14	17.21	11.54	1.29	80147.75
19	8.44	9.01	67.72	1.06	17.45	11.53	1.27	79639.88
20	9.80	9.30	51.71	1.69	16.41	11.57	1.27	80726.90
21	8.60	8.93	58.02	1.12	17.31	11.41	1.27	81390.16
22	9.52	9.44	49.48	1.68	16.29	11.60	1.27	81091.31
23	8.47	9.31	57.69	2.10	17.20	11.83	1.28	77810.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.98	9.50	56.70	2.13	16.69	11.75	1.29	78736.26
最 大 值	10.45	11.77	68.03	5.33	18.06	12.16	1.34	81390.16
發生時間	17	11	0	11	7	10		21
最 小 值	0.57	8.91	44.97	1.06	14.20	11.41	1.25	75788.09
發生時間	1	17	11	19	11	21		10
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.00 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.35		0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.56 %	-0.04 %	0.94 %		-0.34		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月29日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月29日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.98	7.07	66.28	2.26	18.51	9.45	1.43	79757.50
1	5.33	8.56	61.48	2.32	20.15	9.10	1.43	81448.05
2	7.55	9.62	65.14	2.59	19.69	9.22	1.43	81180.38
3	9.90	9.30	62.39	2.65	18.38	9.48	1.43	80820.26
4	6.77	7.54	65.79	2.38	18.55	9.66	1.43	79949.63
5	4.33	9.97	58.21	2.43	19.94	8.74	1.43	77546.24
6	5.49	8.97	63.49	2.56	19.94	8.91	1.46	80245.25
7	8.33	12.65	59.80	1.90	18.50	9.30	1.43	88317.47
8	2.04	16.69	54.61	1.90	18.43	9.08	1.43	73349.47
9	2.02	7.06	43.89	2.30	20.47	7.97	1.46	74603.89
10	3.86	10.70	40.45	2.86	17.80	8.48	1.47	71690.54
11	4.58	8.41	39.70	3.29	16.22	8.70	1.43	69246.19
12	4.37	12.55	47.58	1.37	17.53	8.90	1.48	73167.12
13	8.84	7.56	53.93	1.70	17.47	9.03	1.48	73949.35
14	7.70	7.33	59.83	1.51	17.95	9.15	1.45	77021.36
15	4.54	7.15	61.53	1.45	16.84	9.49	1.43	75370.55
16	6.46	7.42	60.65	1.44	18.38	8.95	1.43	80013.13
17	9.56	6.63	62.81	1.69	18.54	9.27	1.43	78867.31
18	4.59	6.62	67.57	1.14	19.38	9.26	1.43	79409.08
19	3.80	10.35	45.56	1.44	21.54	7.75	1.43	78433.72
20	10.84	9.74	50.96	1.79	19.22	8.22	1.46	76941.71
21	2.78	10.40	50.37	1.08	20.21	7.99	1.48	76897.62
22	4.65	9.05	52.31	1.17	19.56	8.64	1.48	80019.25
23	7.21	7.76	52.34	1.77	19.31	9.29	1.47	78712.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.86	9.13	56.11	1.96	18.85	8.92	1.45	77789.92
最 大 值	10.84	16.69	67.57	3.29	21.54	9.66	1.48	88317.47
發生時間	20	8	18	11	19	4		7
最 小 值	2.02	6.62	39.70	1.08	16.22	7.75	1.42	69246.19
發生時間	9	18	11	21	11	19		11
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.11 %	-0.04 %		-0.07		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.48 %	0.26 %	0.51 %		-0.03		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								