

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月22日

報表日期: 114年12月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	12.25	14.21	46.73	1.54	16.31	11.99	1.29	77414.14
1	12.52	14.28	49.74	2.10	15.57	11.99	1.29	77596.64
2	14.75	13.84	59.16	2.57	16.10	11.81	1.29	79206.63
3	8.77	13.43	57.01	2.49	16.05	11.84	1.29	79353.57
4	15.55	13.44	49.02	4.16	14.99	12.03	1.29	78437.34
5	7.52	13.10	56.27	3.45	15.14	11.86	1.29	79236.13
6	10.81	14.16	51.35	2.78	15.16	11.88	1.29	79543.07
7	11.57	13.07	44.40	2.67	13.59	12.41	1.29	76018.78
8	11.49	10.80	37.01	3.15	15.62	11.96	1.29	78268.62
9	6.03	11.21	44.37	2.19	15.21	12.33	1.29	75563.73
10	3.81	13.30	33.52	2.39	15.74	11.51	1.25	80293.71
11	3.31	11.25	62.52	1.96	14.17	12.47	1.26	74699.84
12	1.67	11.35	51.04	1.20	14.98	12.44	1.28	75453.74
13	0.68	10.75	36.19	2.50	15.36	12.05	1.29	77108.67
14	0.74	11.40	55.45	1.23	14.19	12.56	1.28	74014.37
15	0.82	12.40	51.51	1.16	14.57	13.21	1.26	68163.85
16	1.98	12.96	76.07	1.20	14.14	13.54	1.25	65474.06
17	5.11	11.35	63.37	0.93	16.80	11.89	1.25	77756.22
18	9.46	13.01	60.81	1.98	16.76	11.50	1.25	81157.52
19	14.78	13.05	45.07	3.06	15.68	11.51	1.25	81757.18
20	15.55	13.58	45.82	4.15	15.01	11.91	1.26	79884.14
21	12.89	14.32	54.45	3.54	14.23	12.59	1.27	74454.60
22	11.11	13.88	62.94	3.67	15.03	12.35	1.25	75858.29
23	11.48	14.29	54.47	2.92	14.91	12.55	1.25	74556.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.53	12.85	52.01	2.46	15.22	12.17	1.27	76719.63
最 大 值	15.55	14.32	76.07	4.16	16.80	13.54	1.29	81757.18
發生時間	4	21	16	4	17	16		19
最 小 值	0.68	10.75	33.52	0.93	13.59	11.50	1.25	65474.06
發生時間	13	13	10	17	7	18		16
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.11 %	-0.01 %		-0.05	-0.01	0.40 %
全幅偏移(率)	-0.23 %	0.31 %	-0.81 %	-1.13 %		0.06	-0.06	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年12月22日

備註	
----	--

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	12.34	11.99	51.22	2.49	16.59	10.10	1.16	76196.52
1	11.50	13.62	49.30	2.70	17.59	10.19	1.16	74998.69
2	12.15	13.49	53.50	3.13	16.31	10.07	1.15	75225.87
3	12.26	13.55	46.41	3.22	16.84	9.89	1.15	75336.14
4	11.41	14.03	46.87	3.57	16.88	9.66	1.15	73579.35
5	12.65	12.95	40.47	3.54	16.27	9.33	1.15	74318.51
6	11.82	13.08	46.90	2.86	16.71	9.83	1.15	75025.11
7	12.53	11.35	46.46	3.16	15.94	10.01	1.22	75428.47
8	12.21	14.05	50.47	3.32	15.07	10.12	1.22	75238.26
9	12.20	13.37	53.30	3.01	15.89	10.02	1.23	75401.45
10	11.85	13.41	48.09	2.91	15.85	9.92	1.22	75533.96
11	12.76	13.93	49.58	3.40	15.53	9.99	1.23	75387.43
12	10.65	13.72	59.86	2.59	15.45	10.47	1.21	73891.69
13	12.70	14.43	49.37	2.99	16.00	10.05	1.22	76583.46
14	11.49	14.14	35.31	2.61	18.45	9.01	1.21	77217.53
15	11.19	13.33	35.17	2.43	17.82	9.21	1.23	75709.03
16	12.51	14.24	36.98	2.79	18.27	9.00	1.23	77198.33
17	11.57	13.43	28.00	2.72	17.55	8.89	1.22	78186.78
18	12.53	11.75	30.93	2.42	17.44	9.06	1.21	77293.99
19	11.16	11.94	36.21	3.21	17.71	9.10	1.20	74991.36
20	12.96	13.07	28.06	1.99	19.28	8.45	1.21	75755.39
21	12.99	14.17	26.00	2.48	18.65	8.51	1.21	74884.71
22	11.33	11.67	27.80	2.02	18.56	8.83	1.20	73555.74
23	11.47	11.75	32.09	2.01	18.59	9.18	1.20	74028.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	12.01	13.19	42.01	2.82	17.05	9.54	1.20	75456.95
最 大 值	12.99	14.43	59.86	3.57	19.28	10.47	1.23	78186.78
發生時間	21	13	12	4	20	12		17
最 小 值	10.65	11.35	26.00	1.99	15.07	8.45	1.15	73555.74
發生時間	12	7	21	20	8	20		22
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.03	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-1.41 %	-0.96 %	0.23 %	-0.65 %		0.06	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								